

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 110, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9058.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23519

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208262
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зим:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Слех=

Грипн=
 Термометр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,318
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 95,4
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qгвс = 0,132
 Qгвс ср = 0,06
 Gгвс ср = 24
 Gгвс =

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТБ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТБ-2) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|------------|---------|----|--------|--------|-------|-----|--|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (кальв) | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | | |
| час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | | | |
| 23.06.2019 | 24.00 | * | 110,24 | 97,75 | 12,49 | 72,92 | 72,77 | 0,15 | | | | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,56 | 12,56 | | | | | 72,73 | | | |
| 24.06.2019 | 24.00 | * | 111,77 | 100,15 | 11,62 | 73,48 | 73,32 | 0,16 | | | | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,57 | 11,57 | | | | | 73,39 | | | 0,90 |
| 25.06.2019 | 24.00 | * | 108,94 | 97,96 | 10,98 | 71,52 | 71,40 | 0,12 | | | | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 11,00 | 11,00 | | | | | 71,18 | | | 0,83 |
| 26.06.2019 | 24.00 | * | 109,45 | 99,30 | 10,15 | 72,55 | 72,38 | 0,17 | | | | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,03 | 10,03 | | | | | 72,48 | | | 0,77 |
| 27.06.2019 | 24.00 | * | 110,34 | 100,12 | 10,22 | 73,76 | 73,59 | 0,17 | | | | 9,81 | 9,81 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | | | | | 72,48 | | | 0,71 |
| 28.06.2019 | 24.00 | * | 110,85 | 100,34 | 10,51 | 73,28 | 73,14 | 0,14 | | | | 10,26 | 10,26 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | | | | | 73,69 | | | 0,72 |
| 29.06.2019 | 24.00 | * | 110,14 | 98,45 | 11,69 | 72,47 | 72,29 | 0,18 | | | | 11,46 | 11,46 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | | | | | 72,75 | | | 0,75 |
| 30.06.2019 | 24.00 | * | 113,62 | 98,43 | 15,19 | 71,84 | 71,68 | 0,16 | | | | 11,19 | 11,19 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | | | | | 72,56 | | | 0,83 |
| 01.07.2019 | 24.00 | * | 110,03 | 99,96 | 10,07 | 72,45 | 72,31 | 0,14 | | | | 14,84 | 14,84 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | | | | | 71,88 | | | 0,80 |
| 02.07.2019 | 24.00 | * | 111,53 | 99,53 | 12,00 | 72,05 | 71,88 | 0,17 | | | | 7,32 | 7,32 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | | | | | 71,79 | | | 1,07 |
| 03.07.2019 | 24.00 | * | 110,68 | 98,85 | 11,83 | 71,82 | 71,42 | 0,20 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 70,97 | | | 0,52 |
| 04.07.2019 | 24.00 | * | 112,10 | 98,97 | 13,13 | 72,53 | 72,36 | 0,17 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 71,64 | | | 0,87 |
| 05.07.2019 | 24.00 | * | 110,90 | 99,77 | 11,13 | 72,29 | 72,11 | 0,18 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 72,13 | | | 0,98 |
| 06.07.2019 | 24.00 | * | 111,77 | 98,93 | 12,84 | 72,79 | 72,60 | 0,19 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 71,34 | | | 0,83 |
| 07.07.2019 | 24.00 | * | 111,88 | 99,03 | 12,85 | 72,80 | 72,63 | 0,17 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 71,91 | | | 0,96 |
| 08.07.2019 | 24.00 | * | 119,86 | 105,17 | 14,69 | 58,90 | 59,40 | -0,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 72,45 | | | 0,96 |
| 09.07.2019 | 24.00 | * | 46,60 | 40,15 | 6,45 | 37,70 | 37,82 | -0,12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 59,11 | | | 0,82 |
| 10.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 17,36 | 1,51 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 28,95 | | | 0,24 |
| 11.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 1,14 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18,54 | | | 0,00 |
| 12.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 17,79 | 0,92 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,76 | | | 0,00 |
| 13.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 16,87 | 0,89 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,27 | | | 0,00 |
| 14.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 16,65 | 0,76 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,52 | | | 0,00 |
| 15.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 16,89 | 0,61 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,18 | | | 0,00 |
| 16.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,02 | 0,56 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,25 | | | 0,00 |
| 17.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 17,13 | 0,55 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,37 | | | 0,00 |
| 18.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 17,19 | 0,55 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,49 | | | 0,00 |
| 19.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 17,19 | 0,55 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,56 | | | 0,00 |
| 20.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,49 | 0,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 17,79 | | | 0,00 |
| 21.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 17,72 | 0,52 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18,03 | | | 0,00 |
| 22.07.2019 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 17,78 | 0,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18,07 | | | 0,00 |
| Среднее | 24.00 | * | 61,02 | 54,43 | 6,59 | 48,26 | 47,89 | 0,37 | | | | 3,63 | 3,63 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | | | | | 48,48 | | | 0,48 |
| Итого | 720,00 | | 1830,70 | 1632,86 | 197,84 | | | | | | | 109,02 | 109,02 | 111,62 | 111,62 | 111,62 | | | | | 48,48 | | | 14,44 |

| Дата, время | M1, т | | M2, т | | M3, т | | M4, т | | V3, куб.м | | V4, куб.м | | Vп, т | | Общ, Гкал | | Граб. ч.ч.н |
|-------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-----------|---|-----------|---|-------|---|-----------|------|-------------|
| | М1 | Т | М2 | Т | М3 | Т | М4 | Т | В3 | Т | В4 | Т | Вп | Т | Общ | Гкал | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Фиднал |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл.

17,2 °С
 10,93 Гкал
 111,62 м.куб.
 0 час
 0 час
 3,51 Гкал
 111,62 м.куб.
 0 час
 0 час
 3,72
 111,62
 48,48
 14,44

УТВЕРЖДЕНИЕ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации