Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 124, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **8702.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24307**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207115** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3146** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,143**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,065**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **94,38** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **26** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	13,59	0,00	13,59	72,37	59,45	12,92			13,80		13,80	14,10		14,10		70,91				0,98
24.06.2019	24,00	*	12,03	0,00	12,03	73,02	60,22	12,80			12,20		12,20	12,48		12,48		71,23				0,87
25.06.2019	24,00	*	12,41	0,00	12,41	70,91	58,17	12,74			12,74		12,74	13,03		13,03		69,31				0,88
26.06.2019	24,00	*	13,58	0,00	13,58	72,32	60,81	11,51			13,90		13,90	14,20		14,20		70,80				0,99
27.06.2019	24,00	*	13,33	0,00	13,33	73,39	60,89	12,50			13,53		13,53	13,83		13,83		71,83				0,97
28.06.2019	24,00	*	14,09	0,00	14,09	72,78	60,59	12,19			14,28		14,28	14,62		14,62		71,28				1,02
29.06.2019	24,00	*	12,04	0,00	12,04	72,28	58,71	13,57			12,17		12,17	12,44		12,44		70,47				0,86
30.06.2019	24,00	*	14,21	0,00	14,21	71,26	59,32	11,94			14,41		14,41	14,73		14,73		69,79				1,01
01.07.2019	24,00	*	13,80	0,00	13,80	71,42	59,29	12,13			13,99		13,99	14,32		14,32		69,93				0,98
02.07.2019	24,00	*	13,26	0,00	13,26	71,86	59,75	12,11			13,44		13,44	13,75		13,75		70,29				0,94
03.07.2019	24,00	*	14,03	0,00	14,03	71,83	59,14	12,69			14,19		14,19	14,54		14,54		70,39				1,00
04.07.2019	24,00	*	12,64	0,00	12,64	71,65	57,96	13,69			12,74		12,74	13,03		13,03		70,02				0,89
05.07.2019	24,00	*	12,61	0,00	12,61	71,91	59,87	12,04			12,86		12,86	13,15		13,15		70,23				0,91
06.07.2019	24,00	*	13,48	0,00	13,48	71,89	59,28	12,61			13,69		13,69	14,00		14,00		70,30				0,96
07.07.2019	24,00	*	13,27	0,00	13,27	72,46	58,94	13,52			13,42		13,42	13,72		13,72		70,84				0,95
08.07.2019	24,00	*	12,96	0,00	12,96	72,21	58,87	13,34			13,13		13,13	13,45		13,45		70,55				0,93
09.07.2019	24,00	*	17,16	0,00	17,16	56,36	49,23	7,13			17,36		17,36	17,62		17,62		55,52				0,96
10.07.2019	24,00	*	6,35	0,00	6,35	37,45	25,28	12,17			6,39		6,39	6,43		6,43		37,22				0,24
11.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,66	17,08	1,58			0,00		0,00	0,00		0,00		17,72				0,00
12.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,26	16,41	0,85			0,00		0,00	0,00		0,00		16,93				0,00
13.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,84	16,36	0,48			0,00		0,00	0,00		0,00		16,73				0,00
14.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,44	16,03	0,41			0,00		0,00	0,00		0,00		16,40				0,00
15.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	16,05	0,30			0,00		0,00	0,00		0,00		16,38				0,00
16.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,44	16,22	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		16,50				0,00
17.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	16,34	0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		16,60				0,00
18.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,70	16,63	0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		16,82				0,00
19.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,84	16,78	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		16,94				0,00
20.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,01	16,95	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		17,12				0,00
21.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,20	17,07	0,13			0,00		0,00	0,00		0,00		17,30				0,00
22.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,31	17,09	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		17,37				0,00
Среднее	24,00		7,83	0,00	7,83	48,36	40,83	7,54			7,94		7,94	8,11		8,11		47,46				0,54
Итого	**720,00**		**234,84**	**0,00**	**234,84**						**238,24**		**238,24**	**243,44**		**243,44**						**16,34**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,2** °C **4,1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **12,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **243,44** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА, ЛХ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/