

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул., д. 128, лит. Ф
 Обслуживающая организация:

Договор: 87/01.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 23520

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховознерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199

расходомер:

Приборы УЛТЗ поверены до:

Преобр. давления:

Подлежащий трубопровод (М1)

ПРЭМ-32-В1

Гипл=

Гмакс=

Термопреобр.:

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

Подлежащий ГВС (М3)

ПРЭМ-32-В1

0,067

0,067

30

30

12

0,027

Подлежащий трубопровод (М4)

Циркуляционный ГВС (М4)

0,067

0,067

30

30

12

0,027

зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)

лето: Qгвс=M3*(n3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.=

0,184

Qгвс.=

0

0,0924

0,042

Договорные расходы (ср.сут.), Гб/сут:

Гот.=

55,2

Ггвс.=

0

0

16,8

Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Общ			
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.06.2019	24.00	*	105,26	76,83	28,43	72,24	72,11	0,13			7,66						7,86				71,96				0,55
24.06.2019	24.00	*	104,78	77,78	27,03	72,78	72,63	0,15			8,07						8,27				72,80				0,59
25.06.2019	24.00	*	101,39	75,62	25,77	70,92	70,80	0,12			8,24						8,43				70,48				0,58
26.06.2019	24.00	*	99,03	75,59	23,44	71,83	71,67	0,16			8,49						8,70				8,70				0,61
27.06.2019	24.00	*	96,66	75,61	21,05	73,06	72,90	0,16			7,28						7,47				7,47				0,53
28.06.2019	24.00	*	94,73	73,98	20,77	72,65	72,46	0,19			8,99						8,99				9,19				0,65
29.06.2019	24.00	*	90,43	71,07	19,36	71,79	71,58	0,21			8,77						8,77				8,96				0,63
30.06.2019	24.00	*	85,88	69,55	16,33	71,17	71,00	0,17			7,45						7,63				7,63				0,53
01.07.2019	24.00	*	83,06	69,72	13,34	71,19	70,99	0,20			7,48						7,48				7,65				0,53
02.07.2019	24.00	*	79,54	70,69	8,85	71,79	71,58	0,21			7,43						7,60				7,60				0,53
03.07.2019	24.00	*	78,89	70,40	8,49	71,33	71,10	0,23			7,02						7,20				7,20				0,50
04.07.2019	24.00	*	83,74	70,54	13,20	70,93	70,63	0,30			7,82						8,00				8,00				0,56
05.07.2019	24.00	*	99,37	74,63	24,74	71,82	71,61	0,21			9,37						9,61				9,61				0,67
06.07.2019	24.00	*	95,76	74,01	21,75	71,55	71,37	0,18			7,44						8,23				8,23				0,57
07.07.2019	24.00	*	90,40	71,75	18,65	72,03	71,84	0,19			7,68						7,64				7,64				0,54
08.07.2019	24.00	*	87,36	70,45	16,91	72,13	71,93	0,20			7,68						7,84				7,84				0,55
09.07.2019	24.00	*	90,49	74,81	15,68	71,82	71,61	0,15			8,67						8,82				8,82				0,49
10.07.2019	24.00	*	32,36	28,37	3,99	16,81	17,25	-0,07			3,52						3,53				3,53				0,13
11.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,81	17,25	-0,44			0,00						0,00				0,00				0,00
12.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,39	16,28	0,11			0,00						0,00				0,00				0,00
13.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	16,35	0,18			0,00						0,00				0,00				0,00
14.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,41	16,16	0,25			0,00						0,00				0,00				0,00
15.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,41	16,16	0,25			0,00						0,00				0,00				0,00
16.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,41	16,16	0,25			0,00						0,00				0,00				0,00
17.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,92	16,49	0,43			0,00						0,00				0,00				0,00
18.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,26	16,99	0,27			0,00						0,00				0,00				0,00
19.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,45	17,33	0,12			0,00						0,00				0,00				0,00
20.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,53	17,43	0,10			0,00						0,00				0,00				0,00
21.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,92	17,70	0,22			0,00						0,00				0,00				0,00
22.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,20	17,82	0,38			0,00						0,00				0,00				0,00
Среднее	24.00	*	53,30	42,38	10,93	18,37	17,86	0,51			4,65						4,75				4,75				0,32
Итого	720,00		1599,14	1271,36	327,78	48,42	48,24	0,19			139,41						139,41				142,63				9,74

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:

0 час
 0 час
 час

Гкал
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды

17,2 °С

2,4 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

7,34 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс.кал.

142,63 м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООСБЛЪТ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ ЗА ОДНОКОМАНД
 Представитель теплоснабжающей организации

Сл