

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 130, лит. Х
 Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8700.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23521

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207333
 Вычислитель: ПРЭМ-32-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Схема подключения:
 2-х-трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:

Договорные нагрузки: Гкал/Час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/Час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qсрт= 0,184 Овент.= 0
 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0,045
 Gот.= 55,2 Gвент.= 0 Gтеп.= 0
 Gгвс.= 0 Gгвс.ср.= 18 Ггвс.м=

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.ср.= 0,099
 Qгвс.ср.= 0,045
 Gгвс.= 0 Gгвс.ср.= 18 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4		
Час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.06.2019	24.00		84,46	74,25	10,21	72,60	72,39	0,21			10,34		10,34	10,58		10,58			72,06					0,74
24.06.2019	24.00		85,69	76,06	9,63	73,18	72,94	0,24			9,69		9,69	9,94		9,94			72,90					0,71
25.06.2019	24.00		84,71	74,08	10,63	71,26	71,07	0,19			10,69		10,69	10,93		10,93			70,68					0,75
26.06.2019	24.00		83,64	75,13	8,51	72,24	72,00	0,24			8,60		8,60	8,82		8,82			71,91					0,62
27.06.2019	24.00		83,26	75,81	7,45	73,45	73,22	0,23			7,53		7,53	7,71		7,71			72,96					0,55
28.06.2019	24.00		85,11	75,84	9,27	73,00	72,79	0,21			9,32		9,32	9,54		9,54			72,43					0,68
29.06.2019	24.00		83,57	74,48	9,09	72,16	71,90	0,26			9,13		9,13	9,34		9,34			71,95					0,66
30.06.2019	24.00		83,92	73,80	10,12	71,53	71,31	0,22			10,13		10,13	10,37		10,37			71,15					0,72
01.07.2019	24.00		83,66	74,56	9,13	71,54	71,33	0,21			9,20		9,20	9,42		9,42			71,05					0,65
02.07.2019	24.00		82,23	75,55	9,68	72,14	71,94	0,20			9,73		9,73	9,97		9,97			71,58					0,70
03.07.2019	24.00		83,92	75,33	8,59	71,48	71,48	0,26			8,63		8,63	8,87		8,87			71,62					0,62
04.07.2019	24.00		83,48	74,74	8,74	71,27	70,97	0,30			8,81		8,81	9,01		9,01			71,27					0,63
05.07.2019	24.00		83,78	74,80	8,98	72,18	71,95	0,23			8,93		8,93	9,14		9,14			71,55					0,63
06.07.2019	24.00		84,24	74,82	10,35	72,45	72,19	0,24			10,30		10,30	10,54		10,54			72,31					0,75
07.07.2019	24.00		85,14	74,79	8,77	71,95	71,71	0,26			8,77		8,77	8,96		8,96			71,91					0,73
08.07.2019	24.00		85,00	74,82	10,18	72,47	72,28	0,19			10,11		10,11	10,37		10,37			72,31					0,75
09.07.2019	24.00		91,93	79,33	12,60	58,86	59,41	-0,55			12,39		12,39	12,56		12,56			71,91					0,73
10.07.2019	24.00		35,08	30,21	4,87	37,86	37,89	-0,03			4,55		4,55	4,58		4,58			17,11					0,17
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,50	18,48	-0,98			0,00		0,00	0,00		0,00			16,30					0,00
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,74	17,74	-1,00			0,00		0,00	0,00		0,00			16,30					0,00
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,01	17,81	-0,80			0,00		0,00	0,00		0,00			16,60					0,00
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,93	17,46	-0,53			0,00		0,00	0,00		0,00			16,55					0,00
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,84	17,37	-0,53			0,00		0,00	0,00		0,00			16,52					0,00
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,21	17,63	-0,42			0,00		0,00	0,00		0,00			16,93					0,00
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,72	18,00	-0,28			0,00		0,00	0,00		0,00			17,42					0,00
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,03	18,27	-0,24			0,00		0,00	0,00		0,00			17,73					0,00
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,07	18,07	-0,17			0,00		0,00	0,00		0,00			17,76					0,00
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,53	18,24	-0,13			0,00		0,00	0,00		0,00			18,31					0,00
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,84	18,66	-0,18			0,00		0,00	0,00		0,00			18,71					0,00
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,84	18,86	-0,02			0,00		0,00	0,00		0,00			18,74					0,00
Среднее	24.00		49,20	43,63	5,56	49,84	49,91	-0,07			5,56		5,56	5,69		5,69			48,31					0,39
Итого	720.00		1475,85	1309,05	166,80						166,85		166,85	170,65		170,65								11,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Труб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

17,2 °С
 8,75 Гкал
 170,65 м.куб.
 0 час
 0 час
 2,87 Гкал
 0 час
 0 час
 2,87 Гкал
 0 час
 0 час
 2,87 Гкал

Гкал
 куб.м

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Филиал «ТЭЦ СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель теплонаблюдающей организации
 ЧЕРТОНОВА ДА
 24.07.2019г