

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 144, лит. Ш
 Обслуживающая организация:

Договор: 8730.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общия
 23781

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установка: Часовые и суток: архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

зима: О=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

лето: Qгвс=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут:

Qот= 0,174
 Qот= 62,2
 Qот= 62,2

Qвент= 0
 Qвент= 0
 Qвент= 0

Qгвс= 0
 Qгвс= 0
 Qгвс= 0

Qгвс= 0,0946
 Qгвс= 0,043
 Qгвс= 17,2

Qгвс= 0,0946
 Qгвс= 0,043
 Qгвс= 17,2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уходлив	T3	T4	P3	P4
23.06.2019	24.00	*	0.00	8.97	-8.97	22.27	62.69	-40.42			8.79	8.93						61.97				0.55
24.06.2019	24.00	*	0.00	10.02	-10.02	21.70	48.55	-26.85			9.90	9.98						48.05				0.48
25.06.2019	24.00	*	0.00	8.71	-8.71	21.50	52.02	-30.52			8.61	8.69						51.41				0.44
26.06.2019	24.00	*	0.00	7.74	-7.74	22.11	61.70	-39.59			7.57	7.69						60.85				0.46
27.06.2019	24.00	*	0.00	8.83	-8.83	22.11	63.28	-41.17			8.63	8.79						62.49				0.54
28.06.2019	24.00	*	0.00	8.07	-8.07	21.82	62.61	-40.79			7.87	8.04						61.79				0.49
29.06.2019	24.00	*	0.00	7.75	-7.75	21.34	61.49	-40.15			7.57	7.70						60.70				0.46
30.06.2019	24.00	*	0.00	8.27	-8.27	21.66	61.72	-40.06			8.13	8.27						60.91				0.50
01.07.2019	24.00	*	0.00	8.22	-8.22	22.21	61.58	-39.37			8.08	8.22						60.82				0.49
02.07.2019	24.00	*	0.00	8.25	-8.25	22.42	61.70	-39.28			8.09	8.24						60.89				0.49
03.07.2019	24.00	*	0.00	8.42	-8.42	22.06	61.89	-39.83			8.25	8.41						61.11				0.51
04.07.2019	24.00	*	0.00	8.57	-8.57	21.18	61.58	-40.40			8.46	8.58						60.78				0.51
05.07.2019	24.00	*	0.00	8.37	-8.37	20.20	61.66	-41.46			8.15	8.30						60.92				0.50
06.07.2019	24.00	*	0.00	8.31	-8.31	19.96	61.57	-41.61			8.19	8.33						60.74				0.50
07.07.2019	24.00	*	0.00	8.58	-8.58	20.09	62.41	-42.32			8.40	8.55						61.66				0.52
08.07.2019	24.00	*	0.00	8.33	-8.33	20.58	62.12	-41.54			8.11	8.25						61.35				0.50
09.07.2019	24.00	*	0.00	10.43	-10.43	20.60	49.71	-29.11			10.21	10.31						49.21				0.50
10.07.2019	24.00	*	0.00	3.23	-3.23	18.69	34.52	-15.83			3.22	3.22						34.33				0.11
11.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	0.01			0.00	0.00						17.32				0.00
12.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.37	16.23	0.14			0.00	0.00						16.28				0.00
13.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.36	16.21	0.15			0.00	0.00						16.27				0.00
14.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.38	16.22	0.16			0.00	0.00						16.29				0.00
15.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.51	16.33	0.18			0.00	0.00						16.42				0.00
16.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.74	16.55	0.19			0.00	0.00						16.68				0.00
17.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.09	16.89	0.20			0.00	0.00						17.03				0.00
18.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.53	17.33	0.20			0.00	0.00						17.47				0.00
19.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.78	17.58	0.20			0.00	0.00						17.72				0.00
20.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.94	17.72	0.22			0.00	0.00						17.89				0.00
21.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.15	17.90	0.25			0.00	0.00						18.13				0.00
22.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.22	17.94	0.28			0.00	0.00						18.22				0.00
Среднее	24.00	*	0.00	4.97	-4.97	19.63	41.90	-22.27			4.87	4.95						41.52				0.28
Итого	720.00	*	0.00	149.07	-149.07						146.23	148.50						148.50				8.55

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Табл. ч	ТЭЖ, Гкал
Дата, время										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2,52 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 6,03 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс излп: 148,5 м.куб.

Общия
 23781
 График: 150/70
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации
 07.07.2019
 24.07.2019