

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., Д. 146, лит. Ш
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 8731.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 24448

График: 150/70

Источники: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Q=M1*(t1-tнвх)-M2*(t2-tнвх) Qот.= 0,174 Qвент.= 0 Qстех.= 0 Qгвс-м3*(t3-tнвх) Qгвс.= 0,0902
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,174 Qвент.= 0 Qстех.= 0 Qгвс-м3*(t3-tнвх) Qгвс.= 0,041
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: 52,2 Qвент.= 0 Qстех.= 0 Qгвс-м3*(t3-tнвх) Qгвс.= 16,4 Гвс.м=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кальв)	Улодпит	T3		T4	P3	P4	
23.06.2019	24.00*	8.80	0.00	8.80	68.96	20.09	48.87			8.59					8.77	8.77	8.77	68.04					0.59
24.06.2019	24.00*	8.26	0.00	8.26	69.38	20.01	49.37			8.12					8.28	8.28	8.28	66.29					0.56
25.06.2019	24.00*	9.06	0.00	9.06	67.86	19.94	47.94			8.89					9.09	9.09	9.09	66.90					0.59
26.06.2019	24.00*	7.30	0.00	7.30	68.38	20.10	48.28			7.11					7.27	7.27	7.27	67.33					0.48
27.06.2019	24.00*	8.97	0.00	8.97	70.00	19.54	50.46			8.80					9.01	9.01	9.01	68.95					0.61
28.06.2019	24.00*	8.34	0.00	8.34	69.10	19.11	49.99			8.20					8.37	8.37	8.37	67.99					0.56
29.06.2019	24.00*	7.87	0.00	7.87	68.48	18.79	48.69			7.76					7.94	7.94	7.94	67.36					0.52
30.06.2019	24.00*	7.95	0.00	7.95	67.70	19.43	48.27			7.78					7.95	7.95	7.95	66.66					0.52
01.07.2019	24.00*	9.06	0.00	9.06	68.24	20.32	47.92			8.89					9.12	9.12	9.12	67.30					0.60
02.07.2019	24.00*	9.10	0.00	9.10	68.51	20.33	48.18			8.93					9.13	9.13	9.13	67.51					0.60
03.07.2019	24.00*	8.07	0.00	8.07	68.07	19.32	48.75			7.87					8.03	8.03	8.03	67.05					0.53
04.07.2019	24.00*	7.47	0.00	7.47	67.32	18.12	49.20			7.36					7.51	7.51	7.51	66.14					0.49
05.07.2019	24.00*	8.37	0.00	8.37	68.31	17.19	51.12			8.19					8.36	8.36	8.36	67.25					0.55
06.07.2019	24.00*	8.76	0.00	8.76	68.27	16.77	51.50			8.60					8.77	8.77	8.77	67.24					0.56
07.07.2019	24.00*	8.39	0.00	8.39	68.73	17.10	51.63			8.22					8.41	8.41	8.41	67.75					0.56
08.07.2019	24.00*	8.42	0.00	8.42	68.72	17.94	50.78			8.28					8.45	8.45	8.45	67.57					0.56
09.07.2019	24.00*	10.09	0.00	10.09	55.06	17.99	37.07			10.05					10.19	10.19	10.19	54.29					0.54
10.07.2019	24.00*	4.29	0.00	4.29	37.61	16.90	20.71			4.26					4.29	4.29	4.29	37.22					0.16
11.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.39	15.17	0.22			0.00					0.00	0.00	0.00	15.40					0.00
12.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.73	14.49	0.24			0.00					0.00	0.00	0.00	14.55					0.00
13.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.00	14.85	0.15			0.00					0.00	0.00	0.00	14.73					0.00
14.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.06	14.92	0.14			0.00					0.00	0.00	0.00	14.84					0.00
15.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.14	14.93	0.21			0.00					0.00	0.00	0.00	14.90					0.00
16.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.72	15.46	0.26			0.00					0.00	0.00	0.00	15.52					0.00
17.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.41	16.26	0.15			0.00					0.00	0.00	0.00	16.24					0.00
18.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.83	16.75	0.08			0.00					0.00	0.00	0.00	16.65					0.00
19.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.98	16.92	0.06			0.00					0.00	0.00	0.00	16.81					0.00
20.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.33	17.20	0.13			0.00					0.00	0.00	0.00	17.15					0.00
21.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.60	17.36	0.24			0.00					0.00	0.00	0.00	17.47					0.00
22.07.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.59	17.28	0.31			0.00					0.00	0.00	0.00	17.49					0.00
Среднее	24.00	4.95	0.00	4.95	46.08	17.69	28.40			4.86					4.96	4.96	4.96	45.42					0.32
Итого	720.00	148.57	0.00	148.57						145.90					145.90	145.90	145.90	148.94					9.60

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных				Qобщ, Гкал
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 7,09 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 148,94 М.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 148,94 М.квб.

ОТДЕЛ ПРИБОР. УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдательной организации