Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0719.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.19	24,00	-	8,17	5,47	2,70	64,64	41,26	23,38	7,00	5,00	0,00	9,05	-	-	9,29	-	9,29	-	62,61	-	0,57			0,30
24.06.19	24,00	-	8,28	4,79	3,49	65,17	39,54	25,63	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,40	-	9,40	-	62,98	-	0,58			0,35
25.06.19	24,00	-	9,05	4,77	4,28	64,19	34,87	29,32	7,00	5,00	0,00	9,63	-	-	9,87	-	9,87	-	62,58	-	0,60			0,42
26.06.19	24,00	-	8,62	5,08	3,54	64,58	38,17	26,41	7,00	5,00	0,00	9,34	-	-	9,58	-	9,58	-	62,86	-	0,59			0,36
27.06.19	24,00	-	7,80	5,09	2,71	64,97	39,81	25,16	7,00	5,00	0,00	8,61	-	-	8,84	-	8,84	-	62,97	-	0,54			0,31
28.06.19	24,00	-	8,19	4,80	3,39	64,93	39,18	25,75	7,00	5,00	0,00	8,96	-	-	9,20	-	9,20	-	62,97	-	0,57			0,34
29.06.19	24,00	-	8,68	6,02	2,66	64,58	42,53	22,05	7,00	5,00	0,00	9,72	-	-	9,96	-	9,96	-	62,75	-	0,61			0,31
30.06.19	24,00	-	8,92	6,58	2,34	64,43	44,95	19,48	7,00	5,00	0,00	10,16	-	-	10,40	-	10,40	-	62,56	-	0,64			0,28
01.07.19	24,00	-	9,06	5,35	3,71	64,60	39,35	25,25	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	10,13	-	10,13	-	62,68	-	0,62			0,38
02.07.19	24,00	-	9,01	4,46	4,55	64,86	33,66	31,20	7,00	5,00	0,00	9,63	-	-	9,87	-	9,87	-	62,99	-	0,61			0,44
03.07.19	24,00	-	8,85	4,81	4,04	64,44	37,71	26,73	7,00	5,00	0,00	9,55	-	-	9,79	-	9,79	-	62,70	-	0,60			0,39
04.07.19	24,00	-	9,53	5,56	3,97	64,43	36,63	27,80	7,00	5,00	0,00	10,23	-	-	10,47	-	10,47	-	62,65	-	0,64			0,41
05.07.19	24,00	-	8,93	4,83	4,10	64,62	33,86	30,76	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,76	-	9,76	-	62,84	-	0,60			0,41
06.07.19	24,00	-	9,08	5,29	3,79	64,60	39,27	25,33	7,00	5,00	0,00	9,95	-	-	10,19	-	10,19	-	62,67	-	0,62			0,38
07.07.19	24,00	-	8,59	5,18	3,41	64,55	38,16	26,39	7,00	5,00	0,00	9,38	-	-	9,62	-	9,62	-	62,63	-	0,59			0,36
08.07.19	24,00	-	11,36	6,12	5,24	66,66	38,42	28,24	7,00	5,00	0,00	11,80	-	-	12,04	-	12,04	-	65,73	-	0,77			0,52
09.07.19	24,00	-	39,34	29,17	10,17	52,84	46,00	6,84	7,00	5,00	0,00	39,68	-	-	40,20	-	40,20	-	52,87	-	2,10			0,74
10.07.19	24,00	-	21,16	19,08	2,08	37,09	34,86	2,23	7,00	5,00	0,00	21,33	-	-	21,47	-	21,47	-	37,18	-	0,79			0,12
11.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,50	18,41	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,81	-	0,00			0,00
12.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,02	16,73	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,57	-	0,00			0,00
13.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,96	16,72	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,46	-	0,00			0,00
14.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,87	16,63	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,32	-	0,00			0,00
15.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,71	16,49	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,19	-	0,00			0,00
16.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,89	16,70	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,34	-	0,00			0,00
17.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,09	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,65	-	0,00			0,00
18.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,41	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,00			0,00
19.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,69	17,55	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,14	-	0,00			0,00
20.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,91	17,74	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
21.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	17,85	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
22.07.19	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,69	17,55	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,14	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	6,75	4,42	2,34	44,51	30,17	14,34	7,00	5,00	-	7,19	-	-	7,34	-	7,34	-	43,72	-	0,42	-	-	0,23
Итого	720,00		202,62	132,45	70,17						0,00	215,59	0,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00			12,63	0,00	0,00	6,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.06.19 10:00	37724,98	33335,64	14559,86	-	14918,06	-	1073,08	-	-
	25.06.19 09:00	37732,74	33340,35	14568,48	-	14926,91	-	1073,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,2 °C = -3,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА