

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9902.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23515

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207269 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зим.: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qтеп=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23 Qтеп = 0 Qтеп.гвс = 0 Qтеп.ср = 0,099
 Договорные расходы (гр.срт.), т/срт.: Gот = 69 Gтеп = 0 Gтеп.гвс.ср = 0,045 Gтеп.ср = 0,18
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Общ
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	В3	В4	ΔV (излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4		
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.06.2019	24,00		39,67	29,86	9,81	68,14	67,72	0,42		9,06	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	68,06				0,61		
24.06.2019	24,00		40,74	30,56	10,18	68,81	68,33	0,48		9,44	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	68,97				0,65		
25.06.2019	24,00		40,45	29,88	10,57	67,06	66,68	0,38		9,81	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	66,98				0,66		
26.06.2019	24,00		39,67	30,32	9,35	67,82	67,39	0,43		8,63	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	67,83				0,58		
27.06.2019	24,00		40,33	30,52	9,81	68,98	68,54	0,44		9,06	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	69,01				0,63		
28.06.2019	24,00		41,10	30,60	10,50	68,55	68,18	0,37		9,74	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97	68,41				0,66		
29.06.2019	24,00		40,18	30,03	10,15	67,76	67,28	0,48		9,43	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	67,90				0,64		
30.06.2019	24,00		40,36	29,87	10,49	67,25	66,85	0,40		9,83	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	67,16				0,66		
01.07.2019	24,00		40,12	30,11	10,01	67,32	66,90	0,42		9,29	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	67,41				0,63		
02.07.2019	24,00		40,36	30,29	10,09	67,71	67,34	0,37		9,38	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	67,56				0,63		
03.07.2019	24,00		40,05	30,01	10,04	67,16	66,71	0,45		9,35	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	67,25				0,63		
04.07.2019	24,00		40,51	29,90	10,61	66,64	66,11	0,53		9,95	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	66,94				0,63		
05.07.2019	24,00		40,07	29,95	10,12	67,42	66,99	0,43		9,43	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	67,39				0,64		
06.07.2019	23,00	*	38,78	28,85	9,93	67,33	66,88	0,45		9,45	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	67,37				0,64		
07.07.2019	24,00		41,07	29,87	11,20	67,92	67,41	0,51		10,50	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	68,12				0,72		
08.07.2019	24,00		41,42	29,88	11,54	67,97	67,56	0,41		10,90	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	67,91				0,74		
09.07.2019	24,00		45,98	31,09	14,89	55,64	56,52	-0,88		14,38	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	53,18				0,76		
10.07.2019	24,00	*	14,27	10,18	4,09	37,50	37,48	0,02		3,89	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	37,41				0,15		
11.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,70	16,63	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09				0,00		
12.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,47	15,35	0,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60				0,00		
13.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,56	15,48	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55				0,00		
14.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,51	15,44	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52				0,00		
15.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,40	15,28	0,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42				0,00		
16.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,76	15,59	0,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76				0,00		
17.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,40	16,23	0,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36				0,00		
18.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,84	16,70	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80				0,00		
19.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,34	17,17	0,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33				0,00		
20.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,57	17,32	0,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64				0,00		
21.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,66	17,35	0,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74				0,00		
22.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,42	17,35	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42				0,00		
Среднее	23,97		705,15	521,77	183,38	6,12	45,24	0,26		5,73	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	45,19				0,38		
Итого	719,00		705,15	521,77	183,38	6,12	45,24	0,26		171,52	175,06	175,06	175,06	175,06	175,06	175,06	175,06				11,30		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Упл, т	Общ, Гкал	Траб. ч.ч.н
									Финнал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 1 час 0,03 Гкал
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 1 час 0,41 куб.м
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С 2,96 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 8,37 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 175,47 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 ЧЕРТОВА О.А. И.И.
 Представитель теплопоставляющей организации