

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 3, лит. Б  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9904.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Общий  
 24450

График: 150770

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205544  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УЛТЗ поверены до: Смах= 30  
 Терморегобр.: 30  
 ТСПН 12

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hxв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,23 Овент.= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,23 Овент.= 0 Qгвс= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.= 69 Гвент.= 0 Qгвс= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019 Qгвс= 0,1012  
 Qгвс, ср.= 0,046  
 Qгвс, м= 18,4 Гвс, м=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ГВ-1)										Учет ГВС (ГВ-2)								Qобщ Гкал	
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	DU (кв.м)	Уплитт M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2
23.06.2019	24.00		64.40	55.75	8.65	71.25	71.09	0.16	8.43	8.13	8.43	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	71.06	71.06			0.60	
24.06.2019	24.00	*	65.33	56.96	8.37	71.83	71.66	0.17	8.13	8.13	8.13	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	71.74	71.74			0.58	
25.06.2019	24.00		63.79	55.67	8.12	69.97	69.84	0.13	7.93	7.93	7.93	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	69.68	69.68			0.55	
26.06.2019	24.00		64.75	56.42	8.33	70.91	70.73	0.18	8.10	8.10	8.10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	70.87	70.87			0.57	
27.06.2019	24.00		66.19	56.73	9.46	72.13	71.94	0.19	9.21	9.21	9.21	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	72.19	72.19			0.54	
28.06.2019	24.00	*	64.86	57.00	7.86	71.67	71.53	0.14	7.53	7.53	7.53	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	71.43	71.43			0.54	
29.06.2019	24.00		65.79	55.77	10.02	70.84	70.63	0.21	9.78	9.78	9.78	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	70.95	70.95			0.69	
30.06.2019	24.00		63.71	55.25	8.46	70.22	70.06	0.16	8.21	8.21	8.21	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	70.06	70.06			0.57	
01.07.2019	24.00		64.57	55.72	8.85	70.26	70.10	0.16	8.59	8.59	8.59	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	70.15	70.15			0.60	
02.07.2019	24.00		64.58	56.03	8.55	70.84	70.68	0.16	8.32	8.32	8.32	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	70.48	70.48			0.56	
03.07.2019	24.00		63.89	55.73	8.16	70.39	70.19	0.20	7.92	7.92	7.92	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	70.48	70.48			0.56	
04.07.2019	24.00		64.12	55.37	8.75	69.90	69.65	0.25	8.46	8.46	8.46	8.66	8.66	8.66	8.66	8.66	70.31	70.31			0.60	
05.07.2019	24.00		63.52	55.48	8.04	70.73	70.55	0.18	7.83	7.83	7.83	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	70.63	70.63			0.55	
06.07.2019	24.00		64.26	55.72	8.54	70.53	70.34	0.19	8.23	8.23	8.23	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	70.48	70.48			0.59	
07.07.2019	24.00		63.78	55.34	8.44	71.02	70.82	0.20	8.63	8.63	8.63	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	71.10	71.10			0.58	
08.07.2019	24.00		64.25	55.35	8.90	71.11	70.95	0.16	13.80	13.80	13.80	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98	70.98	70.98			0.61	
09.07.2019	24.00		71.60	57.49	14.11	58.02	58.68	-0.66	5.30	5.30	5.30	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	55.00	55.00			0.20	
10.07.2019	24.00	*	24.38	19.09	5.29	18.45	19.27	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96	18.96			0.00	
11.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.12	17.86	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	17.25			0.00	
12.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.14	17.63	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	17.16			0.00	
13.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.02	17.29	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98	16.98			0.00	
14.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	16.87	17.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11			0.00	
15.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.01	17.04	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11			0.00	
16.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.47	17.37	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	17.55			0.00	
17.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	17.87	17.71	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14			0.00	
18.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	18.03	17.85	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38	18.38			0.00	
19.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	18.24	17.97	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57	18.57			0.00	
20.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	18.34	18.03	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	18.42			0.00	
21.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	18.18	17.92	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	18.42			0.00	
22.07.2019	24.00	*	24.00	0.00	0.00	48.05	48.02	0.03	5.09	5.09	5.09	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	47.98	47.98			0.35	
Среднее	24.00		37.59	32.36	5.23				152.73	152.73	152.73	155.95	155.95	155.95	155.95	155.95					10.41	
Итого	720.00		1127.77	970.87	156.90																	

Показывая счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч  
 \* ТСК СНБ \*  
 «Энергосбыт»  
 УПРАВЛЕНИЕ БЕЖЕРСКИМ (ОГ абонента)  
 филиалом КУЛТЭ

Количество тепловой энергии Общд., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уплт, рассчитанный по среднему 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды 17,2 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,63 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.: 7,78 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.: 155,95 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (ОГ абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г  
 ЧЕРНЫШОВА Д.Х. [подпись]