

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул. д. 98, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 9054.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23516
 График: 1507/0

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208346 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208346 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) Гипс= Глипл=
 Обратный трубопровод (М2) Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема):
 Подающий ГВС (М3) Смах=
 Циркуляционный ГВС (М4) 2-х трубная схема
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)
 Договорные нагрузки [ккал/час]: Qот.= 0,184 Овент.= 0 Qгвс ср.= 0,0924
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Овент.= 0 Qгвс ср.= 0,042
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.: Gот.= 55,2 Gвент.= 0 Gгвс ср.= 16,8 Ггвс.м=

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (кальв) M3	Улодит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.06.2019	24.00*		71.91	1.44	70.47	71.16	70.95	0.21			7.34	7.06	7.34	7.50	7.19	7.50		70.66	70.66			0.52	
24.06.2019	24.00*		73.28	1.44	71.84	71.73	71.52	0.21			7.06	7.22	7.06	7.19	7.39	7.19		71.51	71.51			0.51	
25.06.2019	24.00*		71.97	1.44	70.53	69.87	69.68	0.19			7.22	6.81	7.22	6.97	6.97	6.97		70.63	70.63			0.50	
26.06.2019	24.00*		72.63	1.49	71.14	70.83	70.63	0.20			6.81	7.03	6.81	6.97	7.20	7.20		71.58	71.58			0.48	
27.06.2019	24.00*		73.32	2.27	71.05	72.00	71.78	0.22			7.03	5.82	7.03	5.82	5.96	5.96		72.00	72.00			0.50	
28.06.2019	24.00*		72.61	10.77	61.84	71.55	71.37	0.18			5.82	5.99	5.82	5.96	6.14	6.14		70.85	70.85			0.41	
29.06.2019	24.00*		71.51	9.90	61.61	70.70	70.48	0.22			5.99	7.20	5.99	7.37	6.14	6.14		70.36	70.36			0.42	
30.06.2019	24.00*		71.79	9.48	62.31	70.13	69.93	0.20			7.20	7.16	7.20	7.33	7.33	7.33		69.66	69.66			0.50	
01.07.2019	24.00*		72.40	9.47	62.93	70.16	69.98	0.18			7.16	6.13	7.16	6.27	6.27	6.27		69.79	69.79			0.50	
02.07.2019	24.00		73.83	9.66	64.17	70.65	70.49	0.16			6.13	6.09	6.13	6.23	6.23	6.23		69.95	69.95			0.43	
03.07.2019	24.00		75.41	9.48	65.93	69.90	69.74	0.16			6.09	6.58	6.09	6.23	6.23	6.23		69.56	69.56			0.42	
04.07.2019	24.00		75.03	8.79	66.24	69.48	69.29	0.19			6.58	6.74	6.58	6.74	6.74	6.74		70.14	70.14			0.46	
05.07.2019	24.00		75.36	8.65	66.71	70.57	70.38	0.19			6.91	7.09	6.91	7.09	7.09	7.09		70.59	70.59			0.48	
06.07.2019	24.00*		75.88	8.41	67.47	70.38	70.17	0.21			7.13	7.29	7.13	7.29	7.29	7.29		69.96	69.96			0.53	
07.07.2019	24.00*		75.60	8.13	67.47	70.86	70.66	0.20			7.45	7.62	7.45	7.62	7.62	7.62		70.51	70.51			0.49	
08.07.2019	24.00		75.42	8.61	66.81	70.92	70.81	0.11			6.94	7.12	6.94	7.12	7.12	7.12		70.51	70.51			0.43	
09.07.2019	24.00		79.78	8.61	70.97	58.35	60.28	-1.93			7.60	7.60	7.60	7.71	7.71	7.71		56.78	56.78			0.43	
10.07.2019	24.00*		27.61	0.80	26.81	37.77	33.45	4.32			0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55		36.99	36.99			0.02	
11.07.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.48	15.51	-0.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.30	15.30			0.00	
12.07.2019	24.00*		0.00	0.06	-0.06	15.17	15.12	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.22	15.22			0.00	
13.07.2019	24.00*		0.00	0.06	-0.06	15.54	15.28	0.26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.58	15.58			0.00	
14.07.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.63	15.58	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.68	15.68			0.00	
15.07.2019	24.00*		0.00	0.12	-0.12	15.67	15.93	-0.26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.78	15.78			0.00	
16.07.2019	24.00*		0.00	0.12	-0.12	16.28	15.71	0.57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.45	16.45			0.00	
17.07.2019	24.00*		0.00	0.06	-0.06	16.85	16.82	0.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.87	16.87			0.00	
18.07.2019	24.00*		0.00	0.24	-0.24	17.13	17.06	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.13	17.13			0.00	
19.07.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	17.19	17.18	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.20	17.20			0.00	
20.07.2019	24.00*		0.00	0.18	-0.18	17.55	17.44	0.11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.61	17.61			0.00	
21.07.2019	24.00*		0.00	0.18	-0.18	17.85	17.61	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	18.00			0.00	
22.07.2019	24.00*		0.00	0.18	-0.18	18.22	17.86	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.42	18.42			0.00	
Среднее	24.00		42.84	4.01	38.84	47.52	47.29	0.23			3.90	3.90	3.90	3.99	3.99	3.99		47.25	47.25			0.27	
Итого	720.00		1285.34	120.24	1165.10						117.01	117.01	117.01	119.67	119.67	119.67						8.10	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Общ. Гкал
 Трещина
 Ущерб
 «Энергосбыт»
 «Энергосбыт»

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплотенителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 6,09 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 119,67 м.куб.
 Объем потребленного теплотенителя Увс.мгл. 119,67 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет теплотенителя (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации:
 ОЦЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 ЧЕРТОНОВА А.А.
 КУУТЭ