

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Фарфоровская ул., д. 18/20, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205588 Часовые и суточные архивы в файлах:
Вычислитель: БКТ-7 № 205588 расходомер:

Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 01.06.2020
Глифы: Термометробр.: Режим (схема): Преобр. давления:

2-х трубная схема

Телефон: 9339.038.1
Строит. адрес: 9339.038.1
Телефон: 9339.038.1
Узел учета: 23556
Общий: 149/70

Подающий трубопровод (М1)
Обратный ГВС (М3)
Подающий ГВС (М2)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Qот = 0,3464

Qвх = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qот = 0,3464

Qвх = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Учет ГВС (ТБ-2)

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)										Qобщ, Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4		
	Учт		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кПа/см2	кПа/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кПа/см2	кПа/см2	[°C]		
23.06.2019	24.00	*	127.83	119.92	7.91	72.83	72.61	0.22			10.33		10.33	10.57		10.57		72.57				0.75	
24.06.2019	24.00	*	131.87	122.81	9.06	73.35	73.11	0.24			11.76		11.76	12.02		12.02		73.42				0.86	
25.06.2019	24.00	*	128.14	120.12	8.02	71.52	71.32	0.20			10.63		10.63	10.86		10.86		71.23				0.76	
26.06.2019	24.00	*	130.15	121.61	8.54	72.35	72.09	0.26			11.23		11.23	11.49		11.49		72.54				0.82	
27.06.2019	24.00	*	130.20	122.54	7.66	73.64	73.40	0.24			10.24		10.24	10.49		10.49		73.55				0.75	
28.06.2019	24.00	*	131.20	122.86	8.34	73.26	73.03	0.23			10.93		10.93	11.18		11.18		73.06				0.80	
29.06.2019	24.00	*	128.96	120.73	8.23	72.35	72.10	0.25			10.76		10.76	11.03		11.03		72.48				0.78	
30.06.2019	24.00	*	129.48	119.88	9.60	71.75	71.54	0.21			12.27		12.27	12.56		12.56		71.55				0.88	
01.07.2019	24.00	*	129.51	120.92	8.59	71.71	71.48	0.23			11.14		11.14	11.37		11.37		71.63				0.80	
02.07.2019	24.00	*	129.62	121.75	7.87	72.26	72.05	0.21			10.49		10.49	10.73		10.73		71.99				0.76	
03.07.2019	24.00	*	130.48	120.77	9.71	72.03	71.79	0.24			12.26		12.26	12.55		12.55		72.10				0.89	
04.07.2019	24.00	*	130.47	121.01	9.46	71.54	71.28	0.26			12.16		12.16	12.41		12.41		71.78				0.87	
05.07.2019	24.00	*	131.04	121.98	9.06	72.38	72.14	0.24			11.62		11.62	11.85		11.85		72.14				0.84	
06.07.2019	24.00	*	131.34	122.45	8.89	72.15	71.91	0.24			11.47		11.47	11.73		11.73		72.34				0.83	
07.07.2019	24.00	*	130.70	121.79	8.91	72.62	72.37	0.25			11.50		11.50	11.76		11.76		72.60				0.84	
08.07.2019	24.00	*	130.65	122.19	8.46	72.82	72.58	0.24			11.08		11.08	11.35		11.35		72.66				0.81	
09.07.2019	24.00	*	117.29	108.01	9.28	65.62	65.49	0.13			11.79		11.79	12.02		12.02		64.76				0.76	
10.07.2019	24.00	*	110.44	100.85	9.59	66.33	66.06	0.27			10.66		10.66	10.89		10.89		68.38				0.80	
11.07.2019	24.00	*	109.82	101.23	8.59	66.57	66.29	0.28			11.61		11.61	11.84		11.84		67.87				0.74	
12.07.2019	24.00	*	110.14	100.68	9.46	68.23	68.00	0.23			11.97		11.97	12.19		12.19		65.51				0.79	
13.07.2019	24.00	*	109.65	99.87	9.78	65.88	65.65	0.23			12.11		12.11	12.32		12.32		65.19				0.80	
14.07.2019	24.00	*	109.19	98.32	9.87	65.61	65.26	0.25			11.63		11.63	11.84		11.84		66.33				0.77	
15.07.2019	24.00	*	109.35	99.96	9.39	66.24	65.97	0.27			10.26		10.26	10.48		10.48		68.80				0.70	
16.07.2019	24.00	*	104.70	96.47	8.23	68.47	68.17	0.30			12.09		12.09	12.34		12.34		70.81				0.74	
17.07.2019	24.00	*	104.52	96.17	8.35	70.95	70.67	0.28			10.44		10.44	10.66		10.66		68.16				0.82	
18.07.2019	24.00	*	107.57	97.59	9.98	68.30	68.05	0.25			12.09		12.09	12.34		12.34		69.62				0.75	
19.07.2019	24.00	*	106.91	98.12	8.79	68.78	68.50	0.28			10.94		10.94	10.54		10.54		69.81				0.80	
20.07.2019	24.00	*	106.37	98.23	8.14	69.82	69.55	0.27			11.49		11.49	11.72		11.72		71.97				0.82	
21.07.2019	24.00	*	106.99	97.68	9.31	69.82	69.55	0.27			11.43		11.43	11.69		11.69		70.46				0.79	
22.07.2019	24.00	*	105.66	96.44	9.22	71.72	71.40	0.32			11.28		11.28	11.52		11.52							
Среднее	720.00		3600.24	3333.95	266.29						338.39		338.39	345.65		345.65						23.84	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч/т	Ток С/П

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Число 24.07.2019

Число 24.07.2019

Число 24.07.2019

Число 24.07.2019

Число 24.07.2019

Число 24.07.2019