Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10545.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23558**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208260**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,168**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1364**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,062**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**51,038**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**24,8**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	72,10	68,98	3,12	72,70	72,52	0,18			4,17		4,17	4,24		4,24		71,87				0,30
24.06.2019	24,00	*	74,51	70,65	3,86	73,21	73,03	0,18			4,94		4,94	5,06		5,06		72,54				0,36
25.06.2019	24,00	*	72,24	69,01	3,23	71,39	71,23	0,16			4,22		4,22	4,30		4,30		70,51				0,30
26.06.2019	24,00	*	72,90	69,89	3,01	72,22	72,04	0,18			4,02		4,02	4,08		4,08		71,61				0,29
27.06.2019	24,00	*	73,69	70,37	3,32	73,51	73,33	0,18			4,15		4,15	4,25		4,25		72,88				0,30
28.06.2019	24,00	*	73,82	70,54	3,28	73,12	72,95	0,17			4,12		4,12	4,19		4,19		72,11				0,30
29.06.2019	24,00	*	73,02	69,23	3,79	72,21	72,02	0,19			4,63		4,63	4,71		4,71		71,59				0,33
30.06.2019	24,00	*	72,51	68,82	3,69	71,62	71,45	0,17			4,54		4,54	4,65		4,65		70,90				0,32
01.07.2019	24,00	*	73,60	69,42	4,18	71,58	71,40	0,18			5,02		5,02	5,12		5,12		71,07				0,35
02.07.2019	24,00	*	73,54	69,93	3,61	72,17	71,99	0,18			4,43		4,43	4,52		4,52		71,51				0,32
03.07.2019	24,00	*	72,90	69,41	3,49	71,87	71,71	0,16			4,43		4,43	4,51		4,51		70,96				0,31
04.07.2019	24,00	*	73,45	69,87	3,58	71,34	71,17	0,17			4,50		4,50	4,60		4,60		70,53				0,32
05.07.2019	24,00	*	74,74	70,77	3,97	72,15	71,97	0,18			4,78		4,78	4,91		4,91		71,48				0,34
06.07.2019	24,00	*	74,45	71,10	3,35	71,92	71,74	0,18			4,28		4,28	4,35		4,35		71,25				0,30
07.07.2019	24,00	*	74,14	70,65	3,49	72,40	72,20	0,20			4,37		4,37	4,46		4,46		71,83				0,31
08.07.2019	24,00	*	74,32	70,78	3,54	72,57	72,39	0,18			4,29		4,29	4,39		4,39		71,91				0,31
09.07.2019	24,00	*	66,51	62,59	3,92	65,44	65,31	0,13			4,92		4,92	5,00		5,00		64,66				0,32
10.07.2019	24,00	*	62,64	58,42	4,22	68,13	67,90	0,23			4,97		4,97	5,05		5,05		67,60				0,34
11.07.2019	24,00	*	62,60	58,66	3,94	69,34	69,11	0,23			4,81		4,81	4,89		4,89		68,75				0,33
12.07.2019	24,00	*	62,24	58,28	3,96	67,99	67,80	0,19			4,66		4,66	4,75		4,75		67,20				0,31
13.07.2019	24,00	*	62,51	57,67	4,84	65,65	65,46	0,19			5,45		5,45	5,54		5,54		65,04				0,35
14.07.2019	24,00	*	62,33	57,33	5,00	65,30	65,09	0,21			5,60		5,60	5,70		5,70		64,79				0,36
15.07.2019	24,00	*	62,37	57,76	4,61	66,02	65,80	0,22			5,13		5,13	5,23		5,23		65,68				0,34
16.07.2019	24,00	*	60,16	55,71	4,45	68,24	67,99	0,25			4,93		4,93	5,03		5,03		67,88				0,33
17.07.2019	24,00	*	59,25	55,61	3,64	70,70	70,46	0,24			4,27		4,27	4,36		4,36		70,04				0,30
18.07.2019	24,00	*	60,50	56,39	4,11	68,07	67,86	0,21			4,60		4,60	4,69		4,69		67,39				0,31
19.07.2019	24,00	*	60,33	56,63	3,70	68,55	68,32	0,23			4,14		4,14	4,20		4,20		68,00				0,28
20.07.2019	24,00	*	60,77	56,69	4,08	69,40	69,17	0,23			4,64		4,64	4,72		4,72		68,92				0,32
21.07.2019	24,00	*	60,71	56,44	4,27	69,59	69,36	0,23			4,82		4,82	4,91		4,91		69,11				0,33
22.07.2019	24,00	*									4,19		4,19	4,29		4,29		71,22				0,30
Среднее	24,00		65,96	62,25	3,71	70,29	70,10	0,19			4,60		4,60	4,69		4,69		69,69				0,32
Итого	**720,00**		**1978,85**	**1867,60**	**111,25**						**138,02**		**138,02**	**140,70**		**140,70**						**9,58**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,83** °C **2,18** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,4** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **140,7** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / ПЕТРОПОЛЬСКОВА Л.Х. /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01.07.2019г