

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невская"
   
Адрес: Фарфоровская ул., д. 26, лит. Д
   
Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невская"

Договор: 9335.036.1
   
Строит. адрес:
   
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
   
Код УЭТЭ:

Общий
   
24460

Источник: котельная 2 Невская

Телефон:

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
   
Преобр. давления:

График:

Вычислитель: ВКГ-7 № 219384
   
Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
   
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
   
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
   
Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

лето: Qгвс=M3\*(t3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,175
   
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0
   
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 53,1646
   
Gтеп = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Счетчик = 0
   
Qтеп = 0
   
Qгвс = 0
   
Gтеп = 0
   
Gгвс = 0

Qгвс = 0,099
   
Qтеп.ср = 0,045
   
Gгвс.ср = 18
   
Gтеп.ср = 18

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2					
23.06.2019	24.00*		4,95	0,00	4,95	68,97	21,43	47,54	4,73	4,81	4,81	68,30			0,32
24.06.2019	24.00*		5,02	0,00	5,02	69,89	21,36	48,53	4,76	4,85	4,85	69,24			0,33
25.06.2019	24.00*		4,89	0,00	4,89	67,54	21,36	46,18	4,58	4,67	4,67	67,15			0,31
26.06.2019	24.00*		5,23	0,00	5,23	69,30	21,28	48,02	4,93	5,04	5,04	68,66			0,34
27.06.2019	24.00*		4,61	0,00	4,61	69,82	21,43	48,39	4,30	4,37	4,37	69,11			0,29
28.06.2019	24.00*		4,55	0,00	4,55	69,46	21,06	48,40	4,33	4,40	4,40	68,75			0,30
29.06.2019	24.00*		4,89	0,00	4,89	68,76	20,62	48,14	4,58	4,65	4,65	68,12			0,31
30.06.2019	24.00*		5,38	0,00	5,38	68,35	20,75	47,60	5,11	5,23	5,23	67,75			0,34
01.07.2019	24.00*		5,80	0,00	5,80	68,69	21,27	47,42	5,54	5,68	5,68	68,15			0,38
02.07.2019	24.00*		4,41	0,00	4,41	68,38	21,56	46,82	4,13	4,20	4,20	67,64			0,28
03.07.2019	24.00*		5,01	0,00	5,01	68,54	21,21	47,33	4,76	4,85	4,85	67,84			0,32
04.07.2019	24.00*		5,46	0,00	5,46	68,25	20,70	47,55	5,25	5,34	5,34	67,58			0,35
05.07.2019	24.00*		5,16	0,00	5,16	67,73	20,42	47,31	4,92	4,92	4,92	67,02			0,33
06.07.2019	24.00*		4,90	0,00	4,90	67,16	20,13	47,03	4,68	4,78	4,78	66,38			0,31
07.07.2019	24.00*		5,68	0,00	5,68	68,20	20,05	48,15	5,46	5,54	5,54	67,57			0,37
08.07.2019	24.00*		5,13	0,00	5,13	68,24	20,30	47,94	4,94	4,94	4,94	67,47			0,34
09.07.2019	24.00*		4,79	0,00	4,79	60,98	20,22	40,76	4,54	4,57	4,57	60,44			0,27
10.07.2019	24.00*		5,02	0,00	5,02	64,16	19,82	44,34	4,77	4,83	4,83	60,59			0,30
11.07.2019	24.00*		4,86	0,00	4,86	64,75	19,38	45,37	4,59	4,66	4,66	64,21			0,30
12.07.2019	24.00*		4,45	0,00	4,45	63,29	19,07	44,22	4,26	4,30	4,30	62,48			0,27
13.07.2019	24.00*		5,74	0,00	5,74	62,11	19,10	43,01	5,52	5,52	5,52	61,54			0,34
14.07.2019	24.00*		5,04	0,00	5,04	61,28	18,99	42,29	4,78	4,82	4,82	60,72			0,29
15.07.2019	24.00*		5,68	0,00	5,68	62,52	19,06	43,46	5,52	5,60	5,60	61,85			0,34
16.07.2019	24.00*		5,03	0,00	5,03	64,27	19,49	44,78	4,75	4,82	4,82	61,63			0,30
17.07.2019	24.00*		4,62	0,00	4,62	66,05	19,87	46,18	4,42	4,46	4,46	61,37			0,28
18.07.2019	24.00*		4,96	0,00	4,96	63,99	19,97	44,02	4,77	4,84	4,84	61,31			0,30
19.07.2019	24.00*		3,97	0,00	3,97	63,68	19,95	43,73	3,83	3,86	3,86	62,87			0,24
20.07.2019	24.00*		4,89	0,00	4,89	65,09	19,93	45,16	4,67	4,73	4,73	64,39			0,30
21.07.2019	24.00*								4,49	4,49	4,49	64,67			0,29
22.07.2019	24.00*		4,95	0,00	4,95	67,60	20,33	47,27	4,68	4,75	4,75	67,03			0,31
Итого	720,00		145,07	0,00	145,07	66,45	20,35	46,10	142,59	142,59	142,59	65,76			9,35

Показаны счетчики на момент снятия данных

Дата, время

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vп, т

Общ. Гкал

Таб. ч

Колличество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Уэлл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 15,83 °C

Корректировка на температуру холодной воды: 7,09 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 144,9 м.куб

Колличество потребленной тепловой энергии Общ.: 144,9 м.куб

Объем потребленного теплоносителя Увлс кал: 2,26 Гкал

Утвержденный за УЭТЭ тепловой энергии (от абонента) Отдел эксплуатации КУУЭТЭ

Представитель обслуживающей организации