

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалгина ул. д. 23 ГВС

Договор: 9066.038.1
 Строгий адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

ГВС
 28525

График: 130/70

Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦТП: Бабushкина ул. 51/12)
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабushкина ул. 51/12)
 Установленные приборы: Часовые и стуч. архивы в файлах
 Вычислитель: ВКТ-7 № 220998
 Расходомер: расходомер

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: ГИлах=

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Подпиточный трубопровод (Уп) зима: Q=M1*(n1-hвх)-M2*(n2-hвх) Qвс=M3*(n3-hвх)
 Расчетный алгоритм: Qвс=0 Qвс ср=0 Qвс ср=0
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0 Qотх=0 Qотх ср=0,4136
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qдогов=0 Qдогов ср=0,0381 Qдогов ср=0,1199
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qдогов ср=0 Qдогов ср=0 Qдогов ср=47,96 Гвс.М=

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Общ								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	dv (излмв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.06.2019	24.00										61.11	43.94	17.17	62.38	44.42	17.96		67.39	50.96			1.88	
24.06.2019	24.00										61.30	44.13	17.17	62.57	44.62	17.95		67.43	51.01			1.88	
25.06.2019	24.00										59.62	44.23	15.39	60.88	44.71	16.17		67.62	50.80			1.79	
26.06.2019	24.00										61.59	43.79	17.80	62.87	44.28	18.59		67.72	51.17			1.93	
27.06.2019	24.00										59.79	41.05	18.74	61.03	41.54	19.49		66.59	49.91			1.93	
28.06.2019	24.00										59.28	40.28	19.00	60.47	40.75	19.72		65.59	48.84			1.92	
29.06.2019	24.00										57.51	40.97	16.54	58.67	41.45	17.22		65.65	48.53			1.79	
30.06.2019	24.00										59.05	40.08	18.97	60.22	40.56	17.22		65.66	48.67			1.94	
01.07.2019	24.00										58.90	40.02	18.88	60.10	40.50	19.60		65.59	48.84			1.83	
02.07.2019	24.00										57.96	40.31	17.65	59.14	40.78	18.36		65.94	49.11			1.93	
03.07.2019	24.00										58.88	39.82	19.06	60.06	40.29	19.77		64.98	47.96			1.92	
04.07.2019	24.00										57.56	37.51	20.05	58.67	37.90	20.77		61.81	44.34			1.91	
05.07.2019	24.00										53.90	32.13	21.77	54.88	32.42	22.46		62.32	43.17			1.84	
06.07.2019	24.00										49.97	29.59	20.38	50.90	29.83	21.07		56.74	40.85			1.43	
07.07.2019	24.00	*									41.23	22.28	18.95	41.85	22.45	19.40							
08.07.2019																							
09.07.2019																							
10.07.2019																							
11.07.2019																							
12.07.2019																							
13.07.2019																							
14.07.2019																							
15.07.2019																							
16.07.2019																							
17.07.2019																							
18.07.2019																							
19.07.2019																							
20.07.2019																							
21.07.2019																							
22.07.2019																							
Среднее	24.00										57.18	38.68	18.50	58.31	39.10	19.21		65.10	48.20			1.86	
Итого	360.00										857.65	580.13	277.52	874.69	586.50	288.19						27.83	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 360 час 27.9 Гкал
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 360 час 288,15 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,68 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 55,73 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 576,34 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплопоставляющей организации:
 ОТПЕТ ПРПНАТ 24.07.2019г
 Ф.И.О. «ЖКС № 2 Невского района»
 К.И.У.Т.Э