

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул., д. 22, лит. Н

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Источник: Установленные приборы: Выхлигатель: Подводящий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Подводящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Договорные нагрузки (гр.час); Договорные нагрузки (гр.сут.); Договорные расходы (гр.сут.); Тлеут:

зимы: лето: Оот = 0,164; Гот = 49,2; Овент = 0; Огрех = 0; Огрес = 0,1258; Огрес ср = 0,0572; Ггрес м = 22,88

часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер: PRЭМ-32-В1; PRЭМ-32-В1; PRЭМ-32-В1; PRЭМ-32-В1

Гмпл = 0,067; Гмспл = 0,067; Гтсплн = 0,067

Приборы УУТЗ поверены до: Gmax = 30; KTCП-Н; KTCП-Н; TCCП-Н

2-х трубная схема

Термопребр.: KTCП-Н; KTCП-Н; TCCП-Н

Режим (схема): Преобр.давления:

Телефон: 9108.038.1

Строит. адрес: Шелгунова ул. д. 22, лит. Н

Телефон: 24493

Узел учета: Код УУТЗ: 24493

Общий 150770

График: 150770

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	ТМ	НС	Узел ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (казна)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.				
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т			
23.06.2019	24.00		75.34	69.11	6.23	72.66	67.36	5.30	6.80	4.90							77.14	70.55	6.59							
24.06.2019	24.00		78.11	71.05	7.06	73.25	67.99	5.26	6.80	4.90							80.02	72.56	7.46							
25.06.2019	24.00		76.32	69.16	7.16	71.26	66.22	5.04	6.80	4.90							78.06	70.60	7.46							
26.06.2019	24.00		76.61	70.28	6.33	72.38	67.10	5.28	6.80	4.90							78.43	71.76	6.67							
27.06.2019	24.00		77.34	70.86	6.48	73.54	68.16	5.38	6.80	4.90							79.27	72.35	6.92							
28.06.2019	24.00		77.64	71.07	6.57	73.07	67.71	5.36	6.80	4.90							79.52	72.55	6.97							
29.06.2019	24.00		76.21	69.53	6.68	72.28	66.93	5.35	6.80	4.90							78.03	70.97	7.06							
30.06.2019	24.00		76.27	68.92	7.35	71.59	66.40	5.19	6.80	4.90							78.04	70.36	7.68							
01.07.2019	24.00		75.57	69.68	5.89	71.64	66.48	5.16	6.80	4.90							77.34	71.12	6.22							
02.07.2019	24.00		76.53	70.11	6.42	72.29	67.08	5.21	6.80	4.90							78.32	71.57	6.75							
03.07.2019	24.00		75.44	68.76	6.68	71.97	66.71	5.26	6.80	4.90							77.22	70.19	7.03							
04.07.2019	24.00		72.93	66.80	6.13	71.70	66.30	5.40	6.80	4.90							74.63	68.17	6.46							
05.07.2019	24.00		72.72	66.52	6.20	72.61	67.08	5.53	6.80	4.90							74.46	67.93	6.53							
06.07.2019	24.00		73.28	66.16	7.12	72.37	66.89	5.48	6.80	4.90							75.02	67.60	7.42							
07.07.2019	24.00		72.20	65.20	7.00	72.89	67.38	5.51	6.80	4.90							73.97	66.64	7.33							
08.07.2019	24.00		73.32	65.41	7.91	72.72	67.33	5.39	6.80	4.90							75.08	66.81	8.27							
09.07.2019	24.00		76.34	67.27	9.07	57.20	54.29	2.91	6.80	4.90							77.54	68.22	9.32							
10.07.2019	24.00		27.66	24.53	3.16	37.10	35.86	1.24	6.80	4.90							27.87	24.70	3.17							
11.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	18.23	18.02	0.21	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
12.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.33	17.12	0.21	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
13.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.10	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
14.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.08	16.99	0.09	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
15.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.98	16.92	0.06	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
16.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.19	17.17	0.02	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
17.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.49	17.49	0.00	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
18.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.71	17.73	-0.02	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
19.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.78	17.80	-0.02	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
20.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	18.00	17.99	0.01	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
21.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	18.17	18.11	0.06	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
22.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	18.21	18.09	0.12	6.80	4.90							0.00	0.00	0.00							
Среднее	24.00		43.66	39.68	3.98	48.80	45.80	3.00	6.80	4.90							44.67	40.49	4.18							
Итого	720.00		1309.86	1190.42	119.44												1339.96	1214.65	125.31							

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Траб. Ч. П
									Финанс. П

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период превышения t2: 0 час

Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12,44 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии ООО: 125,31 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Упл изл. 125,31 м.куб.

Отверженны за Учет тепловой энергии (от абонента) **ОТЧЕТ ПРИНЕТ 24.07.2019**

Представитель теплопоставляющей организации: **ЧЕРНЫШОВА ИКСА**

Представитель абонента: **КУУТЗ**