

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 28, лит. В

Договор: 9110.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общи
 12561

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х-трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: СЛПТ 943.2 № 14798 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)

Расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.: КИТТР-05
 КИТТР-05
 ТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qтвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (ср час): Ккал/час:
 Договорные нагрузки (ср сут.): Т/сут.:

Qот = 0,437
 Qот = 131,1

Qвент = 0
 Qвент = 0

Qтех = 0
 Qтех = 0

Qтвс = 0
 Qтвс ср = 0

Qтвс = 0,2229
 Qтвс ср = 0,1013
 Qтвс ср = 40,52

Qтвс ср = 40,52
 Qтвс ср = 40,52

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (налив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал			
23.06.2019	24.00		156,33	138,50	17,83	72,91	72,87	0,04									160,13	141,87	18,26						1,31
24.06.2019	24.00		160,87	141,65	19,22	73,40	73,34	0,06									164,82	145,13	19,69						1,42
25.06.2019	24.00		158,45	138,87	19,58	71,53	71,58	0,05									162,18	142,13	20,05						1,41
26.06.2019	24.00		158,90	140,28	18,62	72,36	72,28	0,08									162,71	143,64	19,07						1,36
27.06.2019	24.00		158,80	141,18	17,62	73,68	73,63	0,05									162,74	144,68	18,06						1,31
28.06.2019	24.00		158,09	141,91	19,18	73,34	73,30	0,04									165,04	145,40	19,64						1,42
29.06.2019	24.00		158,81	138,49	19,32	72,41	72,33	0,08									162,62	142,83	19,79						1,41
30.06.2019	24.00		158,86	138,50	20,36	71,83	71,78	0,05									162,61	141,77	20,84						1,47
01.07.2019	24.00		160,55	139,65	20,90	71,77	71,72	0,05									164,34	142,94	21,40						1,51
02.07.2019	24.00		157,86	140,18	17,68	72,27	72,24	0,03									161,63	143,53	18,10						1,29
03.07.2019	24.00		158,10	139,64	18,46	72,14	72,04	0,10									161,86	142,97	18,89						1,35
04.07.2019	24.00		157,59	138,40	19,19	71,65	71,54	0,11									161,30	141,65	19,65						1,39
05.07.2019	24.00		159,31	139,00	20,31	72,52	72,47	0,05									163,14	142,34	20,80						1,48
06.07.2019	24.00		157,39	138,92	18,47	72,29	72,22	0,07									161,15	142,25	18,90						1,35
07.07.2019	24.00		159,33	138,43	20,90	72,77	72,68	0,09									163,18	141,78	21,40						1,54
08.07.2019	24.00		160,41	138,75	21,66	73,01	72,94	0,07									164,32	142,13	22,19						1,59
09.07.2019	24.00		167,03	141,46	25,57	60,08	60,49	-0,41									169,90	143,92	25,98						1,48
10.07.2019	24.00		73,85	62,63	11,22	37,73	37,80	-0,07									74,35	63,06	11,29						0,42
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	20,30	20,32	-0,02									0,00	0,00	0,00						0,00
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,27	19,28	-0,01									0,00	0,00	0,00						0,00
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,69	18,72	-0,03									0,00	0,00	0,00						0,00
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,30	18,32	-0,02									0,00	0,00	0,00						0,00
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,02	18,04	-0,02									0,00	0,00	0,00						0,00
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,89	17,91	-0,02									0,00	0,00	0,00						0,00
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,97	18,01	-0,04									0,00	0,00	0,00						0,00
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,01	18,05	-0,04									0,00	0,00	0,00						0,00
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,07	18,06	0,01									0,00	0,00	0,00						0,00
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,14	18,11	0,03									0,00	0,00	0,00						0,00
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,14	18,08	0,06									0,00	0,00	0,00						0,00
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,12	18,07	0,05									0,00	0,00	0,00						0,00
Среднее	24.00		92,78	81,25	11,54	49,29	49,27	0,02									94,93	83,13	11,80						0,82
Итого	720,00		2783,53	2437,44	346,09												2848,02	2494,02	354,00						24,51

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Трав, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Улгн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 5,95 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 18,56 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Улгн мал: 354 м.куб.

Отчет принят в ООО "ЖКС № 2 Невского района" (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУУТЗ

Представитель теплоснабжающей организации
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУУТЗ