

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул., д. 33  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергетика"

Договор: 9111.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 9735

График: 150/70

Установленные приборы: СТП943 № 6101  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-С1  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-С1  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-С1  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-D  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Часовые и суток: архивы в файлах:  
 расходомер:  
 Gmin= 0,12  
 0,12  
 0,08  
 12  
 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до:  
 Smax= 30  
 КТТПР-05  
 КТТПР-05  
 ТПТ-15-2

Термопреобр.:  
 KTTTP-05  
 KTTTP-05  
 ТПТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

ОГ: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки: Гкал/час: 0,336  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: 100,8  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: 100,8

Qвент.= 0  
 Qотх.гв.= 0  
 Qотх.сп.= 0  
 Qгвс.гв.= 0  
 Qгвс.сп.= 0

Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qотх.гв.= 0,088  
 Qотх.сп.= 35,2  
 Qгвс.гв.= 0,088  
 Qгвс.сп.= 35,2

Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qотх.гв.= 0,088  
 Qотх.сп.= 35,2  
 Qгвс.гв.= 0,088  
 Qгвс.сп.= 35,2

Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qотх.гв.= 0,088  
 Qотх.сп.= 35,2  
 Qгвс.гв.= 0,088  
 Qгвс.сп.= 35,2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	M4	DM
23.06.2019	24.00	*	15,09	0,00	15,09	72,43	61,82	10,61	7,10	3,50	15,27	15,63	13,54	13,54	71,74	72,25	3,70	1,10
24.06.2019	24.00	*	13,02	0,00	13,02	73,10	62,52	10,58	7,10	3,50	13,23	13,54	13,59	13,59	70,22	70,22	3,70	0,96
25.06.2019	24.00	*	13,13	0,00	13,13	70,98	60,57	10,41	7,10	3,50	13,29	13,59	13,65	13,65	71,24	71,24	3,70	0,93
26.06.2019	24.00	*	13,07	0,00	13,07	72,10	62,53	9,57	7,10	3,50	13,34	13,65	12,71	12,71	72,42	72,42	3,70	0,95
27.06.2019	24.00	*	12,22	0,00	12,22	73,29	63,22	10,07	7,10	3,50	12,42	12,71	12,71	12,71	72,71	72,71	3,70	0,90
28.06.2019	24.00	*	14,95	0,00	14,95	73,01	61,88	11,13	7,10	3,50	15,19	15,55	15,55	15,55	72,26	72,26	3,70	1,10
29.06.2019	24.00	*	12,63	0,00	12,63	72,10	61,80	10,30	7,10	3,50	12,77	13,07	13,07	13,07	71,32	71,32	3,70	0,91
30.06.2019	24.00	*	16,08	0,00	16,08	71,39	60,90	10,49	7,10	3,50	16,48	16,86	16,86	16,86	70,66	70,66	3,70	1,17
01.07.2019	24.00	*	14,76	0,00	14,76	71,42	60,94	10,48	7,10	3,50	15,05	15,39	15,39	15,39	70,66	70,66	3,70	1,01
02.07.2019	24.00	*	13,89	0,00	13,89	72,10	62,40	9,70	7,10	3,50	14,17	14,50	14,50	14,50	71,35	71,35	3,70	1,01
03.07.2019	24.00	*	13,90	0,00	13,90	72,16	61,86	10,30	7,10	3,50	14,10	14,43	14,43	14,43	71,46	71,46	3,70	1,01
04.07.2019	24.00	*	13,97	0,00	13,97	71,72	62,13	9,59	7,10	3,50	14,14	14,47	14,47	14,47	70,99	70,99	3,70	1,00
05.07.2019	24.00	*	14,84	0,00	14,84	72,14	60,57	11,57	7,10	3,50	15,13	15,48	15,48	15,48	71,34	71,34	3,70	1,08
06.07.2019	24.00	*	14,85	0,00	14,85	72,05	61,39	10,66	7,10	3,50	15,19	15,55	15,55	15,55	71,23	71,23	3,70	1,08
07.07.2019	24.00	*	14,49	0,00	14,49	72,60	62,19	10,41	7,10	3,50	14,76	15,11	15,11	15,11	71,81	71,81	3,70	1,05
08.07.2019	24.00	*	14,89	0,00	14,89	72,45	60,16	12,29	7,10	3,50	15,19	15,55	15,55	15,55	71,70	71,70	3,70	1,09
09.07.2019	24.00	*	20,86	0,00	20,86	54,76	39,49	15,27	7,10	3,50	21,01	21,32	21,32	21,32	54,57	54,57	3,70	1,15
10.07.2019	24.00	*	4,96	0,00	4,96	37,50	25,82	11,68	7,10	3,50	4,91	4,95	4,95	4,95	37,43	37,43	3,70	0,18
11.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,58	24,49	-2,90	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,82	3,70	0,00
12.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,93	23,83	-2,90	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	3,70	0,00
13.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,75	20,62	0,13	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	20,83	3,70	0,00
14.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,46	20,15	0,31	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67	3,70	0,00
15.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,49	20,33	0,16	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	3,70	0,00
16.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,57	20,54	0,03	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	20,34	3,70	0,00
17.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	24,50	21,24	3,26	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	21,29	3,70	0,00
18.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	24,57	21,30	3,27	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	21,41	3,70	0,00
19.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	24,77	21,49	3,28	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	3,70	0,00
20.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	25,12	21,81	3,31	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	3,70	0,00
21.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	25,33	21,80	3,43	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	3,70	0,00
22.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	25,64	21,95	3,69	7,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04	3,70	0,00
Среднее	24,00	*	8,39	0,00	8,39	50,73	43,73	7,01	7,10	3,50	8,52	8,71	8,71	8,71	49,68	49,68	3,70	0,59
Итого	720,00	*	251,60	0,00	251,60						255,64	261,35	261,35	261,35				17,74

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп. т; Общ, Гкал; Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 13,34 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 261,35 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл: 261,35 м.куб.

ОТЧЕТ ПРЯМЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 КУУТЗ  
 2019г