

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Шеглунова ул. Д. 37  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: СТПТ943 № 6057  
Вычислитель: Подходящий трубопровод (M1)  
Обратный трубопровод (M2)  
Подходящий ГВС (M3)  
Циркуляционный ГВС (M4)  
Подпиточный трубопровод (Vп)  
Расчетный алгоритм: зима:

Q=M1\*(T1-T2)/M2\*(T2-T3)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср.сут.), т/сут.:

Qот = 0,756  
Gот = 226,8

Qтеп = 0  
Gтеп = 0

Qгвс = 0,202  
Gгвс ср = 0,0918  
Gгвс = 36,72 Ггвс.м =

Договор: 10964.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Схема подключения:  
Приборы УТЭ поверены до:

Glpr= 0,12  
KгттР-05  
KгттР-05  
ТТТ-15-2

Телефон:

Режим (схема):  
Предобр давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общи  
9745

градик: 150/70

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	M3	M3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал

23.06.2019	24.00*		65,67	54,01	11,66	72,88	72,51	0,37			12,30	12,30	12,30	12,60	12,90	12,60		72,23	72,84			0,89
24.06.2019	24.00*		67,37	55,31	12,06	73,41	73,02	0,39			12,60	12,60	12,60	12,90	13,20	12,90		72,84	72,84			0,92
25.06.2019	24.00*		67,54	54,15	13,39	71,55	71,18	0,37			14,03	14,03	14,36	14,36	14,36	14,36		70,98	70,98			1,00
26.06.2019	24.00*		67,31	54,75	12,56	72,50	72,05	0,45			13,22	13,22	13,53	13,53	13,53	13,53		72,19	72,19			0,96
27.06.2019	24.00*		66,95	55,11	11,84	73,69	73,30	0,39			12,44	12,44	12,75	12,75	12,75	12,75		73,13	73,13			0,91
28.06.2019	24.00*		68,67	55,30	13,37	73,29	72,91	0,38			13,99	13,99	14,33	14,33	14,33	14,33		72,66	72,66			1,02
29.06.2019	24.00*		67,94	54,33	13,61	72,44	72,02	0,42			14,22	14,22	14,56	14,56	14,56	14,56		72,02	72,02			1,02
30.06.2019	24.00*		66,00	54,00	12,00	71,79	71,43	0,36			12,54	12,54	12,83	12,83	12,83	12,83		71,15	71,15			0,89
01.07.2019	24.00*		67,16	54,45	12,71	71,76	71,40	0,36			13,27	13,27	13,57	13,57	13,57	13,57		71,24	71,24			0,95
02.07.2019	24.00*		66,08	54,70	11,38	72,36	72,01	0,35			11,95	11,95	12,23	12,23	12,23	12,23		71,70	71,70			0,86
03.07.2019	24.00*		66,50	54,46	12,04	72,13	71,66	0,47			12,61	12,61	12,91	12,91	12,91	12,91		71,98	71,98			0,91
04.07.2019	24.00*		66,03	54,12	11,91	71,64	71,16	0,48			12,53	12,53	12,82	12,82	12,82	12,82		71,44	71,44			0,90
05.07.2019	24.00*		67,07	54,25	12,82	72,48	72,08	0,40			13,42	13,42	13,74	13,74	13,74	13,74		71,93	71,93			0,97
06.07.2019	24.00*		67,64	54,30	13,34	72,26	71,84	0,42			14,01	14,01	14,34	14,34	14,34	14,34		71,81	71,81			1,01
07.07.2019	24.00*		68,24	54,03	14,21	72,77	72,31	0,46			14,88	14,88	15,24	15,24	15,24	15,24		72,48	72,48			1,08
08.07.2019	24.00*		69,20	54,18	15,02	72,84	72,46	0,38			15,80	15,80	16,18	16,18	16,18	16,18		72,29	72,29			1,14
09.07.2019	24.00*		73,52	55,53	17,99	58,52	58,43	-0,91			18,82	18,82	19,10	19,10	19,10	19,10		54,87	54,87			1,03
10.07.2019	24.00*		25,80	19,69	6,11	38,18	38,16	0,02			6,31	6,31	6,35	6,35	6,35	6,35		37,93	37,93			0,24
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	21,15	23,63	-2,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,35	20,35			0,00
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,37	19,54	-0,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,58	19,58			0,00
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,23	19,33	-0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,40	19,40			0,00
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,89	18,87	0,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,08	19,08			0,00
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,78	18,75	0,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,08	19,08			0,00
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,07	19,14	-0,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,09	19,09			0,00
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	21,14	21,51	-0,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,23	20,23			0,00
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	21,44	21,32	0,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,59	20,59			0,00
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	22,29	21,75	0,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,95	20,95			0,00
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	23,93	22,21	1,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,45	21,45			0,00
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	24,69	22,44	2,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,71	21,71			0,00
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	22,54	21,95	0,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,48	21,48			0,00
Среднее	24,00		39,16	31,56	7,60	50,30	50,05	0,25			7,96	7,96	8,14	8,14	8,14	8,14		49,59	49,59			0,56
Итого	720,00		1174,69	946,67	228,02						238,94	238,94	244,34	244,34	244,34	244,34						16,70

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Трав. ч в к	К С П Б
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-------------	---------

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
Объем теплотосителя Узил, рассчитанный по среднему: 0 час

Период превышения t2: 17,2 °C  
Корректировка на температуру холодной воды: 4,11 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12,59 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 244,34 м.куб.

Объем потребленного теплотосителя Утвс изл.

Отчет принят 24.07.2019г.  
Исполнитель: Исполнение договора  
Исполнитель: Исполнение договора  
Представитель теплоснабжающей организации  
Сдв