Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9102.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 4** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24458**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205565**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3927**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2105**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0957**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**117,81**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**38,28**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	100,78	87,59	13,19	71,44	71,19	0,25			14,19		14,19	14,53		14,53		71,00				1,01
24.06.2019	24,00		102,14	90,58	11,56	71,97	71,69	0,28			12,47		12,47	12,75		12,75		71,71				0,89
25.06.2019	24,00		100,65	88,65	12,00	70,15	69,92	0,23			12,92		12,92	13,22		13,22		69,66				0,90
26.06.2019	24,00	*	101,71	90,59	11,12	71,03	70,76	0,27			12,07		12,07	12,36		12,36		70,80				0,85
27.06.2019	24,00	*	98,72	89,01	9,71	72,26	71,99	0,27			11,37		11,37	11,64		11,64		71,81				0,82
28.06.2019	24,00	*	109,62	100,33	9,29	71,78	71,49	0,29			11,34		11,34	11,58		11,58		71,10				0,80
29.06.2019	24,00		108,47	97,46	11,01	71,00	70,69	0,31			13,20		13,20	13,48		13,48		70,65				0,93
30.06.2019	24,00		107,70	96,84	10,86	70,38	70,12	0,26			12,82		12,82	13,14		13,14		69,77				0,90
01.07.2019	24,00	*	107,95	97,91	10,04	70,36	70,10	0,26			12,02		12,02	12,30		12,30		69,86				0,84
02.07.2019	24,00		108,49	98,36	10,13	70,94	70,69	0,25			11,95		11,95	12,25		12,25		70,27				0,84
03.07.2019	24,00	*	107,60	97,64	9,96	70,59	70,30	0,29			11,76		11,76	12,02		12,02		70,31				0,83
04.07.2019	24,00		107,34	96,94	10,40	70,15	69,83	0,32			12,39		12,39	12,69		12,69		70,14				0,87
05.07.2019	24,00		106,64	96,47	10,17	71,01	70,73	0,28			12,24		12,24	12,50		12,50		70,59				0,86
06.07.2019	24,00	*	105,65	96,39	9,26	70,88	70,59	0,29			11,36		11,36	11,61		11,61		70,51				0,80
07.07.2019	24,00	*	106,50	94,50	12,00	71,39	71,07	0,32			14,14		14,14	14,45		14,45		71,24				1,01
08.07.2019	24,00	*	105,57	95,27	10,30	71,32	71,05	0,27			12,59		12,59	12,87		12,87		70,80				0,89
09.07.2019	24,00	*	106,57	92,93	13,64	57,48	57,95	-0,47			15,62		15,62	15,81		15,81		53,40				0,84
10.07.2019	24,00	*	37,68	33,21	4,47	38,19	38,24	-0,05			5,12		5,12	5,15		5,15		37,14				0,19
11.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,77	20,50	-1,73			0,00		0,00	0,00		0,00		18,94				0,00
12.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	18,30	-1,77			0,00		0,00	0,00		0,00		16,12				0,00
13.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,56	18,14	-1,58			0,00		0,00	0,00		0,00		16,24				0,00
14.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,49	17,88	-1,39			0,00		0,00	0,00		0,00		16,28				0,00
15.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,14	17,47	-1,33			0,00		0,00	0,00		0,00		15,92				0,00
16.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,75	17,87	-1,12			0,00		0,00	0,00		0,00		16,62				0,00
17.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,44	18,35	-0,91			0,00		0,00	0,00		0,00		17,40				0,00
18.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,01	18,73	-0,72			0,00		0,00	0,00		0,00		18,07				0,00
19.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,21	18,76	-0,55			0,00		0,00	0,00		0,00		18,38				0,00
20.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,40	18,83	-0,43			0,00		0,00	0,00		0,00		18,56				0,00
21.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,37	18,70	-0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		18,46				0,00
22.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,22	18,46	-0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		18,30				0,00
Среднее	24,00		60,99	54,69	6,30	48,07	48,35	-0,27			7,32		7,32	7,48		7,48		47,67				0,50
Итого	**720,00**		**1829,78**	**1640,67**	**189,11**						**219,57**		**219,57**	**224,35**		**224,35**						**15,07**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,2** °C **3,78** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **11,29** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **224,35** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 24.07.2019г
Березовухова Л.Х.