

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Александровская Фирмы пр-кт. д. 2, лит. А

Договор: 9134.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общи
 23154

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: СЛПТ943 № 15805 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ расходомер: Sml= 0.16
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0.16
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0.067
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ 0.027
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-лхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Дол.= 0,7552 Qгвс= 0 Qгвс ср.= 0,1299
 Договорные нагрузки (гр.час): Дол.= 0 Qгвс гр.ч.= 0 Qгвс ср.= 51,96
 Договорные расходы (гр.сут.), Т/сут.: Дол.= 0 Qгвс гр.сут.= 0 Qгвс ср.= 51,96

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019												Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ, Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл.)	Уплотит	T3	T4	P3	P4																		
23.10.2019	24.00		647,86	621,98	25,88	66,88	57,60	9,28		249,59	214,94	34,65	254,74	218,71	36,03		66,73	61,17					7,56																
24.10.2019	24.00		654,59	628,47	26,12	66,98	57,87	9,11		248,79	213,66	35,13	253,94	217,45	36,49		66,83	61,48					7,53																
25.10.2019	24.00		651,69	626,87	24,82	66,57	57,48	9,09		248,45	214,60	33,85	253,54	218,34	35,20		66,39	60,98					7,40																
26.10.2019	24.00		647,79	622,56	25,23	66,69	57,60	9,09		252,25	217,84	34,41	257,43	221,66	35,77		66,56	61,13					7,39																
27.10.2019	24.00		631,54	602,50	29,04	66,84	57,47	9,37		255,48	217,43	38,05	260,75	221,25	39,50		66,69	61,21					7,64																
28.10.2019	24.00		602,62	576,20	26,42	67,40	57,18	10,22		252,58	217,48	35,10	257,87	221,33	36,54		67,24	61,43					7,71																
29.10.2019	24.00	*	453,88	427,43	26,45	69,05	58,94	10,11		189,03	157,00	32,03	193,21	159,94	33,27		69,21	63,21					6,45																
30.10.2019	24.00		593,77	565,71	28,06	70,88	59,12	11,76		250,71	215,43	35,28	256,48	219,56	36,92		70,69	64,10					8,70																
31.10.2019	24.00		603,49	577,83	25,66	71,50	59,68	11,82		252,03	216,45	33,98	256,28	220,66	35,62		71,27	64,64					8,72																
01.11.2019	24.00		626,39	600,48	25,91	70,85	59,60	11,25		250,33	217,33	34,70	257,82	221,51	36,31		71,04	64,44					8,64																
02.11.2019	24.00		629,33	602,24	27,09	71,24	59,78	11,46		253,61	217,54	36,07	259,49	221,75	37,74		71,05	64,55					8,87																
03.11.2019	24.00		634,33	606,80	27,53	71,22	59,95	11,27		254,30	217,47	36,83	260,20	221,69	38,51		70,86	64,38					8,88																
04.11.2019	24.00		622,24	593,52	28,72	71,09	59,66	11,43		254,44	216,83	37,61	258,23	221,02	38,21		71,98	65,01					9,52																
05.11.2019	24.00		623,52	597,49	26,03	72,18	60,29	11,89		252,24	217,29	34,95	258,23	221,58	36,67		74,67	67,43					9,52																
06.11.2019	24.00		626,02	599,75	26,27	74,88	62,37	12,51		252,83	217,48	35,25	258,15	222,06	37,09		76,24	68,72					9,94																
07.11.2019	24.00		606,58	578,95	27,63	76,48	63,07	13,41		252,83	216,67	36,16	259,94	221,39	38,12		75,38	68,17					9,64																
08.11.2019	24.00		622,19	594,85	27,34	76,57	63,46	13,11		253,24	217,42	35,82	259,79	222,10	37,69		73,16	66,53					9,37																
09.11.2019	24.00		644,79	618,38	26,41	75,61	63,34	12,27		256,17	216,67	39,50	262,44	221,12	41,32		71,23	64,83					8,66																
10.11.2019	24.00		655,34	625,40	29,94	73,42	62,04	11,38		253,21	217,70	34,69	258,28	221,97	36,31		70,68	64,31					8,70																
11.11.2019	24.00		643,39	617,93	25,46	71,44	60,46	10,98		252,32	217,11	36,10	259,03	221,30	37,73		70,88	63,96					8,82																
12.11.2019	24.00		634,04	606,81	27,23	70,85	59,78	11,07		253,99	218,05	36,76	259,79	221,38	38,41		70,80	64,49					8,64																
13.11.2019	24.00		644,69	616,68	28,01	70,63	59,62	11,01		252,91	218,05	34,86	258,74	222,28	36,46		70,32	64,07					8,54																
14.11.2019	24.00		657,26	631,25	26,03	71,01	60,33	10,68		252,18	216,92	35,26	257,92	221,08	36,84		70,32	64,07					8,43																
15.11.2019	24.00		647,66	621,41	26,25	70,51	59,84	10,67		250,98	216,86	34,12	256,61	220,95	35,66		69,43	63,23					8,63																
16.11.2019	24.00		632,30	606,73	25,57	70,00	59,14	10,86		254,04	216,35	37,69	257,43	220,58	39,28		69,43	63,23					8,47																
17.11.2019	24.00		645,25	616,29	28,96	69,63	58,96	10,65		254,04	216,35	35,28	257,43	220,58	36,85		70,32	64,25					8,54																
18.11.2019	24.00		653,27	626,84	26,43	70,52	59,96	10,56		251,72	217,68	34,04	257,36	221,78	35,58		69,74	63,37					8,54																
19.11.2019	24.00		646,74	620,80	25,94	69,96	59,33	10,63		250,59	216,60	34,83	256,21	219,81	36,40		69,74	63,37					8,54																
20.11.2019	24.00		620,74	594,11	26,63	69,93	58,78	11,15		251,11	215,78	34,51	257,14	220,93	36,21		72,36	65,59					9,02																
21.11.2019	24.00		642,72	616,57	26,15	72,57	61,12	11,45		251,11	215,78	33,41	257,54	220,34	37,30		75,01	67,57					9,63																
22.11.2019	24.00		610,08	583,23	26,85	75,24	62,29	12,95		250,26	214,81	35,46	256,03	218,96	37,07		70,74	64,33					8,60																
Среднее	24.00		627,62	600,84	26,78	70,94	59,88	11,07		7758,14	6659,03	1099,11	7936,95	6787,70	1149,25								266,45																
Итого	744,00		19456,30	18626,10	830,26																																		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал Труб. ч

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увлт, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения т2: 5,14 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 4,27 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 262,18 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: 1149,25 м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Увлт: м.квб.

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 КУ. Д. 13
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдающей организации