

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Александровская Фермы пр-т, д. 5, лит. В

Договор: 9137.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
24462

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208238

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр. давления:

Общий

Вычислитель: ПРЭМ
Поддатный трубопровод (M2)
Поддатный ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

Смач= 0,067
0,067
0,067
30
30
30

12.11.2021
КТСП-Н
КТСП-Н
ТСЛН

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Подпиточный трубопровод (Vп)

зима: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)

лето: Qлвс=M3*(t3-tкв)

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки (Гкал/час):
Договорные нагрузки (гр. час):
Договорные расходы (гр.сут.):

Qг= 0,228
Qот= 0,228
GOT= 68,4

Qтеп= 0
Qгтеп= 0
Qгтеп ср= 0

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Table with columns: Дата, Тп, НС, M1, M2, DM, T1, T2, DT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Includes data rows for dates from 23.10.2019 to 22.11.2019.

Количество тепловой энергии Qобщ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл., рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.:

5,14 °С
139,12 Гкал
518,9 м.куб.
0 час
0 час
Гкал
куб.м
2,32 Гкал
Qобщ., Гкал
Vизл., куб.м
Qтеп ср= 0,1866
Qгтеп ср= 0,0848
Gтеп ср= 33,92 Ггрвс.м

Итого 141,44