

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»  
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А  
 Остуживающая организация: ТЭЦ ООО «Обуховозэнерго»  
 Договор: 9136.038.1  
 Строит. адрес: Тел. №: 24461  
 Телефон: 24461  
 Обши: 24461  
 Усл. учета: Код УУТЗ: 24461  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 253411  
 Подающий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв)  
 Отект.= 0,347  
 Отект.гв= 0  
 Отект.гв ср= 0,1958  
 Отект.ср= 0,089

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 104,1 Гевнт.= 0 Отех.= 0 Огвс ср= 0,089  
 Гвнт.= 0 Стех.= 0 Огвс гв= 0 Огвс ср= 0,1958  
 Стех.= 0 Огвс гв ср= 0 Огвс ср= 0,089

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)					Контроль ГВС (ТВ-2)					Общ.										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4		DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	
Т	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ккал	
23.10.2019	24.00		136.11	123.40	12.71	65.78	40.99	24.79															3.90
24.10.2019	24.00		136.21	123.89	12.32	65.86	41.44	24.42															3.84
25.10.2019	24.00		136.09	124.38	11.71	65.68	41.49	24.19															3.78
26.10.2019	24.00		136.06	122.80	13.26	65.76	40.98	24.77															3.91
27.10.2019	24.00		132.02	118.85	13.17	65.61	40.46	25.15															3.86
28.10.2019	24.00		127.69	114.14	13.55	66.44	39.72	26.72															3.95
29.10.2019	24.00		132.77	121.23	11.54	68.79	41.21	27.58															4.23
30.10.2019	24.00		125.38	112.67	12.71	69.47	39.75	29.72															4.14
31.10.2019	24.00		127.84	115.12	12.72	70.12	40.32	28.80															4.32
01.11.2019	24.00		131.38	119.70	11.68	69.63	40.71	28.92															4.28
02.11.2019	24.00		134.03	120.04	13.99	69.98	40.81	29.17															4.48
03.11.2019	24.00		133.91	121.20	12.71	70.03	41.30	28.73															4.36
04.11.2019	24.00		131.86	118.16	13.70	69.72	40.93	28.79															4.44
05.11.2019	24.00		131.51	119.26	12.25	71.03	41.10	29.93															4.79
06.11.2019	24.00		133.35	119.43	13.92	73.66	42.17	31.49															4.79
07.11.2019	24.00		127.85	115.38	12.47	75.00	41.60	33.40															4.79
08.11.2019	24.00		130.99	119.28	11.71	75.11	42.31	32.80															4.93
09.11.2019	24.00		138.08	123.51	14.57	74.05	42.86	31.19															4.69
10.11.2019	24.00		140.24	125.26	14.98	71.86	43.02	28.84															4.37
11.11.2019	24.00		136.18	123.48	12.70	70.34	42.23	28.11															4.29
12.11.2019	24.00		134.81	121.41	13.40	69.49	41.18	28.31															4.21
13.11.2019	24.00		136.12	124.18	11.94	69.52	41.65	27.87															4.12
14.11.2019	24.00		129.12	116.56	12.56	69.69	41.13	28.56															4.04
15.11.2019	24.00		121.75	108.89	12.86	69.17	39.48	29.69															4.12
16.11.2019	24.00		119.50	106.49	13.01	68.54	38.96	29.58															4.04
17.11.2019	24.00		122.72	108.81	13.91	68.26	39.14	29.12															4.17
18.11.2019	24.00		123.44	110.10	13.34	69.24	39.81	29.43															4.07
19.11.2019	24.00		122.02	109.27	12.75	68.53	39.24	29.29															4.03
20.11.2019	24.00		117.29	104.74	12.55	68.66	38.40	30.26															4.37
21.11.2019	24.00		122.11	108.33	13.78	71.27	39.96	31.31															4.53
22.11.2019	24.00		115.72	102.81	12.91	73.94	39.21	34.73															4.28
Среднее	24.00		129.81	116.86	12.95	69.68	40.76	28.92															4.28
Итого	744.00		4024.15	3622.77	401.38																		132.54


Показаны считывания на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Визал, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения т2: 5.14 °С  
 Корректировка на температуре холодной воды: 2.06 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 130.48 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 462.55 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс мал.

Общий 24461  
Код УУТЗ: 24461  
График: 150/70

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 130.48 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 462.55 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс мал.



Правление  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ФИО: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_