# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

"ЖКС № 2 Невского района"
шкина ул, д. 111 ИТП1
организация:
Д ООО "Обуховоэнерго"
приборы:
ыч итель: СПТ943 № 15831
Пода ющий трубопровод (М1)
Обра ный трубопровод (М2)
Пода ющий ГВС (М3)
Цирку ляционный ГВС (М4)
Под пи чный трубопровод (Vп)
Расче ный алгоритм:
Дого вор ные нагрузки, Гкал/час:
Дого вор ные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Дого вор ные расходы (ср.сут.), т/сут:

Договор: 9975.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреобр.:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 12819
Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;
Преобр.давления:
график:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Qот.= 0,9421 Qвент.= 0 Qтех.= 0
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср 0 Qтех.гв= 0
Qгвс.= 0,4308 Qгвс.ср= 0,2176 Gгвс.= 87,04 Gгвс.м=
Gот.= 282,63 Gвент.= 0 Gтех.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Контроль ГВС (ТВ-2) M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2019 | 24,00 | * | 171,22 | 152,35 | 18,87 | 67,25 | 42,24 | 25,01 | | | 16,85 | | 16,85 | 17,20 | | 17,20 | | 67,14 | | | |
| 24.10.2019 | 24,00 | * | 173,59 | 153,60 | 19,99 | 67,38 | 42,59 | 24,79 | | | 18,00 | | 18,00 | 18,38 | | 18,38 | | 67,42 | | | |
| 25.10.2019 | 24,00 | * | 173,42 | 153,96 | 19,46 | 66,99 | 42,52 | 24,47 | | | 17,50 | | 17,50 | 17,87 | | 17,87 | | 67,39 | | | |
| 26.10.2019 | 24,00 | * | 171,48 | 152,88 | 18,60 | 67,07 | 42,33 | 24,74 | | | 16,71 | | 16,71 | 17,06 | | 17,06 | | 67,25 | | | |
| 27.10.2019 | 24,00 | * | 169,49 | 149,67 | 19,82 | 67,27 | 42,08 | 25,19 | | | 17,97 | | 17,97 | 18,34 | | 18,34 | | 67,21 | | | |
| 28.10.2019 | 24,00 | * | 165,73 | 145,30 | 20,43 | 67,89 | 41,22 | 26,67 | | | 18,61 | | 18,61 | 19,01 | | 19,01 | | 68,29 | | | |
| 29.10.2019 | 24,00 | * | 165,88 | 146,69 | 19,19 | 70,53 | 42,02 | 28,51 | | | 17,30 | | 17,30 | 17,69 | | 17,69 | | 70,61 | | | |
| 30.10.2019 | 24,00 | * | 162,70 | 144,12 | 18,58 | 71,41 | 41,64 | 29,77 | | | 16,65 | | 16,65 | 17,04 | | 17,04 | | 71,48 | | | |
| 31.10.2019 | 24,00 | * | 165,33 | 146,01 | 19,32 | 72,04 | 41,92 | 30,12 | | | 17,37 | | 17,37 | 17,79 | | 17,79 | | 72,12 | | | |
| 01.11.2019 | 24,00 | * | 169,77 | 149,71 | 20,06 | 71,36 | 42,15 | 29,21 | | | 18,00 | | 18,00 | 18,42 | | 18,42 | | 71,59 | | | |
| 02.11.2019 | 24,00 | * | 169,25 | 150,74 | 18,51 | 71,75 | 42,31 | 29,44 | | | 16,52 | | 16,52 | 16,91 | | 16,91 | | 71,72 | | | |
| 03.11.2019 | 24,00 | * | 171,09 | 151,07 | 20,02 | 71,75 | 42,52 | 29,23 | | | 17,99 | | 17,99 | 18,41 | | 18,41 | | 71,89 | | | |
| 04.11.2019 | 24,00 | * | 170,53 | 148,38 | 22,15 | 71,57 | 42,26 | 29,31 | | | 20,11 | | 20,11 | 20,58 | | 20,58 | | 71,35 | | | |
| 05.11.2019 | 24,00 | * | 169,40 | 149,30 | 20,10 | 72,71 | 42,25 | 30,46 | | | 18,00 | | 18,00 | 18,44 | | 18,44 | | 72,78 | | | |
| 06.11.2019 | 24,00 | * | 168,42 | 149,37 | 19,05 | 75,45 | 43,09 | 32,36 | | | 16,93 | | 16,93 | 17,37 | | 17,37 | | 75,56 | | | |
| 07.11.2019 | 24,00 | * | 165,78 | 145,59 | 20,19 | 77,09 | 43,08 | 34,01 | | | 17,61 | | 17,61 | 18,09 | | 18,09 | | 77,04 | | | |
| 08.11.2019 | 24,00 | * | 169,96 | 147,69 | 22,27 | 77,17 | 43,41 | 33,76 | | | 18,82 | | 18,82 | 19,32 | | 19,32 | | 77,17 | | | |
| 09.11.2019 | 24,00 | * | 171,83 | 152,26 | 19,57 | 76,14 | 43,90 | 32,24 | | | 16,03 | | 16,03 | 16,44 | | 16,44 | | 75,65 | | | |
| 10.11.2019 | 24,00 | * | 175,11 | 153,67 | 21,44 | 73,89 | 43,74 | 30,15 | | | 17,98 | | 17,98 | 18,42 | | 18,42 | | 73,36 | | | |
| 11.11.2019 | 24,00 | * | 173,25 | 151,36 | 21,89 | 71,91 | 42,97 | 28,94 | | | 18,58 | | 18,58 | 19,03 | | 19,03 | | 72,02 | | | |
| 12.11.2019 | 24,00 | * | 171,17 | 150,18 | 20,99 | 71,35 | 42,35 | 29,00 | | | 17,52 | | 17,52 | 17,93 | | 17,93 | | 71,19 | | | |
| 13.11.2019 | 24,00 | * | 174,30 | 152,62 | 21,68 | 71,12 | 42,49 | 28,63 | | | 18,27 | | 18,27 | 18,69 | | 18,69 | | 71,27 | | | |
| 14.11.2019 | 24,00 | * | 174,85 | 153,77 | 21,08 | 71,50 | 43,13 | 28,37 | | | 17,65 | | 17,65 | 18,07 | | 18,07 | | 71,74 | | | |
| 15.11.2019 | 24,00 | * | 173,88 | 151,64 | 22,24 | 71,00 | 42,77 | 28,23 | | | 18,80 | | 18,80 | 19,23 | | 19,23 | | 71,19 | | | |
| 16.11.2019 | 24,00 | * | 170,29 | 149,72 | 20,57 | 70,44 | 42,20 | 28,24 | | | 17,19 | | 17,19 | 17,58 | | 17,58 | | 70,22 | | | |
| 17.11.2019 | 24,00 | * | 174,18 | 152,41 | 21,77 | 70,06 | 42,34 | 27,72 | | | 18,34 | | 18,34 | 18,75 | | 18,75 | | 70,11 | | | |
| 18.11.2019 | 24,00 | * | 174,28 | 153,09 | 21,19 | 70,98 | 42,91 | 28,07 | | | 17,68 | | 17,68 | 18,10 | | 18,10 | | 71,17 | | | |
| 19.11.2019 | 24,00 | * | 174,37 | 151,74 | 22,63 | 70,39 | 42,60 | 27,79 | | | 19,16 | | 19,16 | 19,59 | | 19,59 | | 70,30 | | | |
| 20.11.2019 | 24,00 | * | 168,33 | 147,34 | 20,99 | 70,41 | 41,98 | 28,43 | | | 17,56 | | 17,56 | 17,96 | | 17,96 | | 70,52 | | | |
| 21.11.2019 | 24,00 | * | 172,24 | 151,90 | 20,34 | 73,08 | 43,43 | 29,65 | | | 16,83 | | 16,83 | 17,24 | | 17,24 | | 73,13 | | | |
| 22.11.2019 | 24,00 | * | 166,84 | 145,09 | 21,75 | 75,80 | 44,33 | 31,47 | | | 17,25 | | 17,25 | 17,70 | | 17,70 | | 75,96 | | | |
| Среднее | 24,00 | | 170,58 | 150,10 | 20,48 | 71,44 | 42,61 | 28,84 | | | 17,73 | | 17,73 | 18,15 | | 18,15 | | 71,48 | | | |
| Итого | 744,00 | | 5287,96 | 4653,22 | 634,74 | | | | | | 549,78 | | 549,78 | 562,65 | | 562,65 | | | | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 5,14 °C
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 3,26 Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 176,58 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 562,65 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации
Отдел

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации