

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 52, лит. А ИТТ5
 Обслуживающая организация: ТЭЛ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069_038_1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 24126

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207740
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: zima: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Приборы УУТЭ поверены до: 2-х трубная схема

Режим (схема): Режим (схема):
 Терморезерв.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Преобор давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот= 0,223
 Qср= 66.9

Qвент= 0
 Gвент= 0

Qгвх= 0
 Qгвс ср= 0
 Qгвс гв= 0

Qгвс= 0
 Qгвс ср= 0
 Qгвс м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тп час	НС	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Общ. Ккал		
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °С	Т2 °С	DT %С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	DV (излив) M3	Уплит M3							
23.10.2019	24.00		87,22	87,22	0,00	67,16	43,82	23,34																2,04
24.10.2019	24.00		87,56	87,56	0,00	67,25	44,04	23,21																2,03
25.10.2019	24.00		89,40	89,40	0,00	66,83	43,98	22,85																2,04
26.10.2019	24.00		87,94	87,94	0,00	66,89	43,99	22,90																2,02
27.10.2019	24.00		85,31	85,31	0,00	67,14	43,46	23,68																2,02
28.10.2019	24.00		83,08	83,08	0,00	67,74	42,54	25,20																2,26
29.10.2019	24.00		83,73	83,73	0,00	70,39	43,36	27,03																2,35
30.10.2019	24.00		82,76	82,76	0,00	71,26	42,92	28,34																2,42
31.10.2019	24.00		84,18	84,18	0,00	71,87	43,13	28,74																2,42
01.11.2019	24.00		85,59	85,59	0,00	71,21	43,15	28,06																2,40
02.11.2019	24.00		86,24	86,24	0,00	71,61	43,37	28,24																2,42
03.11.2019	24.00		86,44	86,44	0,00	71,58	43,58	28,00																2,38
04.11.2019	24.00		84,72	84,72	0,00	71,43	43,34	28,09																2,46
05.11.2019	24.00		85,26	85,26	0,00	72,57	43,68	28,89																2,61
06.11.2019	24.00		85,17	85,17	0,00	75,30	44,69	30,61																2,68
07.11.2019	24.00		83,22	83,22	0,00	76,94	44,73	32,21																2,74
08.11.2019	24.00		85,17	85,17	0,00	76,99	44,86	32,13																2,69
09.11.2019	24.00		87,52	87,52	0,00	75,99	45,26	30,73																2,53
10.11.2019	24.00		88,17	88,17	0,00	73,75	45,06	28,69																2,38
11.11.2019	24.00		86,95	86,95	0,00	71,79	44,39	27,40																2,38
12.11.2019	24.00		86,65	86,65	0,00	71,20	43,79	27,41																2,38
13.11.2019	24.00		88,43	88,43	0,00	70,98	44,03	26,95																2,38
14.11.2019	24.00		88,64	88,64	0,00	71,34	44,71	26,63																2,36
15.11.2019	24.00		87,49	87,49	0,00	70,84	44,34	26,50																2,32
16.11.2019	24.00		86,46	86,46	0,00	70,31	43,66	26,65																2,31
17.11.2019	24.00		88,23	88,23	0,00	69,93	43,75	26,18																2,33
18.11.2019	24.00		88,31	88,31	0,00	70,81	44,46	26,35																2,29
19.11.2019	24.00		87,66	87,66	0,00	70,25	44,11	26,14																2,29
20.11.2019	24.00		85,12	85,12	0,00	70,26	43,43	26,83																2,46
21.11.2019	24.00		87,66	87,66	0,00	72,93	44,88	28,05																2,60
22.11.2019	24.00		84,48	84,48	0,00	75,65	44,91	30,74																2,60
Среднее	24.00		86,28	86,28	0,00	71,30	43,98	27,32																2,36
Итого	744,00		2674,76	2674,76	0,00																			73,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Трзб, ч
									744

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотосигтепа Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплотосигтепа Увс изл:

0 час
 0 час
 0 час
 5,14 °C
 73,04 Ккал
 0 Ккал

Ккал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации