

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 60, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Облэнерго"
 Договор: 8999 038.1
 Стрелка адрес:
 Телефон:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23591
 Рафик: 1507/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКГ-7 № 208237
 Подходящий трубопровод (M1) ПРСМ-40-B1
 Обратный трубопровод (M2) ПРСМ-40-B1
 Подходящий ГВС (M3) ПРСМ-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подключающий трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 лето: Q=M3*(h3-hхв)
 Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Режим (схема):
 Приборы УТЭ поверены до: Smax= 45
 Терморегобр.: КТСЛН
 Преобр. Давления: КТСЛН
 Smin= 0,1
 0,1
 0,067
 30
 30

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3561 Qтех = 0 Qтеп.гв = 0,0063 Qтеп.ср = 0,0607 Qтеп.м = 24,28
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 106,83 Qтех.ср = 0 Qтеп.гв.ср = 0,0063 Qтеп.ср.ср = 2,52 Qтеп.м.ср = 24,28
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут: Sот.ср = 106,83 Sтех.ср = 0 Sтеп.гв.ср = 0,0063 Sтеп.ср.ср = 2,52 Sтеп.м.ср = 24,28

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dlM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dV (налив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00	*	134,63	120,62	14,01	66,26	43,62	22,64	12,53	12,77	12,53	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	66,07	66,07			3,66	
24.10.2019	24.00	*	135,65	121,23	14,42	66,37	43,83	22,54	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	66,19	66,19			3,69	
25.10.2019	24.00	*	135,62	121,98	13,64	66,04	43,76	22,28	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	66,22	66,22			3,62	
26.10.2019	24.00	*	135,45	120,72	14,73	66,13	43,60	22,53	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	66,24	66,24			3,70	
27.10.2019	24.00	*	132,33	118,13	14,20	66,19	43,33	22,86	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	66,02	66,02			3,64	
28.10.2019	24.00	*	129,94	111,29	18,65	66,74	42,25	24,49	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	66,95	66,95			3,97	
29.10.2019	24.00	*	129,33	78,03	51,30	69,35	41,18	28,17	11,74	11,74	11,74	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	69,20	69,20			5,76	
30.10.2019	24.00	*	127,03	76,70	50,33	70,26	40,49	29,77	11,42	11,42	11,42	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	70,16	70,16			5,82	
31.10.2019	24.00	*	129,53	77,95	51,58	70,90	40,66	30,24	12,15	12,15	12,15	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	70,85	70,85			6,01	
01.11.2019	24.00	*	132,04	102,37	29,67	70,27	42,14	28,13	11,82	11,82	11,82	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	70,27	70,27			4,97	
02.11.2019	24.00	*	133,38	119,34	14,04	70,69	42,94	27,75	12,54	12,54	12,54	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	70,58	70,58			4,30	
03.11.2019	24.00	*	133,67	119,56	14,11	70,67	43,16	27,51	12,48	12,48	12,48	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	70,70	70,70			4,29	
04.11.2019	24.00	*	134,40	117,22	17,18	70,41	43,00	27,41	15,56	15,56	15,56	15,91	15,91	15,91	15,91	15,91	15,91	70,01	70,01			4,42	
05.11.2019	24.00	*	133,23	118,14	15,09	71,54	43,21	28,33	13,49	13,49	13,49	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	71,51	71,51			4,43	
06.11.2019	24.00	*	132,11	118,01	14,10	74,20	44,07	30,13	12,44	12,44	12,44	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	74,22	74,22			4,61	
07.11.2019	24.00	*	128,80	115,32	13,48	75,81	44,05	31,76	11,84	11,84	11,84	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	75,63	75,63			4,59	
08.11.2019	24.00	*	131,43	117,82	13,61	75,94	44,43	31,51	11,85	11,85	11,85	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	75,79	75,79			4,75	
09.11.2019	24.00	*	134,74	121,44	13,30	74,92	45,03	29,89	11,47	11,47	11,47	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	74,26	74,26			4,63	
10.11.2019	24.00	*	138,46	122,51	15,95	72,64	44,99	27,65	14,20	14,20	14,20	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	71,83	71,83			4,54	
11.11.2019	24.00	*	135,40	120,35	15,05	70,79	44,25	26,54	12,98	12,98	12,98	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	70,77	70,77			4,26	
12.11.2019	24.00	*	133,10	118,67	14,43	70,24	43,81	26,43	11,66	11,66	11,66	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	70,00	70,00			4,15	
13.11.2019	24.00	*	136,86	120,90	15,96	70,07	43,74	26,33	13,07	13,07	13,07	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	70,03	70,03			4,30	
14.11.2019	24.00	*	135,76	121,69	15,07	70,39	44,51	25,88	12,19	12,19	12,19	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	70,46	70,46			4,21	
15.11.2019	24.00	*	136,48	119,86	15,62	69,91	44,08	25,83	12,76	12,76	12,76	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	69,86	69,86			4,19	
16.11.2019	24.00	*	133,67	118,39	15,28	69,39	43,53	25,86	12,48	12,48	12,48	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	69,02	69,02			4,12	
17.11.2019	24.00	*	140,40	120,64	19,76	69,09	43,57	25,52	16,90	16,90	16,90	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	69,08	69,08			4,45	
18.11.2019	24.00	*	136,85	121,14	15,71	69,90	44,23	25,67	12,76	12,76	12,76	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	69,95	69,95			4,21	
19.11.2019	24.00	*	134,27	120,22	14,05	69,33	43,96	25,37	11,28	11,28	11,28	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	68,98	68,98			4,03	
20.11.2019	24.00	*	131,34	116,62	14,72	69,41	43,08	26,33	12,00	12,00	12,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	69,48	69,48			4,09	
21.11.2019	12.00	*	65,93	60,15	5,78	70,84	44,05	26,79	4,41	4,41	4,41	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	68,27	68,27			2,02	
22.11.2019		*																					
Среднее	73,60		133,62	114,47	19,15	70,16	43,42	26,74	12,63	12,63	12,63	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	69,95	69,95			4,39	
Итого	708,00		3941,83	3377,01	564,82				372,72	372,72	372,72	380,77	380,77	380,77	380,77	380,77	380,77					129,53	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Граб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 36 час 6,6 Гкал
 Объем теплоносителя Vп, рассчитанный по среднему: 36 час 19,45 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 5,14 °C 3,05 Гкал
 Корректировка на температурную погрешность: 133,08 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 400,22 м.куб.
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 400,22 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vпс изл.

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации