Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9090.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24477**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208340**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2141**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2357**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0579**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**65,043**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**23,16**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2019	24,00	*	123,79	116,28	7,51	65,14	48,06	17,08			7,96		7,96	8,11		8,11		64,66				2,48
24.10.2019	24,00	*	124,40	115,49	8,91	65,33	48,22	17,11			9,42		9,42	9,60		9,60		64,91				2,56
25.10.2019	24,00	*	122,80	115,44	7,36	65,22	48,32	16,90			7,96		7,96	8,11		8,11		64,78				2,43
26.10.2019	24,00	*	123,77	115,02	8,75	64,95	47,84	17,11			9,40		9,40	9,56		9,56		64,44				2,54
27.10.2019	24,00	*	123,42	113,70	9,72	64,67	47,54	17,13			10,29		10,29	10,47		10,47		64,35				2,58
28.10.2019	24,00	*	124,11	114,75	9,36	64,93	47,29	17,64			10,08		10,08	10,28		10,28		64,69				2,63
29.10.2019	24,00	*	123,15	115,74	7,41	67,22	48,29	18,93			8,16		8,16	8,33		8,33		67,14				2,69
30.10.2019	24,00	*	123,26	114,59	8,67	68,79	48,78	20,01			9,50		9,50	9,71		9,71		68,26				2,89
31.10.2019	24,00	*	122,79	114,49	8,30	68,76	48,45	20,31			9,06		9,06	9,24		9,24		68,30				2,90
01.11.2019	24,00	*	122,86	114,63	8,23	68,85	48,71	20,14			9,00		9,00	9,20		9,20		68,25				2,88
02.11.2019	24,00		123,20	112,99	10,21	68,77	48,49	20,28			10,88		10,88	11,12		11,12		68,45				2,99
03.11.2019	24,00	*	122,12	114,14	7,98	68,77	48,70	20,07			8,66		8,66	8,84		8,84		68,32				2,84
04.11.2019	24,00	*	123,00	114,70	8,30	69,11	49,02	20,09			8,97		8,97	9,15		9,15		68,62				2,88
05.11.2019	24,00	*	123,05	114,54	8,51	70,52	49,50	21,02			9,11		9,11	9,32		9,32		70,34				3,01
06.11.2019	24,00	*	125,49	116,52	8,97	72,98	51,10	21,88			9,58		9,58	9,81		9,81		72,76				3,21
07.11.2019	24,00	*	121,88	115,10	6,78	73,62	51,01	22,61			7,34		7,34	7,53		7,53		72,89				3,10
08.11.2019	24,00	*	124,23	115,71	8,52	73,70	51,06	22,64			9,16		9,16	9,39		9,39		73,25				3,25
09.11.2019	24,00	*	125,15	116,80	8,35	72,82	51,12	21,70			8,88		8,88	9,08		9,08		72,06				3,15
10.11.2019	24,00	*	127,99	118,15	9,84	70,85	50,77	20,08			10,52		10,52	10,75		10,75		70,18				3,07
11.11.2019	24,00	*	127,90	118,59	9,31	68,68	49,70	18,98			9,86		9,86	10,07		10,07		68,30				2,89
12.11.2019	24,00	*	125,89	116,83	9,06	66,96	48,26	18,70			9,60		9,60	9,79		9,79		66,18				2,79
13.11.2019	24,00	*	125,89	117,88	8,01	65,85	47,80	18,05			8,73		8,73	8,86		8,86		65,52				2,66
14.11.2019	24,00	*	128,90	119,59	9,31	66,16	48,44	17,72			9,94		9,94	10,16		10,16		65,76				2,74
15.11.2019	24,00	*	127,34	119,17	8,17	65,92	48,19	17,73			8,76		8,76	8,95		8,95		65,34				2,65
16.11.2019	24,00	*	128,67	117,03	11,64	65,71	47,77	17,94			12,23		12,23	12,47		12,47		65,41				2,87
17.11.2019	24,00	*	127,64	117,88	9,76	65,61	47,82	17,79			10,29		10,29	10,49		10,49		65,29				2,74
18.11.2019	24,00	*	127,36	119,20	8,16	65,93	48,27	17,66			8,63		8,63	8,81		8,81		65,55				2,65
19.11.2019	24,00	*	127,70	119,31	8,39	65,85	48,25	17,60			8,91		8,91	9,11		9,11		65,41				2,65
20.11.2019	24,00	*	126,74	117,78	8,96	66,02	47,87	18,15			9,36		9,36	9,55		9,55		65,84				2,73
21.11.2019	24,00	*	128,77	120,16	8,61	70,50	50,55	19,95			9,09		9,09	9,31		9,31		70,63				3,01
22.11.2019	24,00	*	125,81	117,81	8,00	73,63	51,47	22,16			8,59		8,59	8,80		8,80		73,48				3,20
Среднее	24,00		125,13	116,45	8,68	68,12	48,92	19,20			9,29		9,29	9,48		9,48		67,72				2,83
Итого	**744,00**		**3879,07**	**3610,01**	**269,06**						**287,92**		**287,92**	**293,97**		**293,97**						**87,66**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,3** °C **1,43** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **86,23** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **293,97** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ГУП «ЖКС СПб» «Невский» Участок по приборам учета Отделение эксплуатации КУ УТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /