

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 89, корп. 1  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9000\_038\_1  
 Стрелит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:  
 Общий 12359

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Установленные приборы: СТП943 № 14858  
 Выисловитель: СТП943 № 14858

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Терморесобр.: КТТТР-05  
 КТПТР-05  
 ТПТТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходметр: PRЭМ-40-B1  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-40-B1  
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-32-B1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

зимы: Qот=M1\*(t1-tхвн)-M2\*(t2-tхвн) Qвент=0 Qтепх=0 Qтепгв=0 Qтепгвср=0 Qтепгвср=0  
 лето: Qтепгв=0 Qтепгвср=0 Qтепгвср=0  
 Qот=0,4626 Qвент=0 Qтепх=0 Qтепгв=0 Qтепгвср=0  
 Qот=138,78 Qвент=0 Qтепх=0 Qтепгв=0 Qтепгвср=0  
 Qтепгвср=0,081 Qтепгвср=32,4 Qтепгвср=

Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут. Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тн час	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Ккал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dv(излив) M3	Улодлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.10.2019	24.00*	195,87	173,69	22,18	66,51	42,37	24,14			21,53	21,53	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	66,18	66,18			5,67	
24.10.2019	24.00*	198,64	175,07	23,57	66,66	42,70	23,96			22,98	22,98	23,45	23,45	23,45	23,45	23,45	23,45	66,48	66,48			5,77	
25.10.2019	24.00*	197,56	175,70	21,88	66,19	42,49	23,70			21,38	21,38	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	66,28	66,28			5,62	
26.10.2019	24.00*	197,29	174,75	22,54	66,46	42,49	23,97			22,00	22,00	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	66,46	66,46			5,69	
27.10.2019	24.00*	193,89	169,97	23,92	66,60	41,94	24,66			23,46	23,46	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	66,27	66,27			5,79	
28.10.2019	24.00*	187,53	164,93	22,60	66,61	40,73	26,08			22,21	22,21	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	66,80	66,80			5,82	
29.10.2019	24.00*	188,60	166,74	21,86	69,47	41,63	27,84			21,35	21,35	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	69,23	69,23			6,16	
30.10.2019	24.00*	186,21	163,33	22,88	70,29	41,12	29,17			22,41	22,41	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	70,00	70,00			6,38	
31.10.2019	24.00*	188,53	164,75	23,78	71,04	41,28	29,76			23,23	23,23	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	70,86	70,86			6,60	
01.11.2019	24.00*	186,39	172,75	23,64	70,40	42,05	28,35			22,98	22,98	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	70,33	70,33			6,56	
02.11.2019	24.00*	192,61	171,48	21,13	70,72	42,08	28,64			20,41	20,41	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	70,34	70,34			6,41	
03.11.2019	24.00*	193,72	172,04	21,68	70,74	42,39	28,35			20,99	20,99	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	70,48	70,48			6,41	
04.11.2019	24.00*	193,31	167,81	25,50	70,67	42,15	28,52			24,84	24,84	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	69,92	69,92			6,59	
05.11.2019	24.00*	192,57	169,29	23,28	71,36	41,61	29,75			22,60	22,60	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	70,71	70,71			6,70	
06.11.2019	24.00*	192,09	169,98	22,11	74,05	42,66	31,39			21,32	21,32	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	73,49	73,49			6,98	
07.11.2019	24.00*	163,93	145,98	18,35	75,83	43,09	32,74			17,58	17,58	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	75,36	75,36			6,16	
08.11.2019	24.00*	93,06	81,64	11,42	76,35	43,79	32,56			10,98	10,98	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	75,93	75,93			3,53	
09.11.2019	24.00*	196,40	174,47	21,93	75,38	44,42	30,96			21,04	21,04	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58	74,72	74,72			7,06	
10.11.2019	24.00*	200,25	174,91	25,34	73,27	44,45	28,82			24,53	24,53	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	72,38	72,38			6,90	
11.11.2019	24.00*	197,37	173,43	23,94	70,78	43,61	27,17			23,25	23,25	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	70,53	70,53			6,41	
12.11.2019	24.00*	196,80	172,10	24,70	70,62	43,02	27,60			24,02	24,02	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	70,31	70,31			6,50	
13.11.2019	24.00*	198,25	175,06	23,19	70,16	42,87	27,29			22,52	22,52	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	70,03	70,03			6,41	
14.11.2019	24.00*	199,63	176,82	22,81	70,54	43,73	26,81			22,08	22,08	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	70,32	70,32			6,35	
15.11.2019	24.00*	196,77	174,94	21,83	70,21	43,52	26,69			21,15	21,15	21,62	21,62	21,62	21,62	21,62	21,62	69,93	69,93			6,21	
16.11.2019	24.00*	194,14	171,84	22,30	69,62	42,63	26,99			21,66	21,66	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	69,18	69,18			6,19	
17.11.2019	24.00*	200,17	173,79	26,38	69,14	42,51	26,63			25,80	25,80	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	68,91	68,91			6,46	
18.11.2019	24.00*	200,31	175,72	24,59	70,11	43,37	26,74			24,02	24,02	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	69,97	69,97			6,43	
19.11.2019	24.00*	197,73	174,35	23,38	69,61	43,10	26,51			22,78	22,78	23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	69,24	69,24			6,25	
20.11.2019	24.00*	193,04	168,99	24,05	69,33	42,06	27,27			23,55	23,55	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	69,14	69,14			6,28	
21.11.2019	24.00*	197,38	174,82	22,56	72,03	43,47	28,56			21,88	21,88	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	71,83	71,83			6,62	
22.11.2019	24.00*	190,96	167,66	23,30	74,29	43,07	31,22			22,58	22,58	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	74,04	74,04			6,97	
Итого	744,00	190,68	168,01	22,67	70,49	42,66	27,83			22,04	22,04	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	69,52	69,52			6,25	
Показания счетчиков на момент снятия данных:		5911,02	5208,40	702,62						683,11		683,11						683,11					193,88

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ. Т ккал		С П 5
	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл. рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.

5,14 °C  
 190,27 Ккал  
 698,52 м.куб.  
 0 час  
 3,61 Ккал  
 Ккал  
 куб.м

**ОТЧЕТ ПРИКАТ-26 11.2019**  
**ЧЕРНОСЖОКОВА И У**  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТДЕЛ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА  
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБ»