

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабудкина ул., д. 89, корп. 2, лит. Ф
Обслуживающая организация:

Договор: 9001.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УЛТЭ:

Общий
23596

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

рафик: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

Приборы УЛТЭ поверены до: 03.12.2021

Приобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Подходящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подходящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подлиночный трубопровод (Vn)
Расчетный алгоритм:

расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1

Термоприбор:
КТПТР-05
КТОСН
ТСЛН

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:

зимы: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qве=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (ср. сут.): Кал/сут:

Qот = 0,256
Qот = 76,8

Qтех = 0
Qтех = 0

Qтеп.гв = 0
Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.ср = 0,121
Qтеп.ср = 0,055
Qтеп.ср = 22 Гвас.м

Договорные расходы (ср. сут.): Гвас.т/сут. Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Table with columns: Дата, Тп, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, dt, P1, P2, M3, M4, ДМ, V3, V4, dv(излив), Удодлит, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ. Rows include data for 2019-2019 and summary rows for 'Итого' and 'Среднее'.

Table with columns: Дата, время, М1, т, М2, т, М3, т, М4, т, V3, куб.м, V4, куб.м, Vп, т, Qобщ, Гкал, Траб, ч. Includes 'Показания счетчиков на момент снятия данных' and 'УЛТЭ-ТЭК'.

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения Ц: час
Корректировка на температуру холодной воды: 5,14 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,75 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Собщ: 108,68 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл.: 362,72 м.куб.