

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Незавского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 101, корп. 1, лит. Я  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 8818-038-1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 12353

График: 1507/0

Установленные приборы: СПТ943 № 14799  
 Вычислитель: часовой и суточн. архивы в файлах:  
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1  
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1\*(t1-нхв)-M2\*(t2-нхв)  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-лхв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021  
 Глпм= 0,1  
 Глпг= 0,1  
 Глгвс= 0,067  
 Глгвс= 45  
 КТГТР-05  
 КТГТР-05  
 ТПТ-15-2

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;  
 Преобр давления:  
 ОЛ: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот= 0,4546 Qэвнт= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут: Qот= 136,38 Qэвнт= 0 Qгвс= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019 Qгвс= 0,198  
 Qот= 0,09 Qгвс ср= 0,36  
 Qгвс ср= 0,36

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Улодлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	
23.10.2019	24.00	*	159,23	132,08	27,17	65,55	39,89	25,66	22,56	22,56	23,00	23,00	22,21	22,21	22,21	22,21	65,13				5,17
24.10.2019	24.00	*	159,21	135,22	23,99	65,73	40,24	25,49	21,78	21,78	22,21	22,21	23,52	23,52	23,98	23,98	65,46				5,02
25.10.2019	24.00	*	160,97	138,10	22,87	65,31	40,10	25,21	19,50	19,50	19,89	19,89	23,40	23,40	23,90	23,90	65,27				4,98
26.10.2019	24.00	*	156,01	137,13	18,88	65,48	40,32	25,16	19,50	19,50	19,89	19,89	26,27	26,27	26,27	26,27	65,31				4,69
27.10.2019	23.00	*	151,32	125,75	25,57	65,57	39,57	25,99	25,78	25,78	26,27	26,27	23,06	23,06	23,06	23,06	64,86				4,93
28.10.2019	24.00	*	151,96	129,17	22,79	65,88	38,40	27,48	23,52	23,52	24,03	24,03	24,03	24,03	24,35	24,35	65,72				5,05
29.10.2019	24.00	*	153,54	130,38	23,16	68,38	38,89	29,48	23,52	23,52	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	68,03				5,43
30.10.2019	24.00	*	151,35	127,86	23,49	69,14	38,37	30,77	23,83	23,83	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35	68,72				5,56
31.10.2019	24.00	*	160,18	136,56	23,62	69,83	38,67	31,16	23,29	23,29	23,81	23,81	24,63	24,63	24,63	24,63	69,45				5,67
01.11.2019	24.00	*	156,87	133,76	23,01	69,65	39,60	29,62	24,11	24,11	24,63	24,63	23,99	23,99	23,99	23,99	69,09				5,65
02.11.2019	24.00	*	157,98	133,76	24,22	69,65	39,42	30,19	24,08	24,08	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	69,33				5,65
03.11.2019	24.00	*	156,00	132,11	23,89	70,44	40,05	30,39	27,62	27,62	28,22	28,22	24,63	24,63	24,63	24,63	70,11				5,70
04.11.2019	24.00	*	157,54	130,21	27,33	69,41	40,13	29,28	24,08	24,08	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	69,33				5,71
05.11.2019	24.00	*	156,00	132,11	23,89	70,44	40,05	30,39	24,08	24,08	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	70,11				6,22
06.11.2019	24.00	*	152,35	128,38	23,97	74,73	40,47	34,26	23,33	23,33	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	72,68				6,06
07.11.2019	24.00	*	159,32	136,69	22,63	73,90	41,31	32,59	21,87	21,87	22,42	22,42	24,24	24,24	24,24	24,24	74,13				6,18
08.11.2019	24.00	*	154,53	132,71	21,82	74,73	40,47	34,26	23,66	23,66	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	74,13				6,13
09.11.2019	24.00	*	159,32	136,69	22,63	73,90	41,31	32,59	22,89	22,89	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	70,93				6,13
10.11.2019	24.00	*	157,36	136,30	21,56	71,83	41,41	30,42	23,66	23,66	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	69,58				5,44
11.11.2019	24.00	*	158,94	135,80	23,14	69,83	40,86	28,97	22,89	22,89	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	68,73				5,61
12.11.2019	24.00	*	158,24	133,90	24,34	69,33	40,06	29,27	25,48	25,48	26,03	26,03	25,42	25,42	25,42	25,42	68,55				5,61
13.11.2019	24.00	*	160,84	137,12	23,72	69,08	40,13	28,95	24,88	24,88	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42	69,16				5,38
14.11.2019	24.00	*	158,83	138,12	20,71	69,50	41,00	28,50	21,91	21,91	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	68,49				5,38
15.11.2019	24.00	*	158,48	136,50	21,98	69,00	40,74	28,26	23,15	23,15	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	68,49				5,29
16.11.2019	24.00	*	155,62	134,38	21,24	68,42	39,92	28,50	22,47	22,47	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	67,75				5,61
17.11.2019	24.00	*	162,21	136,05	26,16	68,15	40,01	28,14	23,44	23,44	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	67,84				5,46
18.11.2019	24.00	*	160,13	137,55	22,58	69,04	40,73	28,31	23,44	23,44	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	68,69				5,22
19.11.2019	24.00	*	157,04	136,24	20,80	68,44	40,58	27,86	21,21	21,21	21,66	21,66	23,90	23,90	23,90	23,90	68,00				5,35
20.11.2019	24.00	*	154,65	132,27	22,38	68,38	39,53	28,85	23,40	23,40	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	70,66				5,75
21.11.2019	24.00	*	159,55	136,40	23,15	71,00	40,91	30,09	23,89	23,89	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54	72,94				5,85
22.11.2019	24.00	*	152,28	131,70	20,58	73,39	40,46	29,93	21,02	21,02	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	72,94				5,85
Среднее	23,97		157,20	133,84	23,35	69,39	40,08	29,30	23,61	23,61	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	68,93				5,54
Итого	743,00		4866,54	4143,56	722,98				731,06	731,06	747,08	747,08	747,08	747,08	747,08	747,08					171,56

Дата, время	M1, T		M2, T		M3, T		M4, T		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, T		Общ, Гкал		Траб, ч	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 1 час  
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 1 час  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения G: 1 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,14 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,72 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 168,07 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс лвл, 748,08 м.куб.

Филиал "ЭНЕРГОСНАБ" УПРАВЛЕНИЕ НЕЗАВСКОГО РАЙОНА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации