Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36388** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9054**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**271,62**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2019	24,00	*	112,71	115,71	-3,00	67,21	47,48	19,73														2,09
24.10.2019	24,00	*	113,61	116,49	-2,88	67,33	47,86	19,47														2,08
25.10.2019	24,00	*	48,36	49,91	-1,55	64,86	46,23	18,63														0,83
26.10.2019	7,00	*	33,64	34,28	-0,64	63,71	44,71	19,00														0,60
27.10.2019	1,00	*	4,44	4,59	-0,15	66,86	46,73	20,13														0,08
28.10.2019	24,00	*	107,14	110,36	-3,22	67,60	46,55	21,05														2,11
29.10.2019	24,00	*	108,11	110,48	-2,37	70,32	47,54	22,78														2,36
30.10.2019	24,00	*	73,25	75,83	-2,58	70,55	46,23	24,32														1,67
31.10.2019	11,00	*	7,28	7,37	-0,09	37,37	39,17	-1,80														0,25
01.11.2019	2,00	*	9,28	9,49	-0,21	72,37	48,07	24,30														0,21
02.11.2019	1,00	*	4,55	4,69	-0,14	71,12	46,87	24,25														0,10
03.11.2019		*																				
04.11.2019		*																				
05.11.2019	24,00	*	110,62	114,98	-4,36	72,43	48,19	24,24														2,48
06.11.2019	24,00	*	110,74	114,88	-4,14	75,13	49,55	25,58														2,63
07.11.2019	24,00	*	108,28	111,93	-3,65	76,82	49,64	27,18														2,77
08.11.2019	24,00	*	110,45	114,45	-4,00	76,95	49,84	27,11														2,80
09.11.2019	24,00	*	113,52	117,07	-3,55	76,11	50,14	25,97														2,78
10.11.2019	24,00	*	114,49	118,58	-4,09	73,92	49,92	24,00														2,55
11.11.2019	24,00	*	113,06	116,99	-3,93	71,64	48,89	22,75														2,39
12.11.2019	24,00	*	112,67	116,66	-3,99	71,30	48,38	22,92														2,39
13.11.2019	24,00	*	114,74	118,39	-3,65	70,92	48,36	22,56														2,42
14.11.2019	24,00	*	115,29	119,40	-4,11	71,31	48,94	22,37														2,38
15.11.2019	24,00	*	113,85	117,84	-3,99	70,87	48,66	22,21														2,34
16.11.2019	24,00	*	112,28	115,96	-3,68	70,34	48,19	22,15														2,31
17.11.2019	24,00	*	114,43	118,37	-3,94	69,89	48,04	21,85														2,32
18.11.2019	24,00	*	114,68	118,46	-3,78	70,81	48,86	21,95														2,34
19.11.2019	24,00	*	113,61	117,45	-3,84	70,28	48,30	21,98														2,32
20.11.2019	24,00	*	110,28	114,01	-3,73	70,15	47,59	22,56														2,31
21.11.2019	24,00	*	113,61	117,47	-3,86	72,86	49,25	23,61														2,50
22.11.2019	24,00	*	109,34	113,39	-4,05	75,34	49,35	25,99														2,65
Среднее	20,62		106,29	109,79	-3,50	69,87	47,85	22,03														2,29
Итого	**598,00**		**2648,31**	**2735,48**	**-87,17**																	**57,06**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **146** час **14,17** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **146** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,14** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **71,23** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
Отдел № 2 ЗАКЛ 25.11.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /