

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС №2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь 6-р. д. 16, лит. Е  
 Обслуживающая организация:

Договор: 10025-038-1  
 Стрелит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23770

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-№ 205829  
 Подлючий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подлючий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подключный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до:

Часовые и округл. архивы в файлах:  
 расходомер: PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-32-В1

Сплн= 0,067  
 0,067  
 30  
 30

Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр.давления: График: 150/70

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Qот.= 0,23  
 Qот.= 0,23  
 Qот.= 0,23

Qтеп.= 0  
 Qтеп.= 0  
 Qтеп.= 0

Qгвс.=M3\*(t3-hхв)  
 Qгвс.=M3\*(t3-hхв)  
 Qгвс.=M3\*(t3-hхв)

Qгвс.сп.= 0,0902  
 Qгвс.сп.= 0,041  
 Qгвс.сп.= 0,041

Qгвс.м.= 16,4  
 Qгвс.м.= 16,4  
 Qгвс.м.= 16,4

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	dM	V3 M3	V4 M3	Контроль ГВС (ТВ-2)		Qобщ Гкал	
			T	T	T	T												M3	M3		dv (излия)
23.10.2019	24.00		91.54	80.75	10.79	66.97	45.02	21.95					93.42	81.47	11.95						2.50
24.10.2019	24.00		92.09	81.10	10.99	67.08	45.36	21.72					94.01	81.82	12.19						2.50
25.10.2019	24.00		92.75	81.84	10.91	66.74	45.31	21.43					94.65	82.68	11.97						2.49
26.10.2019	24.00		92.92	80.89	12.03	66.84	45.24	21.60					94.81	81.62	13.19						2.55
27.10.2019	24.00		90.87	79.01	11.86	66.95	44.48	22.47					92.74	79.73	13.01						2.57
28.10.2019	24.00		88.91	76.91	12.00	67.61	43.30	24.31					90.80	77.63	13.17						2.68
29.10.2019	24.00		89.64	77.55	12.09	70.17	44.33	25.84					91.63	78.27	13.36						2.85
31.10.2019	24.00		87.77	76.43	11.34	71.01	43.87	27.14					89.80	77.15	12.65						2.88
01.11.2019	24.00		88.44	77.54	10.90	71.64	44.36	27.28					90.50	78.26	12.24						2.90
02.11.2019	24.00		89.93	79.42	10.51	70.99	44.70	26.29					92.01	80.14	11.87						2.84
03.11.2019	24.00		91.14	80.10	11.19	71.37	45.07	26.30					93.25	80.67	12.58						2.90
04.11.2019	24.00		90.47	78.51	11.96	71.14	45.21	25.93					92.10	80.82	11.28						2.78
05.11.2019	24.00		89.53	79.25	10.28	72.33	45.51	26.82					92.58	79.23	13.35						2.89
06.11.2019	24.00		89.43	79.20	10.23	75.05	46.65	28.40					91.67	79.97	11.70						2.87
07.11.2019	24.00		89.20	77.45	11.75	76.65	46.44	30.21					91.72	79.98	11.74						3.02
08.11.2019	24.00		90.02	79.17	10.85	76.69	46.91	29.78					91.59	78.17	13.42						3.19
09.11.2019	24.00		92.25	81.23	11.02	75.63	47.43	28.20					92.39	79.99	12.40						3.24
10.11.2019	24.00		96.42	81.77	14.65	73.38	47.58	25.80					94.65	82.19	12.46						3.19
11.11.2019	24.00		91.92	80.67	11.25	71.62	46.82	25.00					98.78	82.71	16.07						3.13
12.11.2019	24.00		91.24	80.24	11.00	70.96	45.66	25.30					94.08	81.49	12.59						3.19
13.11.2019	24.00		92.35	81.86	10.49	70.78	45.92	24.86					93.35	80.96	12.39						2.82
14.11.2019	24.00		92.90	82.04	10.86	71.17	46.83	24.34					94.44	82.71	11.73						2.81
15.11.2019	24.00		91.89	81.06	10.83	70.62	45.92	24.70					95.08	82.93	12.15						2.78
16.11.2019	24.00		92.06	80.10	11.96	70.04	45.21	24.83					93.97	81.84	12.13						2.77
17.11.2019	24.00		96.15	81.70	14.45	69.71	45.19	24.52					94.13	80.82	13.31						2.77
18.11.2019	24.00		93.32	81.80	11.52	70.84	45.99	24.65					98.29	82.44	15.85						2.83
19.11.2019	24.00		92.19	81.20	10.99	70.02	45.74	24.28					95.46	82.58	12.88						3.01
20.11.2019	24.00		90.34	78.83	11.51	70.09	45.01	26.08					94.28	81.92	12.36						2.83
21.11.2019	24.00		91.67	81.13	10.54	72.73	46.68	26.05					92.37	79.55	12.82						2.74
22.11.2019	24.00		88.37	78.32	10.05	75.47	46.46	29.01					93.87	81.95	11.92						2.79
Среднее	24.00		91.22	79.90	11.31	71.08	45.60	25.48					90.66	79.05	11.61						2.88
Итого	744.00		2627.72	2477.02	350.70								2893.08	2500.74	392.34						3.03
Показатели счетчиков на момент снятия данных:																					88.03
Дата, время		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал					

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час  
 0 час  
 час

Гкал  
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

5,14 °C  
 86,23 Гкал  
 392,34 м.куб.

Филиал "Энергосбыт"  
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УЧЕТА  
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОТРАНСФОРМАЦИОННОЙ АБОНЕНТА  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.11.2019Г  
 Представитель теплоснабжающей организации