

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖСК №2 Невского района"
 Адрес: Красная Зорь 6-р, д. 18, лит. Д
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обухово-Возлеводного"
 Договор: 10022.038.1
 Строит. адрес: 30
 Телефон: 24437
 Узел учета: Общий
 Код УЛТЗ: 24437
 График: 15/07/0

Установленные приборы: ВКГ-7 № 215581
 Вычислитель: БКГ-7 № 215581
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (Гкал/час): зиме: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв) лето: Qгвс=M3*(n3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,23 Qгвс.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот.= 69 Qгвс.= 0
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 30
 Терморегульор.: КТСПН КТСЛН ТСПНН
 Режим (схема): Преобр. Давления:

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019
 Qот.= 69 Qгвс.= 0
 Qот.гр.ср.= 0,039 Qгвс.ср.= 0,0858
 Qот.гр.ср.= 15,6 Гкал/м Qгвс.ср.= 0,039

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Ккал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит.	T3	T4	P3		P4
23.10.2019	24.00		97,42	87,07	10,35	66,77	44,86	21,91	10,06	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	66,12	66,12	2,60		
24.10.2019	24.00		97,08	87,51	9,57	66,86	45,23	21,63	9,39	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	66,26	66,26	2,60		
25.10.2019	24.00	*	97,84	88,48	9,35	66,51	45,06	21,45	9,28	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	66,15	66,15	2,52		
26.10.2019	24.00		96,51	87,36	9,15	66,62	44,97	21,65	9,00	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	66,35	66,35	2,50		
27.10.2019	24.00		97,94	85,34	12,60	66,77	44,26	22,51	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	66,33	66,33	2,76		
28.10.2019	24.00	*	94,22	83,11	11,11	67,36	43,37	23,99	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	67,40	67,40	2,74		
29.10.2019	24.00	*	93,64	83,79	9,85	69,91	44,43	25,48	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	68,48	68,48	2,82		
30.10.2019	24.00		92,58	82,39	10,19	70,77	44,28	26,49	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	70,27	70,27	2,91		
31.10.2019	24.00		93,51	83,70	9,81	71,40	44,83	26,57	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	70,91	70,91	2,92		
01.11.2019	24.00		96,14	85,69	10,45	70,78	45,23	25,55	10,18	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	70,34	70,34	2,93		
02.11.2019	24.00		97,40	86,15	11,25	71,15	45,50	25,65	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	70,62	70,62	3,01		
03.11.2019	24.00		96,50	86,33	10,17	71,16	45,85	25,31	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	70,79	70,79	2,91		
04.11.2019	24.00		97,35	84,68	12,67	70,93	45,84	25,29	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	70,25	70,25	3,04		
05.11.2019	24.00		95,87	85,34	10,53	72,10	45,80	26,30	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	71,66	71,66	3,00		
06.11.2019	24.00		95,81	85,27	10,54	74,79	46,85	27,94	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	74,33	74,33	3,17		
07.11.2019	24.00	*	94,91	83,27	11,64	76,38	46,96	29,42	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	75,82	75,82	3,34		
08.11.2019	24.00		93,91	85,30	8,61	76,43	47,37	29,06	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	75,74	75,74	3,14		
09.11.2019	24.00		98,21	87,67	10,54	75,42	48,03	27,39	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	74,44	74,44	3,20		
10.11.2019	24.00		100,91	88,26	12,65	73,17	47,86	25,31	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	71,93	71,93	3,16		
11.11.2019	24.00		97,47	86,94	10,53	71,40	46,80	24,60	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	71,10	71,10	2,89		
12.11.2019	24.00		96,80	86,38	10,42	70,72	45,74	24,98	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	69,97	69,97	2,90		
13.11.2019	24.00	*	98,48	88,28	10,20	70,59	46,00	24,59	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	70,28	70,28	2,89		
14.11.2019	24.00		98,34	88,49	9,85	70,95	46,76	24,15	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	70,59	70,59	2,84		
15.11.2019	24.00		96,97	87,30	9,67	70,40	46,25	24,15	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	69,89	69,89	2,76		
16.11.2019	24.00		95,81	86,27	9,54	69,86	45,58	24,28	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	69,11	69,11	2,76		
17.11.2019	24.00		100,71	87,91	12,80	69,53	45,74	23,79	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	70,06	70,06	2,88		
18.11.2019	24.00		98,60	88,07	10,53	70,41	46,38	24,03	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	69,19	69,19	2,99		
19.11.2019	24.00		97,70	87,37	10,33	69,82	45,94	23,88	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	69,51	69,51	2,81		
20.11.2019	24.00		95,22	84,95	10,27	69,85	45,15	24,70	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	71,98	71,98	2,95		
21.11.2019	24.00		97,09	87,38	9,71	72,47	46,74	25,73	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	74,82	74,82	3,05		
22.11.2019	24.00		92,83	84,21	8,62	75,18	46,70	28,48	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	70,35	70,35	2,89		
Среднее	24.00		96,57	86,14	10,44	70,85	45,81	25,04	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	70,35	70,35	2,89		
Итого	744,00		2993,77	2670,27	323,50				315,21		315,21		322,25		322,25						89,74	

Показавшая счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ. Ккал Трав. ч

Количество тепловой энергии Общ.д, рассчитанное по среднему: 0 час Ккал
 Объем теплоснабителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,14 °C 1,66 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,08 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.д: 322,25 м.квб.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл: 322,25 м.квб.

Ф И П И А Л «ЭНЕРГ ОУСЛЫТ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (председателя)
 ОДЕНКО С П А Т
 КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА 25.11.2019
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОКОХОВА Д.А.