

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А
 Остаточная организация: котельная 1 Невская

Договор: 8807.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 23541
 График: 147/7-1

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
 Подходящий трубопровод (М1) PRЭМ
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ
 Подходящий ГВС (М3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Уп) 2-х трубная схема
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2082 Овент.= 0 Qгвс= 0
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Огт.= 65,7474 Овент.= 0 Qгвс ср.= 0
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот.= 0 Gгвс= 0 Gгвс ср.= 0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU	Уполит	T3	T4	P3	P4	Qобш
		т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00	82,88	82,88	0,00	63,79	42,42	21,37														1,77
24.10.2019	24.00	83,09	83,09	0,00	63,65	42,47	21,18														1,76
25.10.2019	24.00	83,00	83,00	0,00	63,36	42,36	21,00														1,75
26.10.2019	24.00	82,82	82,82	0,00	63,58	42,50	21,08														1,75
27.10.2019	24.00	82,46	82,46	0,00	63,18	41,88	21,30														1,76
28.10.2019	24.00	82,43	82,43	0,00	63,62	41,43	22,19														1,83
29.10.2019	24.00	82,51	82,51	0,00	66,32	42,17	24,15														2,06
30.10.2019	24.00	82,61	82,61	0,00	67,18	42,23	24,95														2,06
31.10.2019	24.00	82,48	82,48	0,00	67,91	42,44	25,47														2,10
01.11.2019	24.00	82,43	82,43	0,00	67,12	42,33	24,79														2,04
02.11.2019	24.00	82,37	82,37	0,00	67,12	42,16	24,96														2,06
03.11.2019	24.00	82,37	82,37	0,00	67,26	42,44	24,82														2,05
04.11.2019	24.00	82,67	82,25	0,42	67,61	42,65	24,96														2,08
05.11.2019	24.00	82,64	82,50	0,14	69,19	43,07	26,12														2,17
06.11.2019	24.00	82,81	82,53	0,28	72,02	44,21	27,81														2,32
07.11.2019	24.00	83,18	82,34	0,84	72,00	43,87	28,13														2,38
08.11.2019	24.00	82,75	82,61	0,14	72,56	44,05	28,51														2,37
09.11.2019	24.00	82,62	82,62	0,00	71,54	44,02	27,52														2,27
10.11.2019	24.00	82,80	82,38	0,42	69,21	43,61	25,60														2,14
11.11.2019	24.00	82,48	82,48	0,00	67,32	42,97	24,35														2,01
12.11.2019	24.00	82,36	82,36	0,00	65,55	42,03	23,52														1,94
13.11.2019	24.00	82,03	82,03	0,00	64,79	41,59	23,20														1,90
14.11.2019	24.00	82,06	82,06	0,00	65,04	42,08	22,96														1,88
15.11.2019	23.00	78,70	78,70	0,00	64,76	41,97	22,79														1,79
16.11.2019	24.00	81,95	81,95	0,00	64,53	41,63	22,90														1,88
17.11.2019	24.00	81,90	81,90	0,00	64,70	41,68	23,02														1,89
18.11.2019	24.00	82,08	82,08	0,00	64,78	41,91	22,87														1,88
19.11.2019	24.00	82,08	82,08	0,00	64,60	41,78	22,82														1,88
20.11.2019	24.00	81,77	81,77	0,00	64,89	41,57	23,32														1,91
21.11.2019	24.00	82,06	82,06	0,00	68,97	43,34	25,63														2,11
22.11.2019	24.00	82,26	82,26	0,00	72,25	44,05	28,20														2,32
Среднее	23,97	82,45	82,38	0,07	66,79	42,55	24,24														2,00
Итого	743,00	2552,65	2550,41	2,24																	62,05

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобш, Гкал
 Гребень "ЭК СПб"
 Филиал "Янтарь Осбыт"

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобш, 62,13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, м.куб.

Одновременно за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ "ЯНТАРЬ ОСБЫТ"
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА 25.11.2019
 Представитель теплопоставляющей организации КВУТЭ