

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул. д. 12, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9219.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24479

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207137 Часовые и суток: архивы в файлах: Gm1= Приборы УУТЗ поверены до: Tmax= Термopреобр.: Режим (схема):  
 Вычислитель: PPM-32-D PPM-32-D Gm2= 0.2 KTC-П KTC-П Преобр. давления:  
 Подающий трубопровод (M1) PPM-32-D Gm3= 30 KTC-П  
 Обратный трубопровод (M2) PPM-32-D  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hx)-M2\*(h2-hx) лето: Qгвс=M3\*(h3-hx)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,318 Овент.= 0 Qгвс.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.гвс.= 0 Qгвс.ср.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Qот.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.гвс.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общ
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4						
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал						
23.10.2019	24.00		96.13	96.13	0.00	64.80	39.89	24.91														2.40					
24.10.2019	24.00		96.53	96.53	0.00	64.93	40.13	24.80														2.40					
25.10.2019	24.00		48.42	48.52	-0.10	60.44	39.49	20.95														1.06					
26.10.2019	24.00	*	59.47	59.49	-0.02	63.33	38.08	25.25														1.53					
27.10.2019	24.00		94.66	94.66	0.00	64.58	39.34	25.24														2.39					
28.10.2019	24.00		99.17	99.17	0.00	65.86	39.67	26.19														2.60					
29.10.2019	24.00		104.51	104.51	0.00	68.86	41.33	27.53														2.88					
30.10.2019	24.00		96.97	96.97	0.00	69.73	40.34	29.39														2.85					
31.10.2019	24.00		101.92	101.92	0.00	70.12	40.79	29.33														2.99					
01.11.2019	24.00		107.62	107.62	0.00	69.66	41.62	28.04														3.02					
02.11.2019	24.00		108.54	108.54	0.00	70.05	41.96	28.09														3.05					
03.11.2019	24.00		108.79	108.79	0.00	70.03	42.06	27.97														3.04					
04.11.2019	24.00		106.76	106.76	0.00	69.90	41.96	27.94														3.08					
05.11.2019	24.00		107.52	107.52	0.00	70.91	42.26	28.65														3.08					
06.11.2019	24.00		107.48	107.48	0.00	73.53	43.26	30.27														3.25					
07.11.2019	24.00		105.05	105.05	0.00	75.07	43.19	31.88														3.35					
08.11.2019	24.00		107.52	107.52	0.00	75.21	43.47	31.74														3.41					
09.11.2019	24.00		110.46	110.46	0.00	74.38	43.92	30.46														3.36					
10.11.2019	24.00		111.33	111.33	0.00	72.28	43.75	28.53														3.18					
11.11.2019	24.00		109.69	109.69	0.00	70.22	42.85	27.37														3.00					
12.11.2019	24.00		108.83	108.83	0.00	69.74	42.54	27.24														2.96					
13.11.2019	24.00		110.96	110.96	0.00	69.47	42.62	26.85														2.96					
14.11.2019	24.00		111.38	111.38	0.00	69.86	43.20	26.66														2.97					
15.11.2019	24.00		110.11	110.11	0.00	69.37	42.89	26.48														2.92					
16.11.2019	24.00		108.65	108.65	0.00	68.84	42.54	26.30														2.86					
17.11.2019	24.00		95.78	95.78	0.00	68.22	40.94	27.28														2.61					
18.11.2019	24.00		111.43	111.43	0.00	69.32	42.90	26.42														2.94					
19.11.2019	24.00		110.63	110.63	0.00	68.80	42.75	26.05														2.88					
20.11.2019	24.00		107.49	107.49	0.00	68.69	42.09	26.60														2.86					
21.11.2019	24.00		110.77	110.77	0.00	71.33	43.44	27.89														3.09					
22.11.2019	24.00		106.79	106.79	0.00	73.74	43.27	30.47														3.26					
Среднее	24.00		102.62	102.63	0.00	69.40	41.89	27.51														2.84					
Итого	744.00		3181.36	3181.48	-0.12																	88.15					

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т  
 Общ, Гкал  
 Т. Ураб. ч. Т. ЭК С П Б  
 Филиал «Январь» ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ КУУТЗ  
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019г  
 Представитель обслуживающей организации

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл.