

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 13, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9043.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24457

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Высилитер: ВКТ-7 № 208789
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Гшпн= 0,3
 ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D
 2-х-трубная схема
 Схема подключения:
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Qот = 0,494
 Qот = 150,076

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		°C		°C		°C		°C		°C		°C		°C		Qобщ
			T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	T	Т	
23.10.2019	24.00		253.94	247.16	6.78	65.33	46.98	18.35															4.98
24.10.2019	24.00		252.68	245.89	6.79	65.52	47.38	18.14															4.91
25.10.2019	24.00		251.67	244.95	6.72	65.39	47.31	18.08															4.87
26.10.2019	24.00		251.24	244.60	6.64	65.15	47.24	17.91															4.82
27.10.2019	24.00		248.75	242.03	6.72	64.86	46.64	18.22															4.85
28.10.2019	24.00		250.50	243.61	6.89	65.09	46.28	18.81															5.04
29.10.2019	24.00		251.87	246.10	5.77	67.36	46.83	20.53															5.45
30.10.2019	24.00		249.85	245.62	4.23	69.01	47.25	21.76															5.64
31.10.2019	24.00		250.28	246.29	3.99	68.96	47.06	21.90															5.68
01.11.2019	24.00		251.28	247.39	3.89	69.06	47.37	21.69															5.64
02.11.2019	24.00		248.30	244.55	3.75	68.93	46.93	22.00															5.64
03.11.2019	24.00		249.94	246.03	3.91	68.95	47.18	21.77															5.63
04.11.2019	24.00		250.92	247.32	3.60	69.29	47.48	21.81															5.65
05.11.2019	24.00		250.60	246.81	3.79	70.67	47.90	22.77															5.89
06.11.2019	24.00		252.11	248.98	3.13	73.19	49.28	23.91															6.19
07.11.2019	24.00		247.49	244.55	2.94	73.84	49.04	24.80															6.29
08.11.2019	24.00		249.16	246.41	2.75	73.92	49.03	24.89															6.34
09.11.2019	24.00		251.41	248.76	2.65	73.06	49.10	23.96															6.16
10.11.2019	24.00		254.61	252.15	2.46	71.07	48.79	22.28															5.80
11.11.2019	24.00		252.22	248.61	2.61	68.89	47.91	20.98															5.48
12.11.2019	24.00		251.38	248.81	2.57	67.22	46.61	20.61															5.30
13.11.2019	24.00		253.05	250.30	2.75	66.03	46.06	19.97															5.18
14.11.2019	24.00		257.15	254.53	2.62	66.36	46.77	19.59															5.16
15.11.2019	24.00		255.68	253.19	2.49	66.13	46.57	19.56															5.12
16.11.2019	24.00		252.10	249.85	2.25	65.90	46.05	19.85															5.11
17.11.2019	24.00		253.07	250.88	2.19	65.79	46.12	19.67															5.08
18.11.2019	24.00		255.54	253.40	2.14	66.12	46.49	19.63															5.12
19.11.2019	24.00		255.87	253.79	2.08	66.03	46.42	19.61															5.12
20.11.2019	24.00		252.63	250.67	1.96	66.17	46.04	20.13															5.18
21.11.2019	24.00		257.26	254.97	2.29	70.65	48.60	22.05															5.79
22.11.2019	24.00		251.95	249.99	1.96	73.79	49.40	24.39															6.25
Среднее	24.00		252.18	248.46	3.72	68.31	47.36	20.96															5.46
Итого	744.00		7817.50	7702.19	115.31																		169.36

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Таб. ч
									ГВН "ЭНЕРГ ОБС БИ"

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уэлл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Uгвс изл.

0 час
 0 час
 5,3 °C
 169,36 Гкал
 м.куб.

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

Коллектор

Коллектор

Коллектор

Коллектор

Коллектор

Отдел теплоснабжения организации (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЗ /

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЗ /

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЗ /

25.11.2019г