

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **9046.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **24305**
 Код УТЭ:

Источник: **котельная 2 Невская**

Расовые и сточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **149/70**

Установленные приборы:

Вычислитель: **ВКТ-7 № 205784**

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1

Гитпн=
 0,1
 0,1
 0,027

Смах=
 45
 45
 12

Термопреобр.:
 КТСПН
 КТСПН
 ТСПН

Регим (схема):
 Преобр. давления:

Подпиточный трубопровод (Vп)

зимы: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

лето: Qле=М3*(t3-hвх)

Расчетный алгоритм:

Qот.= **0,4396**

Qвент.= **0**

Qтех.= **0**

Qтех.гв.= **0**

Qтех.ср.= **0,0044**

Qтех.ср.= **0,002**

Qтех.ср.= **0,8** ГВтс.м

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.= **133,549**

Qвент.= **0**

Qтех.= **0**

Qтех.гв.ср.= **0**

Qтех.ср.= **0**

Qтех.ср.= **0,8** ГВтс.м

Qтех.ср.= **0,8** ГВтс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (назв)		Удлит	T3	T4	P3	P4		
23.10.2019	24.00*	24.00*	144,69	144,69	0,00	65,19	43,11	22,08	кгс/см2	кгс/см2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	3,20	
24.10.2019	24.00*	24.00*	144,31	144,31	0,00	65,38	43,25	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
25.10.2019	24.00*	24.00*	143,94	143,94	0,00	65,26	43,06	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
26.10.2019	24.00*	24.00*	143,66	143,66	0,00	65,01	43,02	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	
27.10.2019	24.00*	24.00*	142,33	142,33	0,00	64,70	42,42	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	
28.10.2019	24.00*	24.00*	143,55	143,55	0,00	64,95	42,03	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	
29.10.2019	24.00*	24.00*	144,05	144,05	0,00	67,23	42,68	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	
30.10.2019	24.00*	24.00*	142,99	142,99	0,00	68,77	42,85	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	
31.10.2019	24.00*	24.00*	143,32	143,32	0,00	68,75	42,77	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
01.11.2019	24.00*	24.00*	144,03	144,03	0,00	68,85	43,02	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
02.11.2019	24.00*	24.00*	142,40	142,40	0,00	68,73	42,70	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	
03.11.2019	24.00*	24.00*	143,36	143,36	0,00	68,76	42,97	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	
04.11.2019	24.00*	24.00*	144,09	144,01	0,08	69,08	43,19	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	
05.11.2019	24.00*	24.00*	143,71	143,61	0,10	70,52	43,50	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	
06.11.2019	24.00*	24.00*	145,25	145,25	0,00	73,03	44,66	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	
07.11.2019	24.00*	24.00*	143,20	143,20	0,00	73,58	44,31	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	
08.11.2019	24.00*	24.00*	144,56	144,54	0,02	73,68	44,44	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	
09.11.2019	24.00*	24.00*	145,85	145,85	0,00	72,79	44,47	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	
10.11.2019	24.00*	24.00*	147,82	147,80	0,02	70,83	44,29	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	
11.11.2019	24.00*	24.00*	148,47	148,47	0,00	68,71	43,66	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
12.11.2019	24.00*	24.00*	146,41	146,41	0,00	66,97	42,52	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	
13.11.2019	24.00*	24.00*	147,23	147,20	0,03	65,87	42,01	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	
14.11.2019	24.00*	24.00*	149,47	149,47	0,00	66,19	42,82	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	
15.11.2019	24.00*	24.00*	148,89	148,88	0,01	65,96	42,70	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	
16.11.2019	24.00*	24.00*	147,08	147,08	0,00	65,71	42,27	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
17.11.2019	24.00*	24.00*	147,94	147,77	0,17	65,62	42,36	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
18.11.2019	24.00*	24.00*	149,41	149,15	0,26	65,98	42,77	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	
19.11.2019	24.00*	24.00*	149,89	149,41	0,48	65,85	42,75	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	
20.11.2019	24.00*	24.00*	148,11	147,48	0,63	66,06	42,30	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
21.11.2019	24.00*	24.00*	150,35	150,06	0,29	70,52	44,46	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	
22.11.2019	24.00*	24.00*	147,69	147,38	0,31	73,69	44,99	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	
Среднее	24.00	24.00	145,74	145,67	0,08	68,14	43,17	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	
Итого	244,00	244,00	4518,05	4515,65	2,40																			112,91

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч	Т С К С П Б
										«ЭНЕРГОСБЫТ»

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотопослителя Увал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 0 час

Кал
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплотопослителя Uвс иал.

5,3 °C
 112,9 Гкал
 0 м.куб.

0,01 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНТ 25.11.2019
 ЧЕРТОВАЯ КОПИЯ
 Представитель теплоснабжающей организации