

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 22, лит. А**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **9215.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **28165**  
 Код УТЭ:  
 Отопление

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема): **ОП: А32-00;**

График: **150/70**

Вычислитель: **ТСРВ-026M № 1404485**

Приборы УТЭ поверены до:

Преобр. Давления:

Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
**ЗРСВ-440ЛВ-25**  
**ЗРСВ-440ЛВ-25**

См/чр=  
**0,071**  
**0,071**

Термопреобр.:  
**Валет ТПС**  
**Валет ТПС**

СДВ  
 СДВ

Договорные нагрузки (гр.час): **0,1605**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв ср = **0**

Договорные расходы (гр.сут.): **48,15**

Qтеп.гв ср = **0**

Грвс.м = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит		T3	T4	P3
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.10.2019	24.00	61.35	60.06	1.29	66.78	43.31	23.47	6.60	3.70												1.50
24.10.2019	24.00	61.62	60.60	1.02	66.89	43.60	23.29	6.60	3.70												1.48
25.10.2019	24.00	62.54	61.56	0.98	66.39	43.32	23.07	6.70	3.70												1.49
26.10.2019	24.00	61.66	61.15	0.51	66.58	43.43	23.15	6.60	3.70												1.45
27.10.2019	24.00	60.08	58.79	1.29	66.76	42.87	23.89	6.40	3.60												1.49
28.10.2019	24.00	58.35	56.96	1.39	67.29	41.90	25.39	6.30	3.70												1.54
29.10.2019	24.00	58.65	57.30	1.35	69.94	42.85	27.09	6.30	3.60												1.65
30.10.2019	24.00	57.74	56.02	1.72	70.82	42.45	28.37	6.20	3.60												1.71
31.10.2019	24.00	58.65	57.56	1.09	71.42	42.52	28.90	6.30	3.60												1.74
01.11.2019	24.00	60.00	58.78	1.22	70.76	42.96	27.80	6.50	3.70												1.72
02.11.2019	24.00	60.42	58.37	2.05	71.17	42.93	28.24	6.50	3.70												1.80
03.11.2019	24.00	60.53	58.84	1.69	71.16	42.97	28.19	6.50	3.70												1.78
04.11.2019	24.00	59.37	58.06	1.31	71.01	42.81	28.20	6.40	3.60												1.73
05.11.2019	24.00	59.80	58.33	1.47	72.07	43.08	28.99	6.50	3.70												1.80
06.11.2019	24.00	59.74	58.33	1.41	74.77	44.19	30.58	6.50	3.70												1.89
07.11.2019	24.00	58.35	56.87	1.48	76.39	44.07	32.32	6.40	3.70												1.95
08.11.2019	24.00	59.66	57.75	1.91	76.49	44.41	32.08	6.50	3.70												2.00
09.11.2019	24.00	61.39	60.10	1.29	75.55	44.85	30.70	6.60	3.70												1.94
10.11.2019	24.00	61.90	60.11	1.79	73.35	44.59	28.76	6.60	3.60												1.86
11.11.2019	24.00	61.01	59.94	1.07	71.32	43.87	27.45	6.50	3.60												1.72
12.11.2019	24.00	60.65	59.28	1.37	70.81	43.35	27.46	6.50	3.70												1.73
13.11.2019	24.00	61.91	60.62	1.29	70.51	43.35	27.16	6.60	3.60												1.74
14.11.2019	24.00	62.07	60.09	1.98	70.91	44.00	26.91	6.60	3.60												1.76
15.11.2019	24.00	61.25	59.69	1.56	70.44	43.86	26.58	6.50	3.60												1.70
16.11.2019	24.00	60.50	59.43	1.07	69.88	43.19	26.69	6.50	3.70												1.66
17.11.2019	17.93	62.01	60.60	0.51	63.12	41.81	21.31	6.88	3.77												1.03
18.11.2019	24.00	62.01	60.60	1.41	70.39	46.84	23.55	6.60	3.70												1.53
19.11.2019	24.00	60.86	59.15	1.71	69.82	44.57	25.25	6.60	3.60												1.62
20.11.2019	24.00	59.68	58.39	1.29	69.81	42.75	27.06	6.40	3.60												1.67
21.11.2019	24.00	61.39	60.00	1.39	72.46	44.26	28.20	6.60	3.60												1.79
22.11.2019	24.00	59.16	57.59	1.57	75.05	44.14	30.91	6.40	3.70												1.90
Среднее	23.80	60.19	58.81	1.38	70.65	43.52	27.13	6.50	3.66												1.70
Итого	737.93	1850.65	1808.17	42.48																	52.37

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. Т	Qобщ, Гкал	Траб. Ч
									12.11

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

6,07 час

0,43 Гкал

Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:

6,07 час

0,43 Гкал

Период расчета по договору:

6,07 час

0,43 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

5,14 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

52,8 Гкал

М.куб.

Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

М.куб.

М.куб.

**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГ ОСЫТ**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабжающей организации 107