

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул., д. 25, корп. 3, лит. А ИТПП
 Осуществляющая организация:

Договор: 6641.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24443

Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207266
 Подключающий прибор: расходомер:
 Подающий ГВС (М2)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Гмех=

График: 95/70

зимы: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,219
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 210,24

лето: Qтеп = 0
 Qтеп гв = 0
 Qтеп гв ср = 0
 Gтеп = 0
 Gтеп гв = 0
 Gтеп гв ср = 0
 Gтеп м = 0

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 Qтеп = 0
 Qтеп ср = 0
 Gтеп = 0
 Gтеп м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Uлоднит	T3	T4	P3
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.10.2019	24.00	161,99	161,99	0,00	46,18	41,00	5,18														0,84
24.10.2019	24.00	162,02	162,02	0,00	46,06	40,89	5,17														0,84
25.10.2019	24.00	161,99	161,99	0,00	46,16	40,95	5,21														0,85
26.10.2019	24.00	162,07	162,07	0,00	46,27	41,04	5,23														0,85
27.10.2019	24.00	161,94	161,94	0,00	45,90	40,63	5,27														0,86
28.10.2019	24.00	161,90	161,90	0,00	47,16	41,37	5,79														0,94
29.10.2019	24.00	161,69	161,69	0,00	49,37	42,93	6,44														1,04
30.10.2019	24.00	162,19	162,19	0,00	49,95	43,26	6,69														1,09
31.10.2019	24.00	161,62	161,62	0,00	49,60	42,92	6,68														1,08
01.11.2019	24.00	161,45	161,45	0,00	50,05	43,34	6,74														1,09
02.11.2019	24.00	161,55	161,55	0,00	50,24	43,48	6,76														1,09
03.11.2019	24.00	161,50	161,50	0,00	50,24	43,52	6,72														1,09
04.11.2019	24.00	161,48	161,48	0,00	50,04	43,44	6,60														1,09
05.11.2019	24.00	161,48	161,48	0,00	50,41	43,66	6,75														1,07
06.11.2019	24.00	161,57	161,57	0,00	49,70	43,13	6,57														1,06
07.11.2019	24.00	161,65	161,65	0,00	49,38	42,76	6,62														1,07
08.11.2019	24.00	161,70	161,70	0,00	49,45	42,72	6,73														1,10
09.11.2019	24.00	161,60	161,60	0,00	50,81	43,81	7,00														1,14
10.11.2019	24.00	161,67	161,67	0,00	50,84	44,08	6,76														1,10
11.11.2019	24.00	161,71	161,71	0,00	50,07	43,62	6,45														1,04
12.11.2019	24.00	161,76	161,76	0,00	49,97	43,48	6,49														1,06
13.11.2019	24.00	161,85	161,85	0,00	50,40	43,82	6,58														1,07
14.11.2019	24.00	161,76	161,76	0,00	48,75	42,72	6,03														0,98
15.11.2019	24.00	161,76	161,76	0,00	47,95	42,05	5,90														0,96
16.11.2019	24.00	161,85	161,85	0,00	47,97	41,97	6,00														0,97
17.11.2019	24.00	161,85	161,85	0,00	48,19	42,12	6,07														0,99
18.11.2019																					
19.11.2019																					
20.11.2019																					
21.11.2019																					
22.11.2019																					
Итого	24.00	161,75	161,75	0,00	48,89	42,64	6,25														1,01
Среднее	624,00	4205,60	4205,60	0,00																	26,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 31,42 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл, м.куб.

УТВЕРЖЕНО ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 КУУУУУ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019г.
 ЧЕРТОВАЛОВА ТУ
 Представитель теплонаблюдательной организации