

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваявская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваявская (ИТП: Караваявская д.31к.2)
 Договор: 6646.038.1
 Строит. адрес: 2-х трубная схема
 Телефон: 27526
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 27526
 Радиус: 95/70

Источники: ТЭЦ-22 Караваявская (ИТП: Караваявская д.31к.2)
 Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах: Gml=____
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 расходомер: Приборы УТЭ поверены до: Термометр: Режим (схема): Преобр.двигания:

зимы: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qтвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3763 Qтех = 0 Qтвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 361,248 Gтех = 0 Gтвс = 0
 Расчетный алгоритм: Qтвс = 0
 Qтвс ср = 0
 Gтвс ср = 0
 Gтвс м = 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)										
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dv (излпв) M3	Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал	
23.10.2019	24.00		345,84	345,84	0,00	46,25	42,55	3,70															1,29
24.10.2019	24.00		346,05	346,05	0,00	46,13	42,45	3,68															1,28
25.10.2019	24.00		345,63	345,63	0,00	46,22	42,51	3,71															1,29
26.10.2019	24.00		345,98	345,98	0,00	46,33	42,58	3,75															1,31
27.10.2019	24.00		345,77	345,77	0,00	45,96	42,23	3,73															1,30
28.10.2019	24.00		349,22	349,22	0,00	47,23	43,15	4,08															1,44
29.10.2019	24.00		351,36	351,36	0,00	49,44	44,89	4,55															1,61
30.10.2019	24.00		353,10	353,10	0,00	50,02	45,28	4,74															1,68
31.10.2019	24.00		354,72	354,72	0,00	49,68	44,93	4,75															1,70
01.11.2019	24.00		357,29	357,29	0,00	50,32	45,37	4,95															1,73
02.11.2019	24.00		357,41	357,41	0,00	50,17	45,48	4,69															1,72
03.11.2019	24.00		357,29	357,29	0,00	50,31	45,52	4,79															1,69
04.11.2019	24.00		357,29	357,29	0,00	50,12	45,43	4,69															1,71
05.11.2019	24.00		357,27	357,27	0,00	50,49	45,68	4,81															1,73
06.11.2019	24.00		357,48	357,48	0,00	49,80	45,14	4,66															1,68
07.11.2019	24.00		357,85	357,85	0,00	49,48	44,78	4,70															1,69
08.11.2019	24.00		357,96	357,96	0,00	49,54	44,78	4,76															1,71
09.11.2019	24.00		357,61	357,61	0,00	50,91	45,99	4,92															1,77
10.11.2019	24.00		357,73	357,73	0,00	50,95	46,21	4,74															1,71
11.11.2019	24.00		357,92	357,92	0,00	50,17	45,64	4,53															1,64
12.11.2019	24.00		358,26	358,26	0,00	50,07	45,49	4,58															1,65
13.11.2019	24.00		358,08	358,08	0,00	50,49	45,83	4,66															1,68
14.11.2019	24.00		358,21	358,21	0,00	48,85	44,59	4,26															1,54
15.11.2019	24.00		358,34	358,34	0,00	48,04	43,88	4,16															1,50
16.11.2019	24.00		358,39	358,39	0,00	48,06	43,83	4,23															1,53
17.11.2019	24.00		358,28	358,28	0,00	48,28	43,99	4,29															1,55
18.11.2019	24.00		358,24	358,24	0,00	48,16	43,96	4,20															1,52
19.11.2019	24.00		358,39	358,39	0,00	48,36	44,12	4,24															1,53
20.11.2019	24.00		358,23	358,23	0,00	48,63	44,23	4,40															1,59
21.11.2019	24.00		356,53	356,53	0,00	50,72	45,91	4,81															1,72
22.11.2019	24.00		355,30	355,30	0,00	51,29	46,23	5,06															1,81
Итого	24.00		355,07	355,07	0,00	49,05	44,60	4,45															1,59
Среднее	744,00		11007,00	11007,00	0,00																		49,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,9 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 49,33 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vисп: м.куб.
 ФИНАЛ «ЭНЕРГИ СБЛ»
 Управление приборного учета
 От ДЕНЕЖНЫХ средств и/или Купонов (от абонента)
 ОУЧЕТ ПРИНАТ 25.11.2019г
 ЧЕРТОВА ДУ
 Представитель теплонаблюдающей организации