

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Матюшенко пер, д. 10, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9036.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23559

Редик: 1497/0

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207135
 Вычислитель: расходом: Гсм/ч= 0,1
 Подающий трубопровод (М1): ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3):
 Циркуляционный ГВС (М4):
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hвх)-M2*(n2-hвх) лето: Qгвс=M3*(n3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2871 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот ср = 0,2871 Qгвс ср = 0,0574
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 87,2203 Qгвс ср = 22,96

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены АО: Смах = 45
 Термопреобр.: КТСПН
 КТСПН
 Режим (схема): Преобр. Давления:
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019
 Qот = 87,2203 Qгвс ср = 22,96

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал					
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dV M3		Уплодит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.10.2019	24.00		121,94	105,79	16,15	65,21	45,77	19,44	14,30	14,58	14,58	14,58	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	64,83	64,83			3,11
24.10.2019	24.00		121,68	105,30	16,38	65,40	45,96	19,44	14,53	14,53	14,53	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	65,02	65,02			3,12
25.10.2019	24.00	*	120,85	105,01	15,84	65,28	45,85	19,43	14,08	14,08	14,08	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	64,94	64,94			3,08
26.10.2019	24.00	*	122,43	104,74	17,69	65,02	45,86	19,16	15,82	15,82	15,82	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	64,61	64,61			3,16
27.10.2019	24.00	*	121,06	103,68	17,38	64,74	45,20	19,54	15,51	15,51	15,51	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	64,37	64,37			3,15
28.10.2019	24.00	*	121,70	104,51	17,19	65,04	44,86	20,18	15,37	15,37	15,37	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	64,86	64,86			3,23
29.10.2019	24.00	*	122,14	104,84	17,30	67,37	45,73	21,64	15,29	15,29	15,29	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	67,41	67,41			3,44
30.10.2019	24.00	*	120,84	104,06	16,78	68,85	45,97	22,88	14,89	14,89	14,89	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	68,38	68,38			3,54
31.10.2019	24.00	*	119,42	104,29	15,13	68,85	45,96	22,89	13,29	13,29	13,29	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	68,50	68,50			3,43
01.11.2019	24.00	*	120,06	104,62	15,44	68,93	46,28	22,65	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	68,49	68,49			3,44
02.11.2019	24.00	*	119,17	103,52	15,65	68,81	45,97	22,84	13,87	13,87	13,87	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	68,45	68,45			3,44
03.11.2019	24.00	*	120,08	104,20	15,88	68,83	46,41	22,42	14,30	14,30	14,30	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	68,44	68,44			3,43
04.11.2019	24.00	*	122,37	104,63	17,74	69,15	46,76	22,39	16,08	16,08	16,08	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	68,72	68,72			3,57
05.11.2019	24.00	*	120,17	104,48	15,69	70,63	47,25	23,38	14,01	14,01	14,01	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	70,57	70,57			3,55
06.11.2019	24.00	*	121,51	105,46	16,05	73,11	48,64	24,47	14,35	14,35	14,35	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	72,96	72,96			3,76
07.11.2019	24.00	*	118,12	103,55	14,57	73,68	48,26	25,42	12,87	12,87	12,87	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	73,43	73,43			3,71
08.11.2019	24.00	*	120,16	104,41	15,75	73,77	48,49	25,28	13,88	13,88	13,88	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	72,17	72,17			3,65
09.11.2019	24.00	*	120,23	105,45	14,78	72,83	48,46	24,37	13,06	13,06	13,06	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	72,21	72,21			3,60
10.11.2019	24.00	*	122,57	107,02	15,55	68,75	47,26	21,48	14,79	14,79	14,79	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	70,21	70,21			3,60
11.11.2019	24.00	*	122,57	107,02	15,55	68,75	47,26	21,48	13,70	13,70	13,70	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	68,49	68,49			3,37
12.11.2019	24.00	*	123,26	105,37	17,89	67,00	45,87	21,13	16,16	16,16	16,16	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	66,40	66,40			3,43
13.11.2019	24.00	*	123,76	106,22	17,54	65,93	45,41	20,52	15,86	15,86	15,86	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	65,72	65,72			3,34
14.11.2019	24.00	*	123,81	107,81	16,00	66,22	46,12	20,10	14,14	14,14	14,14	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	65,91	65,91			3,23
15.11.2019	24.00	*	122,27	107,16	15,11	65,99	45,86	20,13	13,44	13,44	13,44	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	65,64	65,64			3,16
16.11.2019	24.00	*	121,47	105,81	15,66	65,77	45,46	20,31	14,01	14,01	14,01	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	65,47	65,47			3,18
17.11.2019	24.00	*	123,25	106,28	16,97	65,67	45,45	20,22	15,30	15,30	15,30	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	65,38	65,38			3,26
18.11.2019	24.00	*	123,48	107,23	16,25	66,00	45,97	20,03	14,54	14,54	14,54	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	65,72	65,72			3,22
19.11.2019	24.00	*	123,32	107,44	15,88	65,90	45,73	20,17	14,22	14,22	14,22	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	65,59	65,59			3,22
20.11.2019	24.00	*	121,18	106,09	15,09	66,11	45,32	20,79	13,42	13,42	13,42	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	65,81	65,81			3,20
21.11.2019	24.00	*	124,26	108,01	16,25	70,60	47,81	22,79	14,45	14,45	14,45	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	70,68	70,68			3,61
22.11.2019	24.00	*	120,32	105,79	14,53	73,80	48,46	25,34	12,78	12,78	12,78	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	73,95	73,95			3,76
Среднее	24.00		121,63	105,47	16,15	68,20	46,47	21,73	14,39	14,39	14,39	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	67,88	67,88			3,39
Итого	744,00		3770,38	3289,63	500,75				446,00	446,00	446,00	455,30	455,30	455,30	455,30	455,30	455,30					105,19

Показана таблица моментов снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Копируется тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Z:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

5,3 °C
 2,65 Гкал
 0 час
 0 час
 Кал
 куб.м
 Гкал
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛЭТЭ
 Представитель теплонаблюдательной организации
 ЧЕРНОМОЗОВА ИХ