

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер. д. 14, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невская"

Источники: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 253403
 Вычислитель: БКТ-7 № 253403
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: Gm1=
 Приборы УЛТЗ поверены до: Gmax=
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Договор: 9038/038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета:
 Код УЛТЗ:
 Общий
 23561

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qог = 0,245 Qстех = 0 Qгвс = 0,0033
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qог.г = 74,4304 Qстех.г = 0 Qгвс.г = 0,0015
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qог.с = 0 Qстех.с = 0 Qгвс.с = 0,5
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019 Qог.ф = 0,0015 Qстех.ф = 0,5 Qгвс.ф = 0,5

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00	*	120,46	120,17	0,29	65,36	45,73	19,63		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	59,73				2,38	
24.10.2019	24.00	*	119,85	119,61	0,24	65,55	45,96	19,59		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	57,83				2,36	
25.10.2019	24.00	*	119,41	119,22	0,19	65,43	45,79	19,64		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	58,79				2,36	
26.10.2019	24.00	*	119,39	118,94	0,45	65,17	45,68	19,49		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	62,22				2,35	
27.10.2019	24.00	*	117,65	117,45	0,20	64,89	45,05	19,84		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	51,07				2,34	
28.10.2019	24.00	*	118,35	118,16	0,19	65,16	44,73	20,43		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	53,11				2,63	
29.10.2019	24.00	*	118,80	118,66	0,14	67,47	45,44	22,03		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	61,34				2,63	
30.10.2019	24.00	*	117,62	117,45	0,17	69,03	45,54	23,49		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	61,48				2,77	
31.10.2019	24.00	*	118,13	117,98	0,15	69,01	45,19	23,82		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	61,48				2,80	
01.11.2019	24.00	*	119,09	118,89	0,20	69,08	45,63	23,45		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	60,13				2,92	
02.11.2019	24.00	*	117,65	117,51	0,14	68,97	45,31	23,66		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	58,34				2,79	
03.11.2019	24.00	*	118,50	118,37	0,23	68,99	45,64	23,35		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	66,84				2,78	
04.11.2019	24.00	*	118,30	118,93	0,37	69,31	45,89	23,42		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	66,78				2,81	
05.11.2019	24.00	*	118,96	118,75	0,21	70,75	46,24	24,51		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	67,00				3,10	
06.11.2019	24.00	*	119,87	119,71	0,16	73,27	47,50	25,77		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	61,93				3,14	
07.11.2019	24.00	*	117,35	117,15	0,20	73,88	47,21	26,67		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	67,00				3,10	
08.11.2019	24.00	*	118,53	118,28	0,25	73,98	47,26	26,72		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	66,44				3,18	
09.11.2019	24.00	*	120,28	119,71	0,57	73,04	47,36	25,68		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	70,79				3,12	
10.11.2019	24.00	*	121,89	121,42	0,27	71,05	47,19	23,86		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	62,28				2,92	
11.11.2019	24.00	*	121,89	121,64	0,25	68,91	46,38	22,53		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	54,77				2,76	
12.11.2019	24.00	*	119,73	119,42	0,31	67,18	45,03	22,15		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	59,65				2,67	
13.11.2019	24.00	*	120,74	120,37	0,37	66,08	44,52	21,56		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	53,16				2,62	
14.11.2019	24.00	*	117,09	116,69	0,40	66,39	45,29	21,10		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	61,84				2,49	
15.11.2019	24.00	*	121,89	121,64	0,25	66,15	45,17	20,98		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	58,01				2,57	
16.11.2019	24.00	*	120,26	119,89	0,37	65,92	44,65	21,27		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	60,80				2,58	
17.11.2019	24.00	*	120,78	120,52	0,26	65,83	44,73	21,10		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	60,56				2,56	
18.11.2019	24.00	*	122,09	121,78	0,31	66,16	45,19	20,97		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	41,05				2,58	
19.11.2019	24.00	*	122,23	121,91	0,32	66,06	45,08	20,98		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	60,56				2,58	
20.11.2019	24.00	*	120,46	120,21	0,25	66,28	44,78	21,50		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	57,02				2,58	
21.11.2019	24.00	*	123,07	122,64	0,43	70,74	47,32	23,42		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	66,43				2,60	
22.11.2019	24.00	*	120,20	119,86	0,34	73,97	47,86	26,11		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	66,23				2,90	
Среднее	24.00	*	119,72	119,45	0,27	68,36	45,82	22,54		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	60,34				3,16	
Итого	744,00		3711,41	3702,93	8,48					3,29		3,29		3,29		3,29							84,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ. Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 5,3 °С
 Объем теплоносителя Уэлл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период, превышения t2: 0,04 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 84,03 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 84,03 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: 3,29 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" / Представитель теплоснабжающей организации
 ФИО: [подпись]
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
 ОДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОДЕЛ ПРИНЯТ 25.11.2019г. [подпись]
 ЧЕРНОХОДОВА ИХ