Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Качалова ул., д.4**

Договор: **8256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28334**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1600229**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,209**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**200,64**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.10.2019		*																				
24.10.2019		*																				
25.10.2019		*																				
26.10.2019		*																				
27.10.2019		*																				
28.10.2019	3,00	*	0,00	0,00	0,00	36,46	40,48	-4,02	3,40	1,90												0,00
29.10.2019		*																				
30.10.2019		*																				
31.10.2019		*																				
01.11.2019		*																				
02.11.2019		*																				
03.11.2019		*																				
04.11.2019		*																				
05.11.2019		*																				
06.11.2019	13,00	*	66,57	66,98	-0,41	51,38	40,79	10,59	5,15	2,92												0,67
07.11.2019	24,00		127,88	128,90	-1,02	59,47	46,42	13,05	5,20	2,90												1,63
08.11.2019	24,00		129,22	130,29	-1,07	62,44	48,63	13,81	5,20	2,90												1,74
09.11.2019	24,00		124,85	125,63	-0,78	63,21	48,96	14,25	5,10	2,90												1,74
10.11.2019	24,00		122,81	123,53	-0,72	64,07	49,87	14,20	5,10	2,90												1,71
11.11.2019	24,00	*	119,26	119,50	-0,24	64,61	50,03	14,58	5,00	2,80												1,72
12.11.2019	24,00	*	120,11	120,10	0,01	64,09	50,28	13,81	5,00	2,80												1,72
13.11.2019	24,00		131,90	132,63	-0,73	69,18	54,12	15,06	5,20	2,80												1,95
14.11.2019	24,00		129,93	131,11	-1,18	69,70	54,69	15,01	5,10	2,80												1,89
15.11.2019	24,00		128,45	129,66	-1,21	69,77	54,51	15,26	5,10	2,80												1,90
16.11.2019	24,00		127,44	128,44	-1,00	69,09	53,94	15,15	5,10	2,80												1,88
17.11.2019	24,00		126,83	127,42	-0,59	70,10	54,54	15,56	5,10	2,80												1,95
18.11.2019	24,00		125,59	126,13	-0,54	69,85	54,52	15,33	5,10	2,80												1,90
19.11.2019	24,00		125,11	125,60	-0,49	70,16	54,71	15,45	5,10	2,80												1,91
20.11.2019	24,00		125,86	125,86	0,00	67,86	53,25	14,61	5,10	2,80												1,84
21.11.2019	24,00		141,20	141,22	-0,02	72,68	57,32	15,36	5,10	2,60												2,18
22.11.2019	24,00	*	115,35	115,09	0,26	73,56	55,34	18,22	5,00	2,80												2,12
Среднее	22,22		125,30	125,89	-0,58	64,87	51,24	13,63	5,01	2,77												1,83
Итого	**400,00**		**2088,36**	**2098,09**	**-9,73**																	**30,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **344** час **26,66** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **344** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **4,35** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **57,11** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ООО «ТЭК СПБ»
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
Управление приборного учета
Общеэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019 г
ЧЕРГОПОЛОЖОВА Л.Х.