

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23
 Договор: 8693.038.1
 Телефон: 28899
 Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 28899

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207927
 Число в архиве в файлах: 2-х трубная схема
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Выключатель: Подходящий трубопровод (М1)
 Подключающий трубопровод (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Подключающий ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Q_от = 0,438
 Оверт = 0
 лето: Q_лет = M3*(h3-h4)
 Расчетный алгоритм:

Договорные расходы (ср. сг.): т/сг.т: Сог = 420,48
 Оверт = 0
 Q_тех = 0
 Q_гвс = 0
 Q_гвс_ср = 0
 Q_гвс_м = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|----------|--------|----|--------|--------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dv(извл) | Уходнт | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.10.2019 | 24.00 | | 375,33 | 375,33 | 0,00 | 41,30 | 37,36 | 3,94 | | | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 24.10.2019 | 24.00 | | 378,22 | 378,22 | 0,00 | 43,24 | 38,83 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 25.10.2019 | 24.00 | | 373,81 | 373,81 | 0,00 | 45,67 | 40,59 | 5,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,91 |
| 26.10.2019 | 24.00 | | 374,36 | 374,36 | 0,00 | 43,93 | 39,28 | 4,65 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 27.10.2019 | 24.00 | | 373,36 | 373,36 | 0,00 | 44,28 | 39,40 | 4,88 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 28.10.2019 | 24.00 | | 378,24 | 378,24 | 0,00 | 46,37 | 40,83 | 5,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 29.10.2019 | 24.00 | | 376,04 | 376,04 | 0,00 | 44,87 | 39,55 | 5,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 30.10.2019 | 24.00 | | 374,68 | 374,68 | 0,00 | 47,37 | 41,04 | 6,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 31.10.2019 | 24.00 | | 377,47 | 377,47 | 0,00 | 50,78 | 43,66 | 7,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 01.11.2019 | 24.00 | | 377,33 | 377,33 | 0,00 | 50,89 | 43,84 | 7,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 02.11.2019 | 24.00 | | 375,90 | 375,90 | 0,00 | 50,06 | 43,18 | 6,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 03.11.2019 | 24.00 | | 377,21 | 377,21 | 0,00 | 50,26 | 43,41 | 6,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 04.11.2019 | 24.00 | | 377,14 | 377,14 | 0,00 | 50,40 | 43,50 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 05.11.2019 | 24.00 | | 376,79 | 376,79 | 0,00 | 48,58 | 42,05 | 6,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 06.11.2019 | 24.00 | | 376,52 | 376,52 | 0,00 | 50,02 | 42,96 | 7,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 07.11.2019 | 24.00 | | 377,24 | 377,24 | 0,00 | 57,51 | 48,12 | 9,39 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 08.11.2019 | 24.00 | | 379,03 | 379,03 | 0,00 | 64,35 | 53,58 | 10,77 | | | | | | | | | | | | | | 4,10 |
| 09.11.2019 | 24.00 | | 378,31 | 378,31 | 0,00 | 62,12 | 52,10 | 10,02 | | | | | | | | | | | | | | 3,80 |
| 10.11.2019 | 24.00 | | 379,49 | 379,49 | 0,00 | 62,45 | 52,82 | 9,63 | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 11.11.2019 | 24.00 | | 381,24 | 381,24 | 0,00 | 63,10 | 53,45 | 9,65 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 12.11.2019 | 24.00 | | 379,62 | 379,62 | 0,00 | 63,50 | 53,67 | 9,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 13.11.2019 | 24.00 | | 376,50 | 376,50 | 0,00 | 67,53 | 56,62 | 10,91 | | | | | | | | | | | | | | 4,12 |
| 14.11.2019 | 24.00 | | 378,18 | 378,18 | 0,00 | 67,25 | 56,84 | 10,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 15.11.2019 | 24.00 | | 378,57 | 378,57 | 0,00 | 67,70 | 57,19 | 10,51 | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| 16.11.2019 | 24.00 | | 376,75 | 376,75 | 0,00 | 66,77 | 56,55 | 10,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 17.11.2019 | 24.00 | | 377,41 | 377,41 | 0,00 | 67,01 | 56,88 | 10,13 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 18.11.2019 | 24.00 | | 380,06 | 380,06 | 0,00 | 67,01 | 56,88 | 10,13 | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 19.11.2019 | 24.00 | | 338,22 | 338,22 | -0,52 | 67,20 | 56,97 | 10,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 20.11.2019 | 24.00 | * | 226,43 | 226,43 | 0,00 | 60,40 | 50,96 | 9,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 21.11.2019 | 24.00 | | 378,26 | 378,26 | 0,00 | 67,54 | 56,56 | 10,98 | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 22.11.2019 | 24.00 | | 381,46 | 381,46 | 0,00 | 69,48 | 58,12 | 11,36 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 |
| Среднее | 24.00 | | 371,28 | 371,28 | -0,02 | 56,44 | 48,29 | 8,15 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| Итого | 744,00 | | 11509,20 | 11509,70 | -0,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,00 |

| Дата | Время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Qобщ, Гкал | Траб. ч | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | Т | С |
| | | | | | | | | | | Т | С |

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общд., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Увлд., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды: 4,35 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 94 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.: 94 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Увлд. изл. м.куб. м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛЕННИЕ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (УТЭ)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ОТДЕЛ ПРИЕМ-РАБОТЫ
 25.11.2019
 Представитель теплопоставляющей организации