

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос" (наименование прибора: Часовые и суток архивы в файлах: Выходимель: ВКГ-7 № 207152
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-50-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hx)-M2*(h2-hx) лето: Q=M3*(h3-hxw)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,342 Овент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 0,3857
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 102,6 Свент = 0 Отех = 0 Qгвс ср = 0,1753
 Договорные расходы (ср сут.), ТЮст: Gот = 0 Стех = 0 Qгвс ср = 70,12 Гвс/м

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСПН
 КТСПН
 ТСПН
 Режим (схема): Преобр. Давления:

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019
 Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уплдпт	T3	T4	P3	P4	Общ
			T	°C	T	°C																		
23.10.2019	24.00	*	128,95	114,71	14,24	65,78	43,82	21,96	7,40	4,50	13,73	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	65,66				3,46
24.10.2019	24.00		129,81	114,80	15,01	65,88	44,00	21,88	7,40	4,50	14,41	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	65,86				3,50
25.10.2019	24.00		130,42	115,63	14,79	65,58	43,80	21,78	7,50	4,50	14,02	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	66,05				3,49
26.10.2019	24.00	*	129,66	114,74	14,92	65,62	43,76	21,86	7,50	4,50	14,30	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	65,90				3,49
27.10.2019	24.00		127,51	110,77	16,74	65,77	43,29	22,48	7,20	4,40	16,05	16,05	16,40	16,40	16,05	16,40	16,40	16,40	16,40	65,76				3,59
28.10.2019	24.00		123,32	107,32	16,00	66,43	42,42	24,01	7,10	4,50	15,14	15,14	15,46	15,46	15,14	15,46	15,46	15,46	15,46	66,87				3,77
29.10.2019	24.00		122,59	108,05	14,54	68,87	43,28	25,59	7,10	4,50	13,59	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	69,01				3,94
30.10.2019	24.00		121,75	105,92	15,83	69,68	42,96	26,72	7,00	4,50	14,78	14,78	15,09	15,09	14,78	15,09	15,09	15,09	15,09	69,82				3,94
31.10.2019	24.00		123,93	107,54	16,39	69,68	43,24	27,06	7,10	4,50	15,41	15,41	15,76	15,76	15,41	15,76	15,76	15,76	15,76	70,46				4,07
01.11.2019	24.00		123,93	111,13	14,75	69,69	43,59	26,10	7,30	4,50	14,02	14,32	14,32	14,32	14,02	14,32	14,32	14,32	14,32	69,90				4,07
02.11.2019	24.00	*	127,58	111,58	16,00	70,06	43,66	26,40	7,30	4,50	15,37	15,37	15,70	15,70	15,37	15,70	15,70	15,70	15,70	70,08				4,07
03.11.2019	24.00	*	127,49	111,58	15,50	70,02	43,95	26,07	7,30	4,50	14,64	14,64	14,96	14,96	14,64	14,96	14,96	14,96	14,96	70,14				4,01
04.11.2019	24.00		126,72	109,71	17,01	69,74	44,70	26,04	7,30	4,50	16,23	16,58	16,58	16,58	16,23	16,58	16,58	16,58	16,58	69,43				4,04
05.11.2019	24.00	*	125,13	110,78	14,34	70,93	44,04	26,89	7,30	4,50	13,64	13,96	13,96	13,96	13,64	13,96	13,96	13,96	13,96	71,03				4,00
06.11.2019	24.00	*	125,17	110,78	14,39	73,52	45,15	28,37	7,20	4,50	14,08	14,24	14,24	14,24	14,08	14,24	14,24	14,24	14,24	73,76				4,21
07.11.2019	24.00	*	122,44	108,05	14,38	75,09	45,11	29,98	7,10	4,50	14,08	14,08	14,44	14,44	14,08	14,44	14,44	14,44	14,44	75,14				4,30
08.11.2019	24.00	*	124,22	110,88	13,34	75,15	45,44	29,71	7,30	4,50	12,70	13,03	13,03	13,03	12,70	13,03	13,03	13,03	13,03	75,18				4,42
09.11.2019	24.00		130,77	114,63	16,14	74,09	45,97	28,12	7,40	4,50	15,35	15,35	15,72	15,72	15,35	15,72	15,72	15,72	75,56				4,36	
10.11.2019	24.00		134,10	115,63	18,47	71,88	45,68	26,20	7,40	4,40	17,54	17,95	17,95	17,95	17,54	17,95	17,95	17,95	17,95	71,15				4,36
11.11.2019	24.00		128,78	113,93	14,85	70,19	44,78	25,41	7,30	4,40	13,88	14,19	14,19	14,19	13,88	14,19	14,19	14,19	14,19	70,36				3,94
12.11.2019	24.00		127,28	112,96	14,32	69,59	44,28	25,31	7,30	4,50	13,53	13,81	13,81	13,81	13,53	13,81	13,81	13,81	13,81	69,43				3,86
13.11.2019	24.00		129,58	114,52	15,06	69,44	44,22	25,22	7,40	4,40	14,31	14,63	14,63	14,63	14,31	14,63	14,63	14,63	14,63	69,72				3,94
14.11.2019	24.00		131,63	115,69	15,94	69,74	44,98	24,76	7,40	4,40	15,24	15,24	15,56	15,56	15,24	15,56	15,56	15,56	15,56	69,93				3,98
15.11.2019	24.00		127,68	113,98	13,70	69,27	44,61	24,66	7,30	4,40	13,02	13,30	13,30	13,30	13,02	13,30	13,30	13,30	13,30	68,39				3,76
16.11.2019	24.00		127,82	112,67	15,15	68,74	44,07	24,67	7,30	4,50	14,65	14,98	14,98	14,98	14,65	14,98	14,98	14,98	14,98	68,52				3,82
17.11.2019	24.00		130,23	114,62	15,61	68,42	44,02	24,40	7,40	4,40	15,21	15,51	15,51	15,51	15,21	15,51	15,51	15,51	15,51	68,53				3,87
18.11.2019	24.00		128,90	115,06	13,84	68,29	44,75	24,54	7,40	4,40	13,37	13,70	13,70	13,70	13,37	13,70	13,70	13,70	13,70	68,50				3,78
19.11.2019	24.00		127,43	114,08	13,35	68,88	44,37	25,31	7,40	4,40	12,91	13,17	13,17	13,17	12,91	13,17	13,17	13,17	13,17	68,50				3,74
20.11.2019	24.00		124,40	110,49	13,91	68,78	43,65	26,27	7,30	4,40	13,36	13,64	13,64	13,64	13,36	13,64	13,64	13,64	13,64	68,95				4,01
21.11.2019	24.00		127,96	113,84	14,12	71,28	45,01	26,27	7,30	4,40	13,25	13,55	13,55	13,55	13,25	13,55	13,55	13,55	13,55	71,47				4,22
22.11.2019	24.00		123,41	109,18	14,23	74,04	45,05	28,99	7,20	4,50	13,31	13,31	13,67	13,67	13,31	13,67	13,67	13,67	13,67	74,44				4,22
Среднее	24.00		127,18	112,12	15,06	69,73	44,21	25,51	7,29	4,46	14,35	14,35	14,67	14,67	14,35	14,67	14,67	14,67	14,67	70,79				3,91
Итого	744,00		3942,54	3475,86	466,86						444,93	444,93	454,75	454,75	444,93	454,75	454,75	454,75	454,75					121,22

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения т: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,14 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2,4 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 118,82 Гкал
 Объем потребленной теплоснабжающей организации: 454,75 м.куб.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019
 Представитель теплоснабжающей организации