

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10256.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 28174

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ЗРСВ-440ЛВ-32
 ЗРСВ-440ЛВ-32
 ЗРСВ-440ЛВ-20

Схема подключения:
 Приборы УЛТЗ поверены до:
 Стрелка:

2-х трубная схема

Термопреобр.:
 Валет ТПС
 Валет ТПС
 Валет ТПС

Режим (схема):
 Преобр давления:
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Зима: Q=M*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Qот.= 0,279
 Qот.= 83,7

Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс=М3*(h3-h4)
 Qгвс=ср= 0,1155
 Qгвс=ср= 0,0525
 Qгвс=ср= 21

Qгвс= 0
 Qгвс=ср= 0
 Qгвс=ср= 0

Qгвс=ср= 0,1155
 Qгвс=ср= 0,0525
 Qгвс=ср= 21

Qгвс=ср= 0,1155
 Qгвс=ср= 0,0525
 Qгвс=ср= 21

Qгвс=ср= 0,1155
 Qгвс=ср= 0,0525
 Qгвс=ср= 21

Qгвс=ср= 0,1155
 Qгвс=ср= 0,0525
 Qгвс=ср= 21

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	M3	M4	dM	Уходит	T3	T4	P3	P4	Общ		
23.10.2019	24.00*		93,21	79,92	13,29	65,05	43,07	21,98	6,90	2,70	11,17	11,37	11,03	11,37	62,16	62,16	4,30							
24.10.2019	24.00*		93,20	80,21	12,99	65,20	43,34	21,86	7,00	2,70	10,83	11,03	11,03	11,03	62,61	62,61	4,40							
25.10.2019	24.00*		94,25	80,56	13,69	64,70	43,24	21,46	7,00	2,80	11,49	11,69	11,69	11,69	61,94	61,94	4,40							
26.10.2019	24.00*		92,13	79,57	12,56	64,69	43,25	21,44	7,00	2,70	10,32	10,51	10,51	10,51	61,94	61,94	4,50							
27.10.2019	24.00*		91,84	79,42	12,42	64,68	43,02	21,66	6,80	2,60	10,21	10,21	10,39	10,39	62,24	62,24	4,20							
28.10.2019	24.00*		89,02	77,61	11,41	65,08	42,44	22,64	6,70	2,60	9,25	9,25	9,41	9,41	62,09	62,09	4,40							
29.10.2019	22.00*		89,36	77,90	11,46	67,68	43,20	24,48	6,70	2,60	9,21	9,21	9,39	9,39	64,26	64,26	4,30							
30.10.2019	22.00*		68,14	60,78	7,36	63,97	42,40	21,57	6,05	2,58	8,16	8,16	8,32	8,32	61,15	61,15	4,23							
01.11.2019	24.00*		90,35	77,90	12,45	69,07	42,87	26,20	6,70	2,70	10,50	10,70	10,70	10,70	64,58	64,58	4,10							
02.11.2019	24.00*		92,28	79,55	12,73	68,66	43,14	25,52	6,90	2,70	10,85	10,85	11,06	11,06	65,37	65,37	4,30							
03.11.2019	24.00*		93,28	79,74	13,54	69,08	43,46	25,62	7,00	2,70	11,56	11,56	11,79	11,79	65,82	65,82	4,40							
04.11.2019	24.00*		90,86	80,37	12,81	68,02	43,65	25,37	6,90	2,70	10,92	10,92	11,14	11,14	66,09	66,09	4,50							
05.11.2019	24.00*		92,94	80,18	12,76	68,83	43,39	25,44	6,80	2,70	10,80	10,80	11,01	11,01	65,90	65,90	4,50							
06.11.2019	24.00*		90,84	80,18	12,76	69,75	43,63	26,12	6,90	2,70	10,85	10,85	11,07	11,07	66,78	66,78	4,50							
07.11.2019	24.00*		90,92	78,54	12,38	72,30	44,64	27,66	6,90	2,70	10,52	10,52	10,73	10,73	67,22	67,22	4,30							
08.11.2019	24.00*		91,08	79,09	12,99	74,10	45,23	28,87	7,00	2,70	10,48	10,48	10,70	10,70	68,80	68,80	4,00							
09.11.2019	24.00*		94,09	81,16	12,93	73,36	44,95	27,90	7,10	2,70	10,05	10,05	10,26	10,26	69,23	69,23	4,30							
10.11.2019	24.00*		95,30	80,29	15,01	73,36	45,46	27,90	7,00	2,70	10,95	10,95	11,18	11,18	69,04	69,04	4,30							
11.11.2019	24.00*		91,64	80,29	10,78	69,17	44,33	24,84	6,90	2,60	13,03	13,03	13,29	13,29	67,60	67,60	4,40							
12.11.2019	24.00*		93,90	80,47	13,43	68,79	44,07	24,72	7,00	2,70	11,38	11,38	11,60	11,60	65,50	65,50	4,50							
13.11.2019	24.00*		92,30	80,09	12,21	68,46	43,89	24,57	7,00	2,70	10,40	10,40	10,40	10,40	65,03	65,03	4,40							
14.11.2019	24.00*		92,61	80,14	12,47	68,91	44,46	24,45	7,00	2,70	10,45	10,45	10,65	10,65	65,55	65,55	4,40							
15.11.2019	24.00*		87,69	76,06	11,63	68,31	43,82	24,49	7,30	2,70	10,14	10,14	10,31	10,31	62,54	62,54	4,80							
16.11.2019	24.00*		91,39	79,00	12,39	67,96	43,75	24,21	6,90	2,70	11,47	11,47	11,66	11,66	62,32	62,32	3,90							
17.11.2019	24.00*		93,75	80,62	13,13	67,57	43,68	23,89	7,00	2,70	12,23	12,23	12,45	12,45	62,44	62,44	4,00							
18.11.2019	24.00*		91,57	80,46	11,11	68,44	44,02	24,42	7,00	2,70	10,29	10,29	10,39	10,39	63,87	63,87	4,10							
19.11.2019	24.00*		92,47	80,72	11,75	67,91	43,78	24,13	7,00	2,70	10,79	10,79	10,99	10,99	63,68	63,68	4,10							
20.11.2019	24.00*		91,20	78,46	12,74	67,71	43,17	24,54	6,80	2,70	11,81	11,81	12,02	12,02	65,18	65,18	4,00							
21.11.2019	24.00*		91,81	80,69	11,12	70,20	44,47	25,73	7,00	2,70	10,41	10,41	10,41	10,41	65,28	65,28	4,20							
22.11.2019	24.00*		90,04	78,02	12,02	72,38	44,70	27,68	6,80	2,70	11,17	11,17	11,39	11,39	65,85	65,85	4,00							
Итого	742,00		91,43	79,03	12,34	68,59	43,80	24,79	6,90	2,69	330,05	330,05	336,34	336,34	64,69	64,69	4,29							

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал
 Требуем ГСЖ
 Фидия «ЭНЕРГОСБЫТ»
 Уполномоченный представитель «ЭНЕРГОСБЫТ»

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Видл, рассчитанный по среднему
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленного теплоснабжения Увес изл.

2 час
 2 час
 0,24 Гкал
 0,91 куб.м
 1,97 Гкал
 5,14 °C
 85,69 Гкал
 337,25 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОУЧЕТ ПРИНУТ 25.11.2019г
 ЧЕРТОНОВА А.А.
 28174