# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8695.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28644**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219426** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,487** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **467,52** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2019 | 24,00 | | 206,81 | 206,81 | 0,00 | 40,70 | 33,16 | 7,54 | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 24.10.2019 | 24,00 | | 210,69 | 214,01 | -3,32 | 43,37 | 35,05 | 8,32 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 25.10.2019 | 4,00 | | 40,89 | 40,89 | 0,00 | 43,48 | 36,13 | 7,35 | | | | | | | | | | | | | | 0,32 |
| 26.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.2019 | 24,00 | | 205,82 | 213,42 | -7,60 | 47,42 | 36,99 | 10,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.10.2019 | 24,00 | | 205,95 | 208,66 | -2,71 | 46,38 | 35,68 | 10,70 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 31.10.2019 | 24,00 | * | 96,13 | 97,16 | -1,03 | 47,45 | 36,23 | 11,22 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 01.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.11.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Среднее** | 20,67 | | 187,02 | 189,86 | -2,84 | 44,80 | 35,54 | 9,26 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| **Итого** | **124,00** | | **966,29** | **980,95** | **-14,66** | | | | | | | | | | | | | | | | | **9,08** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **620** час **49,22** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **620** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **4,35** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **58,3** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета Отделение контроля КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 11 2019г
ЧЕРГОДОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /