

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Обуховской Оборонны пр-кт, д. 89, лит. А

Договор: 8285.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Отопление  
24497

Живущая организация:  
котельная 1 Невская

Схема подключения:  
2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 147/71

Часовые и сумм. архивы в файлах:  
Литер.: ВКГ-7 № 207210  
расходомер:  
ПРЭМ-32-D  
ГРЭМ-32-D  
Идентификатор прибора: М1)  
Идентификатор прибора: М2)  
Идентификатор прибора: М3)  
Идентификатор прибора: М4)  
Конечный трубопровод (Vп)

Сетевые приборы:  
Гитпн=  
0.2  
ГРЭМ-32-D  
0.2

Преобр. давления:

зимы:  
Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
Qот.= 0.386  
Qот.=  
Qот.= 121.895

Отегт.= 0  
Qотех.= 0  
Qотех.гв.= 0  
Qотех.ср.= 0  
Qотех.гв.= 0  
Qотех.ср.= 0  
Qтвс.= 0  
Qтвс.ср.= 0  
Qтвс.гв.= 0

Qтвс.= 0  
Qтвс.ср.= 0  
Qтвс.гв.= 0

Дата, время	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уходпт	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
2019	24.00		101.69	101.69	0.00	63.41	38.37	25.04															2.55
2019	24.00		101.48	101.48	0.00	63.29	38.51	24.78															2.52
2019	24.00		101.57	101.57	0.00	63.03	38.60	24.43															2.48
2019	24.00		102.24	102.24	0.00	63.23	38.77	24.46															2.50
2019	24.00		101.43	101.43	0.00	62.86	38.22	24.64															2.50
2019	24.00		98.91	98.91	0.00	65.27	37.36	25.91															2.56
2019	24.00		98.71	98.71	0.00	65.92	37.69	28.23															2.79
2019	24.00		97.93	97.93	0.00	66.82	37.39	29.43															2.88
2019	24.00		97.69	97.69	0.00	67.51	37.33	30.18															2.95
2019	24.00		96.37	96.37	0.00	66.73	37.24	29.49															2.90
2019	24.00		98.12	98.12	0.00	66.72	37.08	29.64															2.91
2019	24.00		99.06	99.06	0.00	66.88	37.51	29.37															2.91
2019	24.00		99.47	99.28	0.19	67.20	37.65	29.55															2.94
2019	24.00		98.79	98.79	0.00	68.73	37.66	31.07															3.07
2019	24.00		99.40	99.40	0.00	71.55	38.70	32.85															3.26
2019	24.00		98.14	98.14	0.00	71.49	38.12	33.37															3.28
2019	24.00		98.65	98.65	0.00	72.05	38.25	33.80															3.33
2019	24.00		99.77	99.77	0.00	71.10	38.62	32.48															3.24
2019	24.00		100.33	100.33	0.00	68.80	38.54	30.26															3.04
2019	24.00		100.13	100.13	0.00	66.90	38.26	28.64															2.87
2019	24.00		99.05	99.05	0.00	65.20	37.33	27.87															2.76
2019	24.00		98.51	98.51	0.00	64.42	37.02	27.40															2.70
2019	24.00		100.26	100.26	0.00	64.64	37.72	26.92															2.70
2019	24.00		100.19	100.19	0.00	64.37	37.63	26.74															2.68
2019	24.00		99.10	99.10	0.00	64.14	37.23	26.91															2.67
2019	24.00		99.31	99.31	0.00	64.31	37.36	26.95															2.68
2019	24.00		100.03	100.03	0.00	64.39	37.57	26.82															2.68
2019	24.00		100.02	100.02	0.00	64.23	37.57	26.66															2.67
2019	24.00		98.87	98.87	0.00	64.50	37.38	27.12															2.68
2019	24.00		99.72	99.72	0.00	68.51	38.63	29.88															2.98
2019	24.00		97.67	97.67	0.00	71.69	38.90	32.79															3.20
2019	24.00		99.50	99.50	0.01	66.38	37.88	28.51															2.83
2019	24.00		3084.61	3084.42	0.19																		87.88

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" / Администрация КУУТЭ

Зачетчик / Администрация КУУТЭ

Уполномоченный представитель теплоэнергетической организации / Администрация КУУТЭ

Инициал "ЭНЕРГ ОУСБП" / Администрация КУУТЭ

Стекло тепловой энергии Общщ. рассчитанное по среднему:  
теплоносителя Указл, рассчитанный по среднему

Галл / Администрация КУУТЭ

Общщ. Галл

ТЭК СПб

Отчет принят 26.11.2019г. Представитель теплоэнергетической организации