

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П

Обслуживающая организация:
ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Вычислитель: ТРСРВ-026М № 1318190

Поддоший трубопровод (М1)
ЗРСВ-440ПВ-32

Обратный трубопровод (М2)
ЗРСВ-440ПВ-32

Поддоший ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Поддоший трубопровод (УП)

Расчетный алгоритм:
О=М1*(t1-hx)-М2*(t2-hx)

Договорные нагрузки (Гкал/час): Оот= 0,15

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Овент= 0

Договорные расходы (ср сут.): Тбугт: Гот= 45

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Смах= 28,98

Термопробор: Валет ТПС

Валет ТПС: Валет ТПС

Режим (схема): Преобр. д. авления: СДВ

СДВ: СДВ

Узел учета: Узел учета:

Код УТЭ: Код УТЭ:

Отопление: Отопление

28175

График: 150/70

Среднее: 23,45

Итого: 2684,91

Показания счетчиков на момент снятия данных: 2634,29

5,14 °C

0 Гкал

1,62 Гкал

17,03 час

17,03 час

70,35 Гкал

м. куб.

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)														Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.		
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уплит	T3	T4	R3		R4	
23.10.2019	24,00		93,21	91,37	1,84	67,20	45,22	21,98	7,00	3,70													2,13
24.10.2019	24,00		93,62	91,76	1,86	67,27	45,63	21,64	7,10	3,70													2,11
25.10.2019	23,92*		93,35	90,24	3,11	66,90	45,78	21,12	7,10	3,70													2,12
26.10.2019	10,00	*	37,78	37,06	0,72	67,50	46,50	21,00	6,94	3,69													0,81
27.10.2019	24,00		87,48	85,59	1,89	67,18	46,25	20,93	6,70	3,70													1,92
28.10.2019	24,00		83,81	82,16	1,65	67,88	44,98	22,90	6,60	3,80													2,00
29.10.2019	24,00		84,42	82,85	1,57	70,49	46,02	24,47	6,60	3,70													2,14
30.10.2019	24,00		82,59	81,05	1,54	71,92	45,65	25,68	6,50	3,70													2,19
31.10.2019	24,00		83,93	82,39	1,54	71,92	45,70	26,22	6,80	3,70													2,27
02.11.2019	24,00		86,69	85,12	1,57	71,30	46,02	25,28	6,80	3,80													2,27
03.11.2019	24,00		87,21	85,63	1,58	71,69	46,22	25,47	6,90	3,80													2,30
04.11.2019	24,00		86,16	84,60	1,56	71,67	46,33	25,34	6,90	3,70													2,30
05.11.2019	24,00		86,52	84,94	1,58	72,68	46,55	26,13	6,80	3,80													2,25
06.11.2019	24,00		86,62	85,04	1,58	75,42	47,74	27,68	6,80	3,70													2,34
07.11.2019	24,00		84,23	82,70	1,53	77,03	47,03	29,23	6,70	3,80													2,48
08.11.2019	24,00		86,49	84,95	1,54	77,05	48,25	28,80	6,80	3,80													2,54
09.11.2019	24,00		90,20	88,65	1,55	75,98	48,72	27,26	7,00	3,70													2,57
10.11.2019	24,00		91,77	90,20	1,57	73,70	48,42	25,28	7,00	3,60													2,40
11.11.2019	24,00		90,02	88,48	1,54	71,83	47,44	24,39	6,90	3,60													2,27
12.11.2019	24,00		88,56	87,05	1,51	71,23	46,81	24,42	6,90	3,70													2,24
13.11.2019	24,00		90,14	88,59	1,55	71,02	46,86	24,16	7,00	3,70													2,26
14.11.2019	24,00		91,51	89,92	1,59	71,37	47,46	23,91	7,00	3,60													2,27
15.11.2019	24,00		89,58	87,98	1,60	70,87	47,01	23,86	6,90	3,60													2,21
16.11.2019	24,00		86,08	84,48	1,60	70,34	46,42	23,92	6,90	3,70													2,18
17.11.2019	24,00		89,85	88,26	1,59	69,97	46,44	23,53	7,00	3,70													2,19
18.11.2019	24,00		90,68	89,09	1,59	70,89	47,25	23,64	7,00	3,60													2,22
19.11.2019	21,05*		80,78	79,28	1,50	63,66	42,08	21,58	6,30	3,40													2,01
20.11.2019	24,00		90,10	88,27	1,83	70,37	46,45	23,92	6,70	3,70													2,24
21.11.2019	24,00		92,86	91,14	1,72	72,99	47,93	25,06	6,90	3,70													2,41
22.11.2019	24,00		88,80	87,14	1,66	75,81	48,00	27,81	6,70	3,70													2,55
Среднее	23,45		88,64	86,97	1,67	71,16	46,59	24,58	6,83	3,69													2,27
Итого	726,97		2684,91	2634,29	50,62																		68,73

Дата, время: М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vл, Т Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 17,03 час

Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 17,03 час

Период расчета по договору: час

Корректировка на температуру холодной воды: 5,14 °C

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ, 70,35 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения Указ изл, м. куб.

Отчет принят 25.11.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации
 Отдел учета за учет тепловой энергии (от абонента)
 УТВЕРЖДЕНО
 02.6.19
 28175