

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольги Берголиц ул., Д. 29, корп. 3, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9028.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 23605
 Код УУТЭ: 23605

Источники: котельная по адресу Елизарова ДР., Д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и сутонн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК1-7 № 204701
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-50-Д
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-50-Д
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер: Гипп= 0,48
 ПРЭМ-50-Д
 Гипп= 0,48

Приборы УУТЭ поверены до: Гипп= 72
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,31
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот.ср.= 297,6

Qвх=M3*(h3-hвх)
 Qвх.гвс= 0
 Qвх.ср.гвс= 0
 Qвх.м= 0

Qвс.= 0
 Qвс.ср.= 0
 Qвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	HC	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобш, Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	T3	T4		P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2		
23.10.2019	24.00		360.03	360.03	0.00	44.87	40.23	4.64												1.83	
24.10.2019	24.00		360.41	360.41	0.00	44.40	39.89	4.51												1.64	
25.10.2019	24.00		359.30	359.30	0.00	44.14	39.67	4.47												1.62	
26.10.2019	24.00		360.24	360.24	0.00	44.19	39.70	4.49												1.63	
27.10.2019	24.00		358.32	358.32	0.00	45.48	40.50	4.98												1.79	
28.10.2019	24.00		359.19	359.19	0.00	49.48	43.44	6.04												2.18	
29.10.2019	24.00		357.09	357.09	0.00	51.56	44.89	6.67												2.39	
30.10.2019	24.00		357.05	357.05	0.00	53.11	45.91	7.20												2.58	
31.10.2019	24.00		357.51	357.51	0.00	53.40	46.14	7.26												2.60	
01.11.2019	24.00		364.31	364.31	0.00	53.36	46.27	7.09												2.59	
02.11.2019	24.00		367.51	367.51	0.00	53.70	46.60	7.10												2.62	
03.11.2019	24.00		368.10	368.10	0.00	53.65	46.68	6.97												2.58	
04.11.2019	24.00		368.32	368.32	0.00	53.84	46.87	6.97												2.58	
05.11.2019	24.00		368.19	368.19	0.00	54.00	46.92	7.08												2.62	
06.11.2019	24.00		371.94	371.94	0.00	55.78	48.25	7.53												2.96	
07.11.2019	24.00		374.15	374.15	0.00	56.89	49.01	7.88												2.81	
08.11.2019	24.00		374.20	374.20	0.00	57.43	49.43	8.00												2.96	
09.11.2019	24.00		376.87	376.87	0.00	57.58	49.77	7.81												3.00	
10.11.2019	24.00		375.97	375.97	0.00	54.73	47.86	6.87												2.96	
11.11.2019	24.00		373.36	373.36	0.00	52.86	46.41	6.45												2.39	
12.11.2019	24.00		371.68	371.68	0.00	52.31	45.82	6.49												2.42	
13.11.2019	24.00		373.13	373.13	0.00	51.85	45.52	6.33												2.42	
14.11.2019	24.00		375.38	375.38	0.00	52.36	46.06	6.28												2.37	
15.11.2019	24.00		374.43	374.43	0.00	52.61	46.24	6.37												2.37	
16.11.2019	24.00		372.61	372.61	0.00	52.24	45.84	6.40												2.40	
17.11.2019	24.00		374.25	374.25	0.00	52.17	45.83	6.34												2.40	
18.11.2019	24.00		375.48	375.48	0.00	52.31	46.04	6.27												2.38	
19.11.2019	24.00		375.74	375.74	0.00	52.20	45.97	6.23												2.37	
20.11.2019	24.00		378.10	378.10	0.00	54.44	47.60	6.84												2.35	
21.11.2019	24.00		378.10	378.10	0.00	52.27	45.91	6.36												2.40	
22.11.2019	24.00		379.58	379.58	0.00	56.64	49.04	7.60												2.60	
Среднее	24.00		368.96	368.96	0.00	52.12	45.62	6.50												2.90	
Итого	744.00		11437.80	11437.80	0.00																2.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобш, Гкал

Колличество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Колличество потребленной тепловой энергии Qобш, Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Указ изл. М.куб

ОТДЕЛ КОМПЕТЕНТНОГО УЧЕТА
 ЧЕРНОГОЛОВА Т.У.
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА С 23.10.2019 ПО 22.11.2019
 Ответственный за учет тепловой энергии (ср.абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации