

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Олимпийского ул, д. 12, лит. А ИТТ12  
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская  
 Договор: 8985 038.1  
 Стоиит адрес: Телефон:  
 Телефон: 24309  
 Узел учета: Отопление  
 Код УУТЗ: 24309

Исполнитель: ВКТ-7 № 206402  
 Вычислитель: БКТ-7 № 206402  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,343  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qлет.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Сот.= 108,316  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: Smln=  
 Приборы УУТЗ поверены до: Smax=  
 Термопреобр.: Режим (схема):  
 Преобр. давления:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 График: 14771

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.10.2019	24.00		63.84	63.84	0.00	64.77	38.10	26.67													1.70
24.10.2019	24.00		63.56	63.56	0.00	64.61	38.15	26.46													1.68
25.10.2019	24.00		63.47	63.47	0.00	64.33	38.00	26.33													1.67
26.10.2019	24.00		63.68	63.68	0.00	64.56	38.41	26.15													1.66
27.10.2019	24.00		63.32	63.32	0.00	64.20	37.86	26.34													1.67
28.10.2019	24.00		62.38	62.38	0.00	64.66	37.10	27.56													1.67
29.10.2019	24.00		62.24	62.24	0.00	67.44	37.50	29.94													1.72
30.10.2019	24.00		61.83	61.83	0.00	68.38	37.41	30.97													1.86
31.10.2019	24.00		61.63	61.63	0.00	69.12	37.44	31.68													1.91
01.11.2019	24.00		61.64	61.64	0.00	68.29	37.25	31.04													1.95
02.11.2019	24.00		61.34	61.34	0.00	68.32	37.12	31.20													1.91
03.11.2019	24.00		61.60	61.60	0.00	68.43	37.41	31.02													1.91
04.11.2019	24.00		61.94	61.94	0.00	68.79	37.69	31.10													1.92
05.11.2019	24.00		61.51	61.51	0.00	70.42	37.97	32.45													1.99
06.11.2019	24.00		61.99	61.99	0.00	73.34	39.04	34.30													2.13
07.11.2019	24.00		61.42	61.42	0.00	73.33	38.50	34.83													2.14
08.11.2019	24.00		61.45	61.45	0.00	73.90	38.47	35.43													2.18
09.11.2019	24.00		61.81	61.81	0.00	72.83	38.54	34.29													2.12
10.11.2019	24.00		61.95	61.95	0.00	70.42	38.40	32.02													1.98
11.11.2019	24.00		61.78	61.78	0.00	68.47	38.14	30.33													1.87
12.11.2019	24.00		61.36	61.36	0.00	66.70	37.12	29.58													1.81
13.11.2019	24.00		60.93	60.93	0.00	65.90	36.74	29.16													1.78
14.11.2019	24.00		80.55	80.55	0.00	66.07	40.80	25.27													2.04
15.11.2019	24.00		98.41	98.41	0.00	65.83	43.12	22.71													2.24
16.11.2019	24.00		97.21	97.21	0.00	65.61	42.78	22.83													2.22
17.11.2019	24.00		96.81	96.81	0.00	65.76	42.96	22.80													2.21
18.11.2019	24.00		97.04	97.04	0.00	65.85	43.19	22.66													2.20
19.11.2019	24.00		97.05	97.05	0.00	65.67	43.04	22.63													2.20
20.11.2019	24.00		96.02	96.02	0.00	65.97	42.85	23.12													2.22
21.11.2019	24.00		96.10	96.10	0.00	70.15	44.72	25.43													2.45
22.11.2019	24.00		94.13	94.13	0.00	73.51	45.37	28.14													2.65
Среднее	24.00		71.61	71.61	0.00	67.92	39.39	28.53													2.00
Итого	744.00		2219.99	2219.99	0.00																61.90

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения I2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 61,9 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц изл: м.куб.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019г  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 Представитель теплоснабжающей организации: